

Sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi projektos (apstiprināti ar summu no 250 tūkst. EUR) no 2027. līdz 2036. gadam (bez PVN)

Kapitālieguldījumu objekta raksturojums (t.sk. tehniskais raksturojums, ja attiecināms)	Atzīmētā vieta, ietekmēto lietotāju skaits	Ieguvumi no kapitālieguldījumu objekta ierīkošanas	Kopējie plānotie kapitālieguldījumi un to struktūra pa finansējuma avotiem pa finansējuma avotiem (tūkst. EUR)				Alternatīvu ieviešanas, iedziļināt izvērtēšanas priekšrocību	Kapitālieguldījumu objekta ierīkošanas laiks, kopējie plānotie kapitālieguldījumi pa gadiem, (tūkst. EUR)										
			Pada finansējums	Trešo pušu finansējums	Kopā	Ieguldītis līdz pārskata perioda sākumam		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Vecrīķu elektroapgādes drošuma uzlabošana, Rīgas pilsētā	1330	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	691	0	691	93	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un ieviešanas, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	0	598								
E113 no b.Nr.69 līdz b.Nr.82, E135 no KP3000 no b.Nr.1 līdz b.Nr.30 pārbīve un KP3000 pārbīve un automatizācija Jēlgravas pilsētā	1624	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	359	0	359	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un ieviešanas, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	359	0								
E594, E050 no balsta Nr.124 līdz balstam Nr.142 un E502 no balsta Nr.1A līdz balstam Nr.5 pārbīve Dobeles pilsētā	1109	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	270	0	270	37	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un ieviešanas, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	233	0	0								
20kV EPL B008 pārbīve no B008-17 līdz balstam Nr.413, Indrānu pagasts, Siguldas novads un Sējas pagasts, Saulkrastu novads	623	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	595	0	595	300	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un ieviešanas, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	295	0	0								
110/10 kV apakštācijas Nr.36 "Daugavpils B" pārbīve par sadales punktu Vīķu ielā 21, Daugavpils	9823	Jaudas optimizēšana, efektīvāka elektrotīkla izmantošana un nākotnes pārbīves izmaksu ekonomija	1 114	0	1 114	0	Apakštācijas pārbīve un saglabāšana ilgtermiņā ir dārgāks risinājums	700	414	0								
20kV zemeslēguma strāvu kompensējošo iekārtu uzstādīšana A/st. Nr.89 "Madona"	9339	Elektroapgādes drošības uzlabošana, normatīvu ieviešana	283	0	283	0	Nav alternatīvu risinājumu	283	0	0								
20kV zemeslēguma strāvu kompensējošo iekārtu uzstādīšana A/st. Nr.146 "Kekava"	7398	Elektroapgādes drošības uzlabošana, normatīvu ieviešana	283	0	283	0	Nav alternatīvu risinājumu	283	0	0								
20kV GVL A8043 (b.Nr.17-A8031) un NB185 pārbīve Saldus pilsētā, Saldus novads	2169	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	286	0	286	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	25	261	0								
20kV elektropārvades līniju B725 un A-0268 posmā no balsta Nr.46 līdz balstam Nr.124 pārbīve Dūnītes un Jēlgravas novads	1265	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	317	0	317	38	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	279	0	0								
20kV elektropārvades līnijas B001, transformatoru apakštaciju T20137 un T20119 pārbīve Ķekavas novads	775	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	284	0	284	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	12	273	0								
20kV EPL A973, A888, A851 pārbīve Pampājos, Pampāļu pagasts, Saldus novads	848	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	372	0	372	250	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	122	0	0								
T50761, T50768 un esošā 10kV elektrotīkla pārbīve, Rīga	1250	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	490	0	490	58	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	432	0	0								
20 kV EPL G612 posmā no balsta Nr.108A līdz adatlīdzījam G612-6 un CK246 pārbīve, Ķīras pagasts, Rēzeknes novads	352	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	315	0	315	27	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	288	0	0								
10kV un 0,4kV elektrotīkla pārbīve, T20198, T20500, T20181 automatizācija Dūnītes, Jaundubultes, Iļģmācī	1060	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	1 093	0	1 093	187	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	906	0	0								
20 kV līnijas US42 un T66504 0,4kV elektrotīkla pārbīve Viesīte, Jēkabpils novads	978	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	353	0	353	39	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	314	0	0								
20kV elektropārvades līnijas A-10, transformatoru apakštaciju T21031, T21001, T21034, T-1065, T-1035, T21021 pārbīve, T21028 demontāža, Ropužu novads	2303	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	539	0	539	45	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	494	0								
T51150, T50218, T51152, T51151 automatizācija, T50161 pārbīve un 10kV elektrotīkla pārbīve Kengaragā, Rīga	1561	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	353	0	353	41	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	312	0	0								
T50797 demontāža, T50129, T51108, T50368, T50202, T50788 un esošā 10kV elektrotīkla pārbīve, Rīga	1539	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	566	0	566	75	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	491	0								
20kV gaisvadu līniju B004, B0429, B1316, B0417, B706, B0440 transformatoru apakštaciju pārbīve, ūdens automatizācija Mārupes pagasts, Mārupes novads	830	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	583	0	583	20	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	63	500	0								
T50601 automatizācija, T50807, T50451 un T51195 pārbīve un 10kV elektrotīkla pārbīve Kengaragā, Rīga	2270	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	432	0	432	35	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	23	374	0								
10kV kabeļu līniju pārbīve Tārgales, Embūtes un Ģeņinieku ielu rajonā, Ventspils	2942	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	404	0	404	22	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	382	0								
20kV elektropārvades līniju S324, S329, S319, S326, S4478, transformatoru apakštaciju T74418, T74489 pārbīve, T78527 demontāža, T74256 automatizācija Limbāros, Limbažu novads	811	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	287	0	287	40	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	247	0								
SP5694 demontāža, T51174, T50328 un 10/0,4kV kabeļlīniju pārbīve Samjētori, Rīga	528	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	505	0	505	62	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	443	0	0								
20kV elektropārvades līniju B4802, B048, B0415, transformatoru apakštaciju pārbīve, T21322 automatizācija Cēkalē, Ropužu un Sālspilis novads	1037	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	574	0	574	99	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	475	0								
20 kV līniju C3125, C340 un 0,4 kV tīkla no T13115 un T13308 pārbīve Maļķa, Maļķas pagasts, Rēzeknes novads	944	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	395	0	395	200	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	195	0	0								
SP5073 pārbīve, 10kV kabeļlīniju A/ST. 111, Centrālā (P51) - SP5073 posma nomaiņa un T51356 pieslēgšana SP5073 Zāķuālā, Rīga	5	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	610	0	610	45	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	565	0	0								
SP3941 un 20kV EPL E198, E099, E0920 un E091 pārbīve Mērsragā, Talsu novads	700	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	543	0	543	28	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	515	0	0								
20 kV EPL G404 posmā no balsta Nr.436 līdz balstam Nr.458 demontāža un 0,4 kV EPL pārbīve pie T14116 Indrā, Indras pagasts, Krāslavas novads	748	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	363	0	363	57	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	0	306								
0,4 kV GVL pārbīve no T13031 un T13419 Rēzeknē, Rēzeknes novads	2899	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	317	0	317	24	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	0	292								
10kV kabeļlīniju pārbīve un transformatoru apakštaciju T20125 un T20597 pārbīve Buduros, Iļģmācī	1047	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	284	0	284	44	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	240	0								
0,4 kV tīkla T22520 Z-2520-10, T22572 Z-2572-3, T22503 Z-2503-5 pārbīve Liepārdē, Ogres novads, 0,4 kV tīkla T22520 Z-2520-10, T22572 Z-2572-3, T22503 Z-2503-5 pārbīve Liepārdē, Ogres novads	123	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	444	0	444	67	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	0	377								
20 kV līniju B380, B383 un 0,4 kV tīkla pārbīve Liepārdē Ogres novads	3059	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	1 348	0	1 348	50	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	1 298	0								
0,4kV EPL pārbīve pie T66352, T60096 Jēkabpils, Jēkabpils novads	180	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	602	0	602	48	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	554	0								
10kV kabeļlīniju T50403-T51393, T51393-T51407, T51272-T51050 posma pārbīve un T50403, T51407, T51272 automatizācija, Rīga	2145	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	254	0	254	40	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	214	0								
0,4 kV GVL pārbīve no T10619 Rēzeknē, Rēzeknes novads, 0,4 kV GVL pārbīve no T10619 Rēzeknē, Rēzeknes novads	361	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēguma iespējas	276	0	276	29	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	247	0	0								

[illegible]

20kV GVL-A-89 (77-148), A-8908, E8909 un E8920 pārīdīve Kandavas pagastā, Tukuma novads	1238	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	567	0	567	21	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, līdztienību uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	546	0								
T3501 4 22, 23, 24, 25 pārīdīve Dobelē, Dobele novads	129	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	317	0	317	23	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, līdztienību uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	294	0								
Elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija ROPā								13 456	16 178	2 671	0	0	0	0	0	0	0	0
Apakštācijas Nr.201 "Andrejsala" izbūve jaunā vietā	6175	Apakštacija būs tuvāk Eksporta ielai, attiecīgi vieglāk izbūvēt izvadus	448	4 390	4 838	2 505	Apakštācijas demontāža un pārgādāšana uz citām samazināta teritorijā attīstības iespējas un ir ar lielu risku neatdodoties	1 719	615	0								
AS "Saldaus tīkls" speciālā tehnikas parka atjaunošana 2026.- 2027.gadā	-	Nodrošināt savaļciņa nolietotās speciālās tehnikas nomaiņu, saglabājot nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu elektroenerģijas sadales sistēmas izbūves, remonta un uzturēšanas darbu veikšanai. Projekta īstenošana samazināta tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas, mazina nepilnību atbilstumu un diskvāļu risku, uzlabo darba drošību un elektrotīklu, kā arī nodrošina mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu tehnikas parku. Tiek uzturēta uzņēmuma spēja operatīvi veikt plānotos un avārijas darbus sadales sistēmas infrastruktūrā. Pamatojums balstīts uz speciālās tehnikas nomaiņas kriterijiem un regulāru tehnikas parka izvērtējumu.	7 729	0	7 729	3 967	Izvērtēta esošās tehnikas turpmāka ekspluatācija un remonta veikšana, kā arī tehnikas nomaiņa atbilstoši līdztienības nomaiņas plānam. Tehnikas neatjaunošana palielinātu uzturēšanas izmaksas, diskvāžu riskus un avārijas darbu izpildes apdraudējumu, jo daļā vienību sasniegti nomaiņas kritēriji pēc ekspluatācijas ilguma, motorstundām, nobraukuma vai to remonta izmaksām.	3 762	0	0								
Elektroenerģijas skaitītāju iegāde 2025-2027. gadā	-	Atbilstošas elektroenerģijas uzskaites nodrošināšana, datu kvalitātes uzlabošana un datu darbības izmaksu samazināšana	11 592	0	11 592	2 465	Izvērtētais risinājums jau paredz nomaiņai būs skaitītājus, kuru ražošanas partija ir konstatētas neatbilstības, nemainot skaitītājus nedrīkst atbilstoši normatīviem dokumentiem.	4 710	4 418	0								
Teritorijas, brauktuves, labiekārtojuma atjaunošana (Liepāja DEP)	-	Esošais segums nokalpojis un ar lielu kravnesību nolietots, nepieciešams atjaunot segumu.	630	0	630	21	Neatjaunojot segumu tas vienlaikus būs jāremontē un palielinātes tehnikas nolietojums, tās uzturēšanas izmaksas.	609	0	0								
Apakštācijas A/rt.72 "Salacgrīva" otra transformatora un otras 20kV slēgēkārtes uzstādīšana Salacgrīvas pilstī, Limbažu novads	3851	Rūpniecībai un iekšlīdzātai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	23 500	23 500	417	Rezultāts jāsasniedz Modernizācijas fonda projekta ietvaros.	5 200	1 920	9 615	6 348							
110/20kV apakštācijas "Saulkrasti" izbūve Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novads	4893	Rūpniecībai un iekšlīdzātai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	8 750	8 750	540	Rezultāts jāsasniedz Modernizācijas fonda projekta ietvaros.	2 150	3 753	2 383	925							
Jaunas 110/20kV apakštācijas "Saldus" izbūve Saldus pilstī	11743	Rūpniecībai un iekšlīdzātai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	6 450	6 450	578	Rezultāts jāsasniedz Modernizācijas fonda projekta ietvaros.	1 700	1 774	1 699	700							
Pārveidojamo ģeneratoru (t.sk. piekabju iegāde)	-	Elektroenerģijas darbības nepārtrauktības nodrošināšana, krīžu un ārkārtas situāciju pārvaldība	0	2 170	2 170	0	Rezultāts jāsasniedz Kohērijas fonda projekta ietvaros. Ja netiek iegādāti pārveidojamo ģeneratori - ietekme uz elektroapgādes nepārtrauktību, ietekme uz SAIDI samazinājumu	2 170	0	0								
110 kV Apakštācijas "Miežiete" jaunu 2x40MVA transformatoru uzstādīšana	14523	Rūpniecībai un iekšlīdzātai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	4 183	4 183	995	Rezultāts jāsasniedz Kohērijas fonda projekta ietvaros. Ja kapitālieguldījumu projekts netiek īstenots - esošās transformatoru jaudas izmantošana tuvākajos gados var sasniegt maksimāli pieļaujamo noslodzes līmeni, kas liegta jauna pieslēgumu izveidi un esošo pieslēgumu jaudas palielināšanu	2 167	1 022	0								
110 kV Apakštācijas "Tukums" jaunu 2x40MVA transformatoru uzstādīšana	13903	Rūpniecībai un iekšlīdzātai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	4 113	4 113	530	Rezultāts jāsasniedz Kohērijas fonda projekta ietvaros. Ja kapitālieguldījumu projekts netiek īstenots - esošās transformatoru jaudas izmantošana tuvākajos gados var sasniegt maksimāli pieļaujamo noslodzes līmeni, kas liegta jauna pieslēgumu izveidi un esošo pieslēgumu jaudas palielināšanu	604	2 020	959								
20kV elektropārvades līnijas B181, transformatora apakštacija T21837, T21802 pārīdīve, T21818 demontāža Ādažu un Ropāžu novados...	511	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	340	340	44	Rezultāts jāsasniedz Kohērijas fonda projekta ietvaros. Ja kapitālieguldījumu programma netiek īstenota - ietekme uz elektroapgādes nepārtrauktību, ietekme uz SAIDI samazinājumu	296	0	0								
20kV gaisvadu līniju B181, B522, transformatora apakštacija T25229, T25227, T21814 pārīdīve, T21834, T21835 Baltezerē, Ādažu novads...	230	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	559	559	70	Rezultāts jāsasniedz Kohērijas fonda projekta ietvaros. Ja kapitālieguldījumu programma netiek īstenota - ietekme uz elektroapgādes nepārtrauktību, ietekme uz SAIDI samazinājumu	489	0	0								
Kopā pavisam								39 030	31 698	17 326	7 973	0	0	0	0	0	0	0

Datums _____.*

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru	
Tuzpildītājs Sandis Jansons	
Tehnisks direktors Raimonds Skreblis	
/paraksts un tā atšifrējums/	

Z.v.

Andris Bērziņš
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis _29351290_

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.