

23.08.2020.
Uz

Nr. 2.5/2020/3084
Nr.

**Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Ūnijas iela 45
Rīga
LV-1039**

Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) savas kompetences ietvaros ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 2020.gada 6. augusta Konsultāciju dokumentu par grozījumiem (turpmāk – grozījumu projekts) Regulatora 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (turpmāk – Tīkla kodekss) un lūdz papildināt grozījumu projektu ar šādiem Tīkla kodeksa grozījumiem:

1. Izteikt Tīkla kodeksa 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Sistēmas operatoram nav tiesību pieprasīt sistēmas dalībniekiem veikt elektroiekārtu pārbaudi biežāk kā reizi gadā, ja ir apstiprināta elektroiekārtas atbilstība noteiktajām tehniskajām prasībām, izņemot, ja ir pamats uzskatīt, ka sistēmas dalībnieks nepilda noteiktās tehniskās prasības.";

Pamatojums: lūdzam papildināt Tīkla kodeksa 8.punktu ar izņēmuma gadījumu, kad sistēmas operators var lūgt elektroiekārtas pārbaudi veikt biežāk kā reizi gadā. Proti, piedāvātā redakcija par pārbaudi veikšanas biežumu "ne biežāk kā reizi gadā" neattiecas uz gadījumu, kad sistēmas operatoram ir pamats uzskatīt, ka sistēmas dalībnieks nepilda noteiktās tehniskās prasības. Faktiski šobrīd atbilstoši Tīkla kodeksa 8.punkta noteikumiem gadījumā, ja ir veikta elektroiekārtas pārbaude un tās rezultātā tiek konstatēta neatbilstība, sistēmas operatoram nav tiesības prasīt atkārtotu pārbaudi ne ātrāk kā pēc gada. Līdzīgi sistēmas operators attiecīgajā gadā nevar prasīt veikt pārbaudi, kad tā jau ir veikta, bet sistēmas operatora rīcībā ir informācija, kas liecina par elektroiekārtas neatbilstību.

2. Izteikt Tīkla kodeksa 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šā kodeksa 6.² punktā minētajā kārtībā sistēmas operatora noteiktais termiņš, kurā sistēmas dalībnieks iesniedz pieteikumu elektroiekārtas pārbaudes veikšanai nepārsniedz 45 darba dienas pirms paredzētās elektroiekārtas pārbaudes. Sistēmas dalībnieka pieteikumā norādāmās ziņas nosaka sistēmas operators. Pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:

10.1. elektroiekārtu pārbaudes uzsākšanas laiku un paredzamo ilgumu;

10.2. pārbaudāmās elektroiekārtas un to operatīvos apzīmējumus;

10.3. detalizētu aprakstu par iespējamajām nelabvēlīgajām sekām, ko elektroiekārtu pārbaude var izraisīt pārvades vai sadales sistēmā;

10.4. sistēmas dalībnieka pilnvarotās personas elektroiekārtas pārbaudes organizēšanai un veikšanai."

Pamatojums: lūdzam Tīkla kodeksa 10.punktu izteikt citā redakcijā, ņemot vērā, ka Tīkla kodeksa 6.² punktā ietverts deleģējums pārbaudīšanas veikšanas kārtību noteikt sistēmas operatoram. Attiecīgi, lai nodrošinātu sistēmas dalībnieka tiesību ievērošanu, Tīkla kodeksa 10.punktā redakcija tiek mainīta tā, lai tajā ietvertos principi sistēmas operators ņemtu vērā, izstrādājot Tīkla kodeksa 6.² punktā minēto kārtību, vienlaikus novēršot pretrunu starp Tīkla kodeksa 10.punkta esošo redakciju un ar Tīkla kodeksa 6.² punktu noteikto deleģējumu sistēmas operatoram.

3. Svītrot Tīkla kodeksa 16. punktu;

Pamatojums: lūdzam svītrot Tīkla kodeksa 16.punktu, jo termiņu atskaites iesniegšanai, kas minēts 16.punktā, sistēmas operators noteiks elektroiekārtu pārbaudīšanas veikšanas kārtībā, kas izstrādāta saskaņā ar Tīkla kodeksa 6.² punktu. Papildus jānorāda, ka elektroiekārtu pārbaudīšanas rezultātu iesniegšanas termiņš 30 dienas pēc pārbaudīšanas veikšanas paildzina pārbaudīšanas rezultātu saņemšanu, kas var būt ļoti būtiski, ja pārbaudīšanas rezultāti ir negatīvi un nepieciešama savlaicīga un efektīva rīcība trūkumu novēršanai. 30 dienu termiņš nav piemērojams arī gadījumos, kad elektroiekārtas pārbaude tiek veikta atbilstības simulācijas veidā, jo tās rezultāti ir pieejami uzreiz pēc tās pabeigšanas.

4. Svītrot Tīkla kodeksa 17. punktu;

Pamatojums: lūdzam svītrot Tīkla kodeksa 17.punktu, jo saskaņā ar Tīkla kodeksa 5.punktu pārbaudi veic sistēmas dalībnieks. Proti, nav nošķirama pārbaudīšanas rezultātu atskaites iesniegšanas kārtība, ja pārbaude tiek veikta pēc sistēmas dalībnieka ierosinājuma vai sistēmas operatora pieprasījuma, jo abos šajos gadījumos elektroiekārtas pārbaudi veiks sistēmas dalībnieks.

5. Svītrot Tīkla kodeksa 19.punktu;

6. Papildināt lēmumu ar 4.17. punktu šādā redakcijā:

"4.17. Ja elektroenerģijas sistēmas dalībnieks konstatē, ka elektroiekārta neatbilst noteiktajām tehniskajām prasībām, elektroenerģijas sistēmas dalībnieks par to nekavējoties informē sistēmas operatoru."

Pamatojums: lūdzam svītrot Tīkla kodeksa 19.punktu, vienlaikus papildinot Tīkla kodeksu ar 4.1.7.punktu, nosakot, ka sistēmas dalībniekam ir pienākums informēt sistēmas operatoru jebkurā gadījumā, ja tas konstatējis, ka elektroiekārta neatbilst noteiktajām tehniskajām prasībām, nevis tikai gadījumā, ja tas konstatēts elektroiekārtas pārbaudes rezultātā. Šādas informācijas savlaicīga pieejamība nodrošinās, ka negatīvā ietekme uz sistēmu, kurai pieslēgta sistēma dalībnieka elektroiekārta, tiek novērsta pēc iespējas savlaicīgāk.

Valdes loceklis

G. Junghāns

Valdes loceklis

M. Kauliņš

Kupics 67725341