



**Biedrība „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” LRLA**  
Reģ. Nr. 40008271925  
Strādnieku šķērsiela 5, Rēzekne, LV-4604  
Tālrunis: 20285554  
e-pasts: [rla@inbox.lv](mailto:rla@inbox.lv)

---

---

Nr. LRLA 21/04/2021

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai  
E-pasts: [sprk@sprk.gov.lv](mailto:sprk@sprk.gov.lv)  
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039

**Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publiskoto konsultāciju dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem no 2021.gada 31.marta.**

Atsaucoties aicinājumam paust viedokli saistībā ar SPRK Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publiskoto konsultāciju dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem no 2021.gada 31.marta.

Iepazīstoties ar pieejamo dokumentu un ņemot vērā biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības LRLA” zemnieku intereses, vēlamies punktu 32.3. izteikt sekojoši: pieslēguma spriegums ir 0,4 kilovolti un objekta summārā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nav mazāka par 100 ampēriem vai 6-20 kilovolti (no 0-1000kW).

32.4. punktu izsakot:

sistēmas lietotāja pieprasītais pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazinājums nav mazāks par 30% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes.

Rēzekne  
21.04.2021.

Ar cieņu,

Biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība”

valdes loceklis Guntars Bartkevičs