



## Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

Ūnijas ielā 45  
Rīga, LV-1039  
[sprk@sprk.gov.lv](mailto:sprk@sprk.gov.lv)

Rīgā, 2021.gada 21.aprīlī, reģ.nr. 02-17/21

### Par Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sadales sistēmai projektu

Iesniedzam SIA "RTO Elektrotīkli" (turpmāk – RTOE) ierosinājumus "Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sadales sistēmai" grozījumiem (turpmāk – Noteikumi).

RTOE ieskatā Noteikumu 15.punktā minēto atsauci uz Elektroenerģijas tirgus likumu nepieciešams precizēt, lai skaidri būtu saprotams par kādu izmaksu sadalījumu un kuru minētā likuma pantu un daļu ir runa. Ja atsauce ir domāta uz Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta 2. un 2.<sup>1</sup> daļu, tad piedāvājam Noteikumu 15.punkti izteikt šādā redakcijā:

*15. Sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst sistēmas operatora noteiktajām prasībām, ja ierīko pieslēgumu, uz kuru neattiecas **Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta 2. un 2.<sup>1</sup> daļā** noteiktais pieslēguma izmaksu sadalījums starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju. Par izvēlēto būvkomersantu sistēmas lietotājs informē sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā minēto vienošanos.*

RTOE ieskatā elektroenerģijas sadales sistēmas operatora, kura tīklam ir pieslēgti mazāk kā 100 000 lietotāju un ir neliels faktisko lietotāju skaits, Noteikumu 40.6, 42., 50. un 63.punktos minētās Pieslēgšanas maksas noteikšana, uzturēšana un administrēšana varētu radīt lielu administratīvo slogu, ņemot vērā nelielo šādu gadījumu skaitu gada ietvaros. Kā iespējamu risinājumiem šajā gadījumā redzam "mazajiem sistēmas operatoriem" izmantot AS "Sadales tīkls" noteikto Pieslēgšanas maksu. Tādēļ piedāvājam papildināt Noteikumu 43.punktu šādās redakcijā:

*43. Slodzes vienības izbūves izmaksas un pieslēgšanas izmaksas sistēmas operators katru gadu līdz 1.aprīlim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un tās stājas spēkā no 1.maija un ir piemērojamas pieslēguma maksas noteikšanā pieslēgumiem, par kuriem pieslēguma līgums noslēgts pēc 30.aprīļa. Slodzes vienības izbūves izmaksu un pieslēgšanas izmaksu aprēķinu*

*un to pamatojošo informāciju sistēmas operators iesniedz Regulatoram katru gadu līdz 1.martam. **Sadales sistēmas operators, kuram pieslēgts mazāk kā 100 000 lietotāju, drīkst noteikt tādu pašu Pieslēgšanas maksas apmēru, kādu piemēro sadales sistēmas operators, kura tīklam tas ir pieslēgts.***

RTOE uzskata praksi, ka sadales sistēmas operators līdzfinansē tādu pieslēgumu izbūvi, kuru spriegums nepārsniedz 400V un ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz 100A, par atbalstāmu un kopumā veiksmīgi strādājoša. Tomēr mūsu ieskatā būtu nepieciešams noteikt robežas līdz kādam līmenim šāda līdzfinansēšana notiek. RTOE praksē ir bijuši gadījumi, kad potenciālais lietotājs lūdz īstenot 0,4kV 25A pieslēgumu nepilna kilometra (650m) attālumā no tuvākās iespējamās 0,4kV pieslēguma vietas. Šāda pieslēguma izbūve ar 50% sadales sistēmas operatora līdzfinansējumu nav ekonomiski pamatota, jo prognozējamie ieņēmumi par sadales pakalpojumiem nespēj atpelnīt ieguldījumus no sadales operatora puses, kā rezultātā šādi ieguldījumi ilgtermiņā paaugstina sadales sistēmas tarifu un neveicina sadales operatora izmaksu optimizāciju. Ņemot vērā to, ka piedāvāto Noteikumu 49.3 punktā ir ieviesta jauna prakse, kas atvieglo pieslēguma maksas noteikšanu atkarībā no to attāluma no iespējamās pieslēguma vietas pie sistēmas operatora 0,4kV elektrolīnijas RTOE ierosina tādu pašu praksi piemērot pieslēguma maksas līdzfinansēšanas griestiem, nosakot attālumu līdz kādam sadales sistēmas operators līdzfinansē pieslēguma maksā iekļauto **kabeļa līnijas** izbūvi. Iespējamie griesti varētu būt piemēram 100m vai 200m. Tādēļ piedāvājam Noteikumu 56.punktu izteikt šādā redakcijā:

*56. Ierīkojot pieslēgumu, kura spriegums nepārsniedz 400 voltus un ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu (100A), sistēmas lietotājs sedz 50% un sistēmas operators sedz 50% no būvdarbu izmaksām vai slodzes vienības izbūves izmaksām, kas ietvertas pieslēguma maksā, **ja attālums no plānotās elektroietaišu piederības robežas līdz tuvākajai attiecīgā sistēmas operatora 0,4 kV elektrolīnijai, mērot taisnā līnijā sistēmas operatora elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, nav lielāks par 100 metriem. Ja iepriekšminētais attālums pārsniedz 100 metrus, kabeļa līnijas izbūves daļu virs 100 metru attāluma aprēķinātajā pieslēguma maksā 100% apmērā sedz lietotājs.***

Ar cieņu,  
Valdes loceklis

Gaidis Gaspažiņš