

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas pārvades sistēmai

27.09.2021

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta				
1.	2.6. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts dokuments, kurā noteikta pieslēguma vieta, piederības robeža, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaisies vai mainītu esošā pieslēguma tehniskos parametrus.	Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” (turpmāk – AS “Sadales tīkls”) Par elektroietaišu piederības robežu pusēm ir savstarpēji jāvienojas pieslēguma līgumā un piederības robežu nedrīkstētu vienpusēji noteikt pārvades sistēmas operators, jo tā būtiski ietekmē arī lietotāja elektroietaišu tehnisko risinājumu un izbūves apjomu. Ja atbilstoši tarifu piedāvājumam pārvades sistēmas operators šobrīd piedāvā vairākus pieslēguma tehniskos	Daļēji ņemts vērā. Precizēts Noteikumu projekta 2.6.apakšpunkts.	2.6. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts dokuments, kurā noteikta pieslēguma vieta, pieteikumā norādītā piederības robeža, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaisies vai mainītu esošā pieslēguma tehniskos parametrus.

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		risinājumus – pieslēgumu 110 kV kopnēm, pieslēgumu 110 kV līnijām, pieslēgumu 110 kV transformatora 6-20 kV pusē, tad lietotājam būtu jābūt iespējām izvēlēties sev nepieciešamo pārvades sistēmas pieslēguma tehnisko risinājumu. Pēc līdzības ar Regulatora 2021.gada 3.jūnija lēmumā Nr.1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” (turpmāk – Sadales sistēmas pieslēguma noteikumi) ietverto 2.10. apakšpunkta redakciju, AS “Sadales tīkls” lūdz Noteikumu projekta 2.6. apakšpunktā vārdus “piederības robeža” aizstāt ar vārdiem “iespējamā piederības robeža”.		
2.	19. Visas pieslēguma ierīkošanas un pieslēguma tehnisko parametru maiņas pamatotās izmaksas, tajā skaitā pieslēguma ierīkošanas (nodrošināšanas) procesa administrēšanas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pieslēguma nodrošināšanu, sedz sistēmas lietotājs.	AS “Sadales tīkls” Lai neradītu papildu barjeras lietotājam uz sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu vērstu pārvades sistēmas pieslēguma procesu īstenošanai, AS “Sadales tīkls” konceptuāli ierosina:	Daļēji ņemts vērā. Izvērtējot AS “Sadales tīkls” iesniegtos priekšlikumus konsultāciju procesa laikā, Regulatora ieskatā, noteikumu punkts būtu papildināms ar jaunu punktu, lai būtu skaidrs, kuras izmaksas, kuros gadījumos tehnisko parametru maiņas gadījumā jāsedz sistēmas operatoram un kuras – sistēmas lietotājiem. Vienlaicīgi norādām,	19. Visas pieslēguma ierīkošanas un pieslēguma tehnisko parametru maiņas pamatotās izmaksas, tajā skaitā pieslēguma ierīkošanas (nodrošināšanas) procesa administrēšanas izmaksas, kas saistītas jaunas elektrotīkla daļas ierīkošanu, sedz sistēmas lietotājs.

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		1) nodalīt uz pārvades sistēmas jaudu palielināšanu un sistēmas jaudu optimizēšanu vērstos pieslēgumu izmaiņu gadījumus; 2) Noteikumu projekta 19.punkta nosacījumus, t.sk. par administrēšanas izmaksu iekļaušanu pieslēguma maksā, attiecināt tikai uz jaunu pieslēgumu ierīkošanu, atļautās slodzes palielināšanu, pievienojuma skaita palielināšanu un citām aktivitātēm, kas saistītas ar jaunas pārvades sistēmas infrastruktūras ierīkošanu; 3) pēc līdzības ar Sadales sistēmas pieslēguma noteikumiem, noteikt, ka pārvades sistēmas operators sedz visas ar pieslēguma atļautās slodzes un pievienojumu skaita samazināšanu saistītās izmaksas.	ka nav pamats uzlikt par pienākumu sistēmas operatoram segt izmaksas (visiem pārvades sistēmas lietotājiem), kas rodas tehnisko parametru maiņas gadījumā, piemēram, ja tiek samazināta uzstādītā jauda. Tāpat norādām, ka nevar salīdzināt elektroenerģijas sadales sistēmas izmaksas, kas rodas jaudas samazināšanas gadījumā un jaudas samazināšanas izmaksas elektroenerģijas pārvades sistēmā, kur tās ir būtiski lielākas, sistēmas specifikas dēļ. Ņemot vērā pārvades sistēmas pieslēguma izbūves specifiku un to lielās izmaksas, ir samērīgi nošķirt periodu, kurā lietotājs var plānot savas izmaksas un ieguldījumus, kas sistēmas operatoru gadījumā ir 10 gadi. Tādējādi izmaiņas attiecībā uz senākām investīcijām vērtējamas kā nenovēršamas izmaiņas, līdz ar to izmaksas attiecināmas uz sistēmas operatoru.	20. Pieslēguma tehnisko parametru maiņas gadījumā: 20.1. ja sistēmas lietotāja pieprasīto tehnisko parametru izmaiņu nodrošināšanai nepieciešams veikt izmaiņas sistēmas operatora elektroietaisēs, kas izbūvētas vai rekonstruētas pirms vairāk nekā 10 gadiem, sistēmas operators sedz izmaksas, kas saistītas ar vairs neizmantojamās pārvades sistēmas operatora īpašumā esošas infrastruktūras turpmāko izmantošanu vai demontāžu. 20.2. ja sistēmas lietotāja pieprasīto tehnisko parametru izmaiņu nodrošināšanai nepieciešams veikt izmaiņas sistēmas operatora elektroietaisēs, kas izbūvētas vai rekonstruētas pirms mazāk nekā 10 gadiem, tad visas pieslēguma tehnisko parametru maiņas pamatotās izmaksas, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar vairs neizmantojamās pārvades sistēmas operatora īpašumā esošas infrastruktūras demontāžu sedz sistēmas lietotājs.

		AS “Sadales tīkls” ieskatā visas uz sistēmas efektivitātes uzlabošanu vērstās izmaksas par pārvades sistēmā uzstādītās jaudas/infrastruktūras apjoma samazināšanu būtu jāsedz pārvades sistēmas operatoram, tādā veidā pārvades sistēmas operators būtu motivēts visefektīvākajā veidā organizēt sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu, vienlaicīgi noņemot šobrīd sistēmas lietotājam uzlikto slogu rosināt un finansēt pārvades sistēmas optimizāciju. Tādā veidā tiktu nodrošināti vienlīdzīgi pamatprincipi sadales un pārvades sistēmās – sistēmas operators sedz izmaksas, kas saistītas ar sistēmas optimizāciju, t.sk. izmaksas par turpmāk pieslēgumu nodrošināšanai vairs neizmantojamās infrastruktūras likvidēšanu, savukārt lietotājs sedz visas pamatotās izmaksas, kas saistītas ar jaunu elektrotīkla daļu un iekārtu izbūvi, pārbūvi, ierīkošanu, uzstādīšanu, t.sk. papildus izbūvējamo infrastruktūru slodzes samazinājuma gadījumos, kas nepieciešamas turpmākai pieslēguma nodrošināšanai.		
--	--	--	--	--

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		Lai risinātu iepriekš norādīto problemātiku, AS “Sadales tīkls” ierosina: 1) izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: “19. Visas pieslēguma ierīkošanas pamatotās izmaksas, kas saistītas ar jaunas elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai, sedz sistēmas lietotājs. Ierīkojot jaunu sistēmas pieslēgumu vai veicot atļautās slodzes palielināšanu, sistēmas lietotājs sedz arī pieslēguma ierīkošanas (nodrošināšanas) procesa administrēšanas izmaksas.”; 2) papildināt noteikumus ar jaunu punktu aiz Noteikumu projekta 19.punkta šādā redakcijā: “Sistēmas operators sedz izmaksas, kas saistītas sistēmas atļautās slodzes samazināšanu un turpmāk pieslēguma nodrošināšanai neizmantojamās elektrotīkla daļas likvidēšanu.”.		

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta				
3.	7. Sistēmas operators 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un informē sistēmas lietotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs pieteikumā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.	AS “Sadales tīkls” Konsultāciju dokumentā ietvertais skaidrojums, ka tehnisko specifiku dēļ sistēmas operatoram ir jāveic lielāks darbu apjoms, lai izsniegtu tehniskos noteikumus, jo pieslēgumi pārvades sistēmai tiek būvēti pie 110 kV tīkla, pēc būtības pamatojumu nesniedz un nav saskatāma darbu apjoma tieša sasaiste ar sprieguma līmeni. Tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņiem pārvades un sadales sistēmas pieslēguma noteikumos ir jābūt konceptuāli saskanīgiem, lai sadales sistēmas operators spētu pildīt savas sadales sistēmas pieslēguma noteikumos paredzētās saistības pret sadales sistēmas lietotājiem. AS “Sadales tīkls” lūdz Noteikumu projekta 7.punktu izteikt šādā redakcijā: “7. Sistēmas operators 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības, bet vismaz 15	Nav ņemts vērā. Saskaņā ar AS “Augstsprieguma tīkls” sniegto informāciju vidējais tehnisko noteikumu izsniegšanas ilgums ir 57 dienas, līdz ar to prasība pirms tehnisko noteikumu izsniegšanas informēt lietotāju par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu būs formāla un radīs lieku administratīvu slogu sistēmas operatoram.	7. Sistēmas operators 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un informē sistēmas lietotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs pieteikumā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		<u>dienu laikā no pieteikuma saņemšanas sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu.</u> Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs pieteikumā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, sistēmas operators var pagarināt tehnisko prasību izsniegšanas termiņu. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un informē sistēmas lietotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām.”.		
4.	2.2. pieslēguma tehniskie parametri – atļautā slodze, spriegums, pievienojumu skaits, piederības robeža;	AS “Sadales tīkls” Noteikumu projekta 2.2.apakšpunkts skaidro terminu pieslēguma tehniskie parametri – atļautā slodze, spriegums, pievienojumu skaits, piederības robeža. Skaidrojums šobrīd ir nepilnīgs, jo skaidrojumā ir uzskaitīti tehniskie parametri,	Nav ņemts vērā. Pieslēguma tehniskie parametri ir pieslēgumu raksturojoši vispārzināmi fizikālie pamatlielumi, kas tiek norādīti sistēmas pakalpojumu līgumā vai sistēmas pieslēgumu līgumā. Ja šie parametri nav norādīti esošos sistēmas pakalpojuma līgumos, līgumi	2.2. pieslēguma tehniskie parametri – atļautā slodze, spriegums, pievienojumu skaits, piederības robeža;

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		kas ir tehniski interpretējami un arī vienlīdz neskaidri. Precīzam un detalizētam tehnisko parametru skaidrojumam ir būtiska nozīme, jo no tā ir atkarīga noteikumu piemērošanas pamatotība un nepieciešamība elektrosistēmas uzturēšanas un attīstības procesā. Vienotas izpratnes nostiprināšanas nolūkos AS “Sadales tīkls” lūdz vismaz viedokļu apkopojuma dokumentā sniegt katra tehniskā parametra detalizētāku skaidrojumu un paredzēt vienotu kārtību, kā pārvades sistēmas lietotājiem līdz ar Noteikumu projekta apstiprināšanu tiek nodrošināta un padarīta saistoša informācija par esošo pieslēgumu tehniskajiem parametriem atbilstoši Noteikumu projekta 2.2.apakšpunktā ietvertajam uzskaitījumam.	būtu attiecīgi jāpapildina, ja tas ir nepieciešamas. Noteikumu mērķis nav esošu sistēmas pakalpojumu līgumattiecību sakārtošana, bet kārtības, kādā ierīkojami jauni pieslēgumi, vai veicamas izmaiņas esošajos sistēmas pieslēgumos, noteikšana. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punktam normatīvajā aktā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietvertu normatīvo regulējumu. Termins “atļautā maksimālā slodze” un “elektroietaišu piederības robeža” jau ir skaidroti Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. “Spriegums” ir viens no elektroenerģiju raksturojošiem jēdzieniem fizikā un tas tiek lietots gan Eiropas Savienības, gan Latvijas tiesību aktos, nesniedzot skaidrojumu. Tātad minētais jēdziens uzskatāms par pašsaprotamu. Līdz ar to šā jēdziena skaidrojums līdz šim nav bijis ietverts pieslēguma noteikumos un to nav pamata ietvert arī turpmāk.	

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
5.	<i>Noteikumu projekts</i>	AS “Sadales tīkls” Pie spēkā esošā regulējuma, pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators faktiski ir konkurējošās pozīcijās attiecībā uz sistēmas pieslēgumu nodrošināšanu sistēmas galalietotājiem 6-20 kV sprieguma līmenī, kas ir absolūti neloģiska situācija un pie kuras nav iespējams izpildīt Enerģētikas likuma 8.pantā energoapgādes komersantiem noteikto pienākumu plānveidīgi savu darbību un piedalīties koordinētas un efektīvas energoapgādes plānošanā, nodrošināšanā un attīstīšanā. AS “Sadales tīkls” lūdz Regulatoru papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu sadaļā "I. Vispārīgie jautājumi" šādā redakcijā: “Jaunu galalietotāja pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai ierīko ar elektroietaišu piederības robežu 110 kV vai augstāka sprieguma pakāpē.”.	Nav ņemts vērā. Ņemot vērā Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatoru atbildības robežas, Regulatoram nav pamata dublēt augstāka normatīvā akta tiesību normās ietverto regulējumu, atkārtoti to ietverot šajos noteikumos.	

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
6.	1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk – noteikumi) nosaka vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotājiem. 21. Ja saskaņā ar pieteikumu sistēmas lietotājs pieprasa pieslēguma tehnisko parametru maiņu, pieslēgumu nodrošina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.	AS “Sadales tīkls” Saskaņā ar Noteikumu projekta 1.punktu, noteikumi nosaka jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas un esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus. Noteikumu projekta 21.punkts šķietami dublē Noteikumu projekta 1.punktu, atkārtoti nosakot, ka pieslēgumu tehnisko parametru maiņu nodrošina šajos noteikumos noteiktā kārtībā. AS “Sadales tīkls” ierosina izslēgt Noteikumu projekta 21.punktu.	Nav ņemts vērā. Ņemot vērā, ka Noteikumos galvenokārt regulēts jauna pieslēguma ierīkošanas process, 21.punkts norāda uz to, ka pieslēguma parametru maiņas process neatšķiras no procesa, kādā ierīko jaunu pieslēgumu. Līdz ar to punktu nav pamata svītrot.	1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk – noteikumi) nosaka vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotājiem. 22. Ja saskaņā ar pieteikumu sistēmas lietotājs pieprasa pieslēguma tehnisko parametru maiņu, pieslēgumu nodrošina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
7.	15. Pēc pieslēguma līguma noteikumu izpildes sistēmas operators un sistēmas lietotājs noslēdz sistēmas pakalpojuma līgumu.	AS “Sadales tīkls” Noteikumu projekta 15.punkts ietver nosacījumus, kas neattiecas uz sistēmas pieslēguma ierīkošanas procesu, jo nosaka darbības pēc pieslēguma līguma noteikumu izpildes, tāpēc varētu būt ārpus Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta otrās daļas un 9.panta otrās daļas deleģējuma.	Nav ņemts vērā. Atbilstoši Noteikumu projekta 18.punktā norādītajai ekspluatācijas paziņošanas procedūrai un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtībai, sistēmas pakalpojumu līgumu nepieciešams noslēgt pirms uzsākta pieslēguma ekspluatācija (pabeigta pieslēguma ierīkošana). Līdz ar to Noteikumos ir pamats norādīt laiku,	15. Pēc pieslēguma līguma noteikumu izpildes sistēmas operators un sistēmas lietotājs noslēdz sistēmas pakalpojuma līgumu.

N.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		AS “Sadales tīkls” lūdz Regulatoru viedokļu apkopojuma dokumentā sniegt juridiski argumentētu skaidrojumu par pamatojumu Noteikumu projekta 15.punkta iekļaušanai redakcijā.	kad pusēm ir pienākums noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu.	
III. Citi priekšlikumi un komentāri				

Užulis, 67097248

Priekšsēdētāja

A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU