

16.05.2025.

Uz

Nr. 2.5/2025/2037

Nr.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013

Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (Regulators) 2025.gada 17.aprīļa Konsultāciju dokumentu par grozījumiem
elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā
(grozījumu projekts) un sniedz šādus papildus komentārus:

- 1) Grozījumu projektā paredzēts izdalīt elektroenerģijas pārvades sistēmas
lietotāju grupas ar elektroietaišu piederības robežu 330 kV līnijas un 330 kV
kopnes. Līdz šim AST 2024/2025.gadā ir izsniedzis tehniskās prasības 6
lietotājiem (galvenokārt, P2X projekti) par potenciālo pieslēgumu izbūvi ar
elektroietaišu piederības robežu 330 kV kopnes. Lai gan nevienā no šiem
projektiem nav uzsākti pieslēguma ierīkošanas darbi un šī iemesla dēļ nav
viennozīmīgi nosakāmi šo projektu ieviešanas termiņi, šāda apmēra projektu
attīstītāji ir izteikuši ierosinājumu izdalīt lietotāju grupu ar pieslēgumu 330kV
sprieguma līmenī. Tehniski ekonomiski pamatots, AST ieskatā, ir tikai
risinājums, nosakot elektroietaišu piederības robežu 330kV kopnēs, jo 330kV
līniju robežas gadījumā AST būtu jāuztur aktīvi (piemēram, līnijas), kas kalpo
pakalpojuma nodrošināšanai tikai šim vienam lietotājam, t.i., šie aktīvi netiek
izmantoti sistēmas darbībai plašākā nozīmē. Informācijai – arī 110kV
sprieguma līmenī AST nav pieslēdzis sistēmai nevienu lietotāju ar elektroietaišu
piederības robežu 110kV līnijās, šādi lietotāji ir tikai vēsturiskais mantojums
(piemēram, VAS "Latvijas dzelzceļš", SIA "Vats"). Ievērojot iepriekš minēto,
AST aicina Metodikas grozījumos neparedzēt lietotāju grupu ar elektroietaišu
piederības robežu 330 kV līnijas.
- 2) Lūdzam grozījumu projekta 1.3.punktā ietverto 2.9. punktu izteikt šādā
redakcijā:

*"2.9. pārvades sistēmas lietotāji – šīs metodikas izpratnē elektroenerģijas
sadales sistēmas operatori, galalietotāji, ražotāji vai elektroenerģijas
uzkrātuves operatori, kuru elektroietaisies tieši pieslēgtas pārvades sistēmai;"*

Papildus AST aicina Regulatoru apsvērt iespēju grozījumu projektā ietvert normas, kā tarifi piemērojami gadījumā, kad viena pieslēguma ievaros ierīkots elektroenerģijas ražotājs un/vai lietotājs un/vai elektroenerģijas uzkrātuves operators.