

11.09.2025.
UzNr. 2.5/2025/3798
Nr.**Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Skanstes iela 25
Rīga
LV-1013***Par konsultāciju dokumentu*

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir iepaziniesies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicēto Konsultāciju dokumentu par drošības naudas aprēķina metodiku elektroenerģijas nozarē un grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas ražotājiem un lūdz veikt tālāk norādītos precizējumus.

- Izteikt grozījumu sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas ražotājiem 1.10.punktā minēto 25.1. punktu šādā redakcijā:

"25.1. sistēmas operators 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē ražotāju par tehniskajām prasībām, nosūta ražotājam pieslēguma līgumu, ja sistēmas jauda ir pieejama, un rēķinu par drošības naudu par sistēmas jaudas rezervēšanu, ja attiecināms;"

Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo arī esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehnisko parametru maiņas gadījumā AST tehnisko prasību izsniegšanai jāveic līdzvērtīgs novērtējums kā jauna pieslēguma izveides gadījumā un tādēļ nepieciešams atbilstošs laika periods, lai izsniegtu tehniskās prasības. Papildus jāņem vērā Elektroenerģijas tirgus likuma normas, ar kurām ieviests regulējums par elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu, saskaņā ar kuru tehniskās prasības var iesniegt par jaudu, kas pārsniedz brīvo pārvades sistēmas jaudu. Gadījumā, ja tādas ir iesniegtas, pieslēguma līguma noslēgšana iespējama tikai brīdī, kad jauda ir pieejama. Papildus jāņem vērā, ka uz elektroenerģijas ražotājiem, kas vēlas saņemt tehniskās prasības elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma saņemšanai, nav attiecināmas prasības par drošības naudas samaksu.

- Papildināt grozījumus sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas ražotājiem ar jaunu punktu, noteikumu 2.3. punktu izsakot šādā redakcijā:

"2.3. pieslēguma vai elektrostacijas tehniskie parametri – uzstādītā ražošanas jauda, atļautā slodze, spriegums, fāžu skaits, pievienojumu skaits, piederības robeža;"

Minētās izmaiņas nepieciešamais, lai noteikumu 2.3. punkts atbilstu 2.7.punktam, kurā minēti pieslēguma vai elektrostacijas tehniskie parametri.

Savukārt, termins "atļautā slodze" būtu nepieciešams, lai vienādotu Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas ražotājiem definīciju ar Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas pārvades sistēmai definīciju. Turklāt šī termina steidzama precizēšana ir būtiska, lai Sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem pārejas periodā būtu iespējams pilnvērtīgi piemērot elektroenerģijas uzkrātuvēm, kā to šobrīd paredz Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 132.punkts.

Valdes loceklis

Arnis Daugulis

Valdes loceklis

Gatis Junghāns

Āboliņa
zane.abolina@ast.lv