



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

18.01.2012.

Nr.15
(prot. Nr.3.,1.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MHK Abuls”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 3.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MHK Abuls”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003082333, juridiskā adrese: Gaides iela 10, Valmiera, LV-4201, (turpmāk – SIA „MHK Abuls”) 2012.gada 3.janvāra iesniegumu Nr.1 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Pakuļu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Pakuļu HES atrodas Lutriņu pagastā, Saldus novadā, uz Cieceres upes, 28 km no ietekas Ventā.
2. Pakuļu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 7.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 20.novembra aktu Nr.21 Pakuļu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 8.februārī SIA „MHK Abuls” izsniedza Pakuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-48/46, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 8.februārim.
4. 2011.gada 12.decembrī Komisija veica Pakuļu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-83. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „MHK Abuls” iesniegto inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Pakuļu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Pakuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „MHK Abuls” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 23.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Pakuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/*. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Pakuļu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un

horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies. Avārijas situācija bija 2011.gada jūlijā, kad strauji palielinoties caurplūdumam un ūdens līmenim, bojāti lejas bjefa gultnes nostiprinājumi, kuri daļēji atjaunoti ekspluatācijas laikā.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Pakuļu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 20.janvārī noslēgts līgums par Pakuļu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 6.februāra līdz 2012.gada 5.februārim.
9. SIA „MHK Abuls” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „MHK Abuls” Pakuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H48/46/51.

2. Noteikt Pakuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H48/46/51 derīguma termiņu no 2012.gada 9.februāra līdz 2017.gada 8.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

R.Irkliis

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „MHK Abuls”