



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

26.01.2012.

Nr.17
(prot. Nr.4.,1.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „S&E Management”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 10.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „S&E Management”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003550760, juridiskā adrese: Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039, (turpmāk – SIA „S&E Management”) 2012.gada 5.janvāra iesniegumu Nr.2 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Vizlas dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Vizlas dzirnavu HES atrodas Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, uz Vizlas upes, 5 km no grīvas.
2. Vizlas dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2004.gada 7.oktobrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 14.februāra aktu Nr.67 Vizlas dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 16.februārī SIA „S&E Management” izsniedza Vizlas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-54/50, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 16.februārim.
4. 2011.gada 19.decembrī Komisija veica Vizlas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-86. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt elektroietaisies profilaktiskos mērījumus. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2012.gada 13.janvārim. Komisija SIA „S&E Management” tehniskās atskaites kopiju par Vizlas dzirnavu HES elektroietaišu profilaktiskajiem mērījumiem saņēma 2012.gada 10.janvārī. HES apsekošanas rezultātā konstatētā nepilnība ir novērsta.
5. SIA „S&E Management” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 5.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Vizlas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Z Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F

daļā izteiktajiem secinājumiem Vizlas dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Vizlas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju un citu Komisijai iesniegto informāciju Vizlas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. SIA „S&E Management” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „S&E management” Vizlas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H54/50/52.

2. Noteikt Vizlas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H54/50/52 derīguma termiņu no 2012.gada 17.februāra līdz 2017.gada 16.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

R.Irkliis

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „S&E Management”