



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

08.02.2012.

Nr.27
(prot. Nr.6.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lūkins&Lūkins”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 19.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lūkins&Lūkins”, vienotais reģistrācijas numurs: 44601000394, juridiskā adrese: „Paideri”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, (turpmāk – SIA „Lūkins&Lūkins”) 2012.gada 19.janvāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Paideru HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Paideru HES atrodas Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, uz Gaujas upes, 320 km no grīvas.
2. Paideru HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 15.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 14.februāra aktu Nr.66 Paideru HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 16.februārī ZS „Paideri” izsniedza Paideru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-53/49, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 16.februārim.
4. Saskaņā ar Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra Valmieras reģionālās nodaļas 2009.gada 27.marta lēmumu Nr.18-10/44724 ZS „Paideri” izslēdz no uzņēmumu reģistra un ieraksta komercreģistrā komercsabiedrību SIA „Lūkins&Lūkins”.
5. 2011.gada 19.decembrī Komisija veica Paideru HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-87. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
6. Saskaņā ar SIA „Lūkins&Lūkins” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Paideru HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Paideru HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
7. SIA „Lūkins&Lūkins” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 18.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā

Paideru HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Paideru HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

8. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Paideru HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
9. SIA „Lūkins&Lūkins” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Lūkins&Lūkins” Paideru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H53/49/59.

2. Noteikt Paideru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H53/49/59 derīguma termiņu no 2012.gada 17.februāra līdz 2017.gada 16.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Lūkins&Lūkins”