



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

13.02.2013.

Nr.35
(prot. Nr.6.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Megate”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2013.gada 29.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Megate”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103017164, juridiskā adrese: Dzintaru iela 72, Liepāja, LV-3401, (turpmāk – SIA „Megate”) 2013.gada 28.janvāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Kazdangas dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Kazdangas dzirnavu HES atrodas Kazdangas pagastā, Aizputes novadā uz Alokstes upes, 31 km no ietekas Tebrā.
2. Kazdangas dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2003.gada 26.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 26.marta aktu Nr.120 Kazdangas dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 27.martā SIA „Megate” izsniedza Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-121/109, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 27.martam.
4. Komisija 2013.gada 28.janvārī veica Kazdangas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-11. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā Kazdangas dzirnavu HES valdītājs nevarēja uzrādīt hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2013.gada 30.janvārim. Komisija Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju saņēma 2013.gada 29.janvārī. HES apsekošanas rezultātā konstatētā nepilnība ir novērsta.
5. SIA „Megate” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2013.gada 25.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk –

deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms U Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Kazdangas dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un citu Komisijai iesniegto informāciju Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2013.gada 29.janvārī noslēgts līgums par Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2013.gada 29.janvāra līdz 2014.gada 28.janvārim.
8. SIA „Megate” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Megate” Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H121/109/111.

2. Noteikt Kazdangas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H121/109/111 derīguma termiņu no 2013.gada 28.marta līdz 2018.gada 27.martam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Megate”