



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

15.02.2012.

Nr.38

(prot. Nr.7, 9.p.)

Par akciju sabiedrības „Sadales tīkls” kārtību par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 30.janvārī saņēma akciju sabiedrības „Sadales tīkls” vienotais reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, (turpmāk - AS "Sadales tīkls") 2012.gada 27.janvāra iesniegumu (vēstule Nr.30VL00-19/51), kuram pievienoti AS „Sadales tīkls” izstrādātie nosacījumi efektīvai atļautās slodzes izmantošanai un atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritēriju pamatojums. 2012.gada 10.februārī Komisijā saņemts AS „Sadales tīkls” 2012.gada 9.februāra iesniegums (vēstule Nr.30VL00-19/73), kuram pievienota Kārtība par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai (turpmāk – Kārtība).

Izvērtējot saskaņošanai iesniegto AS „Sadales tīkls” Kārtību un atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritēriju pamatojumu,

Komisija konstatē un secina:

1. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.
2. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otrā daļa paredz, ka regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.
3. Komisijas 2012.gada 18.janvāra lēmuma Nr.1/1 „Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi) 2.punkts paredz, ka sadales sistēmas operators iesniedz regulatoram saskaņošanai nosacījumus jauniem sistēmas pieslēgumiem vai atļautās slodzes palielināšanai esošos sistēmas pieslēgumos (turpmāk - pieslēgums), ja pieslēguma spriegums attiecīgais pieslēgums vienlaikus atbilst šādām prasībām:
 - 3.1. pieslēguma spriegums ir:
 - 3.1.1. 6 - 20 kV vai
 - 3.1.2. 0,4 kV un summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 A;
 - 3.2. lietotāja izmantoto sistēmas pakalpojumu apjoms atbilst sadales sistēmas operatora noteiktiem atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijiem
4. Noteikumu 3.punkts paredz, ka sadales sistēmas operators iesniedz regulatoram atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijus un to pamatojumu. Atbilstoši Noteikumu 4.punktam sadales sistēmas operators pēc saskaņošanas ar regulatoru publicē savā mājas lapā internetā atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijus, nosacījumus un to piemērošanas kārtību.
5. AS "Sadales tīkls" Kārtībā ir paredzēti efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumi Noteikumu 2.punktā noteiktajiem jauniem sistēmas pieslēgumiem vai atļautās slodzes

palielināšanai esošos sistēmas pieslēgumos, kas ietver arī atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijus, kā arī efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumu piemērošanas kārtība.

6. Sistēmas pieslēguma atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritēriju noteikšanai AS „Sadales tīkls” ir izmantojusi datus par elektroenerģijas faktisko patēriņu AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēgtajos objektos 2010.gadā, tajā skaitā objektos, kuriem ierīkoti jauni sistēmas pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu lielāku par 100A. AS „Sadales tīkls” veikusi elektroenerģijas patēriņa analīzi sistēmas pieslēgumos, ar ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu lielāku par 100A, kuri ierīkoti 2010. un 2011.gadā. Vidējais ierīkotā sistēmas pieslēguma noslodzes koeficients noteikts kā attiecība starp elektroenerģijas faktisko patēriņu lietotāju objektos un gada maksimālo iespējamo patēriņu, ņemot vērā atļauto ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu (atļauto slodzi). Sistēmas pieslēgums, kurā elektroenerģijas faktiskais patēriņš gada laikā pārsniedz vidējo patēriņu, ir uzskatāms par efektīvi noslogotu. Līdz ar to elektroenerģijas apjoms, kuru lietotājs 12 mēnešu laikā saņem, izmantojot ierīkoto sistēmas pieslēgumu, ir piemērots kritērijs saskaņā ar kuru tehniski un ekonomiski pamatoti noteikt pieslēgumu ar efektīvi izmantotu atļauto slodzi un AS „Sadales tīkls” Kārtībā noteiktais noslodzes koeficients 0,15, atzīstams par pamatotu.
7. Kārtībā paredzētais sadales sistēmas pakalpojumu tarifu piemērošanas koeficients 0,5 sistēmas pieslēgumiem ar efektīvi izmantotu atļauto slodzi noteikts, ņemot vērā sadales sistēmas operatora fiksētās un mainīgās sistēmas pakalpojumu izmaksas elektroenerģijas piegādē izmantojot pieslēgumus, kas ierīkoti par lietotāju samaksāto pieslēguma maksu. AS „Sadales tīkls” noteiktā koeficienta vērtība nodrošina, ka Kārtības piemērošana neatstāj negatīvu iespaidu uz sadales sistēmas operatora darbību un sadales sistēmas tarifu citiem lietotājiem.
8. Līdz ar to Kārtībā noteiktais sistēmas pieslēguma noslodzes koeficients 0,15 un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu piemērošanas koeficients 0,5 ir pamatoti ar AS „Sadales tīkls” aprēķiniem par faktiskajiem sistēmas pieslēgumu noslodzes, izmaksu struktūras un sistēmas operatora darbības rādītājiem.

Saskaņā ar Komisijas 2012.gada 18.janvāra lēmuma Nr.1/1 „Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem” 2. un 3.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

atzīt AS „Sadales tīkls” iesniegto Kārtību par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai par saskaņotu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs