



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

10.02.2010.

Nr.48
(prot. Nr.7.,13.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „AL Graudi”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2010.gada 22.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AL Graudi”, vienotais reģistrācijas numurs: 50003685731, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 118-207, Rīga, LV-1013, (turpmāk – SIA „AL Graudi”) 2010.gada 21.janvāra iesniegumu Nr.1-2010 ar lūgumu pagarināt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Šlokenbekas dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Šlokenbekas dzirnavu HES atrodas Engures novadā uz Slocenes upes, 22 km no ietekas Rīgas jūras līcī.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2005.gada 10.marta aktu Nr.143 Šlokenbekas dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2005.gada 10.martā SIA „AL Graudi” izsniedza Šlokenbekas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-145, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2010.gada 10.martam.
4. SIA „AL Graudi” atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumu Nr.257 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2010.gada 21.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Šlokenbekas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms C Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B un C daļā izteiktajiem secinājumiem Šlokenbekas dzirnavu HES zemes būvju vertikālās un horizontālās deformācijas nav konstatētas. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Deformācijas

šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir labs un nav mainījies. Filtrācija hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs nav konstatēta. Avārijas situācijas nav bijušas.

5. 2010.gada 29.janvārī Komisija veica Šlokenbekas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un objekta apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.1. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un objektu apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Šlokenbekas dzirnavu HES drošums un ekspluatācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
7. SIA „AL Graudi” pilnvarotā persona /*vārds, uzvārds*/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Šlokenbekas dzirnavu HES.

Nemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu,

padome nolemj:

1. Atkārtoti izsniegt SIA „AL Graudi” Šlokenbekas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H145/135.
2. Noteikt Šlokenbekas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H145/135 derīguma termiņu no 2010.gada 11.marta līdz 2015.gada 10.martam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „AL Graudi”