



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tālrunis 67097200 | fakss 67097277 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

15.07.2021.

Nr. 77

(prot. Nr.27, 3.p)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Incukalns Energy” iesniegumu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 8.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Incukalns Energy”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103066539, juridiskā adrese: “Ezeriņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718 (turpmāk – SIA “Incukalns Energy”), 2021.gada 22.februāra iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai (turpmāk – Iesniegums).

Ar 2021.gada 6.maija vēstuli Nr.3-2.36/1309 un 2021.gada 18.jūnija vēstuli Nr.3-2.42/1741 Regulators lūdza SIA “Incukalns Energy” iesniegt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju. Nepieciešamo papildu informāciju SIA “Incukalns Energy” Regulatoram iesniedza attiecīgi ar 2021.gada 3.jūnija iesniegumu Nr.2021/3 un 2021.gada 21.jūnija iesniegumu Nr.2021/1.

Regulators konstatē un secina

1. SIA “Incukalns Energy” Iesniegumā lūdz izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, kas savienotu elektroenerģijas ražotāja SIA “Incukalns Energy” objektu – koģenerācijas staciju (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 006 0353), kas atrodas adresē “Tiltiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (turpmāk – Ražošanas objekts), – ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Graanul Pellets”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103056850, juridiskā adrese: Plānupes iela 34, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2141 (turpmāk – SIA “Graanul Pellets”), objektu – kokskaidu granulu ražotni (būves kadastra apzīmējums 8064 006 0710 003), kas atrodas Plānupes ielā 34, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (turpmāk – Lietotāja objekts). Kā pamatojums tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai norādīta elektroapgādes tīkla drošuma uzlabošana un salas režīma izveide.

2. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 29.punktu tiešā līnija ir elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 25.panta trešās daļas 1.punktam personai, kura nav sadales

sistēmas operators, ir tiesības ierīkot sadales līniju sadales sistēmas operatora licences darbības zonā gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, ir tiešā līnija.

3. Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka ražotājam ir tiesības piegādāt elektroenerģiju lietotājiem vai saviem objektiem, izmantojot tiešās līnijas pieslēgumu. Savukārt saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz Regulators. Regulators nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiks izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai.

4. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu kritēriji, pēc kādiem tiek izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, ir noteikti Regulatora 2017.gada 5.janvāra lēmumā Nr.1/1 "Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai" (turpmāk – Noteikumi). Noteikumu 3.punkts noteic, ka atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu izsniedz, ievērojot šādus kritērijus:

- 4.1. tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu atsevišķu ražošanas objektu ar atsevišķu lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas telpas, saistītos uzņēmumus vai citus lietotājus;
- 4.2. elektroenerģijas ražotājs un elektroenerģijas lietotājs ir vienojušies par tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu, elektroenerģijas transportēšanas nosacījumiem un tiešās līnijas pieslēguma ietvaros transportētās elektroenerģijas uzskaiti (uzskaites mēraparātu uzstādīšanu);
- 4.3. tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi;
- 4.4. tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību;
- 4.5. tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiek nodrošināta lietotāja objekta atslēgšana no sistēmas.

5. Atbilstoši Noteikumu 10.punktam Regulators pieprasa sistēmas operatoram, kura licences darbības zonā paredzēts ierīkot tiešo līniju, atzinumu par tiešās līnijas ietekmi uz sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. Ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski ietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi, atzinumā sistēmas operators ietver arī informāciju par sistēmas operatora finansiālajām un objektu vai infrastruktūras tehniskajām iespējām nodrošināt iesniedzējam jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanu vai nepieciešamās atļautās slodzes palielināšanu.

6. Ievērojot, ka SIA "Incukalns Energy" lūdz atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu elektroenerģijas sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības "Sadales tīkls", vienotais reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS "Sadales tīkls"), 2021.gada 10.jūnijā atkārtoti izsniegtās licences elektroenerģijas sadalei Nr.E13017/10 (turpmāk – Licence) darbības zonā, Regulators atbilstoši Noteikumu 10.punktam ar 2021.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.3-2.11/1244 pieprasīja un 2021.gada 6.maijā saņēma AS "Sadales tīkls" 2021.gada 6.maija atzinumu Nr.30VD00-19/989 par SIA "Incukalns Energy" plānotās tiešās līnijas ietekmi uz Licences nosacījumu izpildi (turpmāk – Atzinums).

7. Izvērtējot Iesniegumu, Atzinumu un citu Regulatora rīcībā esošo informāciju, Regulators konstatē:

- 7.1. SIA "Incukalns Energy" plāno ierīkot elektrolīniju, kas savienotu tās Ražošanas objektu ar SIA "Graanul Pellets" Lietotāja objektu. SIA "Incukalns Energy"

vienīgais dalībnieks ir Igaunijas Republikā reģistrētā kapitālsabiedrība OU "Graanul Energia", kuras dalībnieks savukārt ir Igaunijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība AS "Graanul Invest". Savukārt SIA "Graanul Pellets" vienīgais dalībnieks ir Igaunijas Republikā reģistrētā kapitālsabiedrība AS "Graanul Invest". Gan SIA "Incukalns Energy", gan SIA "Graanul Pellets" patiesie labuma guvēji ir vienas un tās pašas fiziskās personas. Regulators konstatē, ka tādējādi SIA "Incukalns Energy" un SIA "Graanul Pellets" ir savstarpēji saistīti uzņēmumi.

- 7.2. Ievērojot Noteikumu 3.2. un 4.3.apakšpunktu, SIA "Incukalns Energy" ir iesniegusi 2021.gada 17.februāra vienošanos par tiešās līnijas izbūvi un tās lietošanas nosacījumiem, tai skaitā par tiešās līnijas pieslēguma ietvaros transportētās elektroenerģijas uzskaiti un apkalpošanas un piederības robežas noteikšanu, kas noslēgta starp SIA "Incukalns Energy" un SIA "Graanul Pellets".
- 7.3. Atbilstoši Noteikumu 3.5. un 4.4.apakšpunktam SIA "Incukalns Energy" ir iesniegusi 2021.gada 17.februāra vienošanos, kurā SIA "Incukalns Energy" un SIA "Graanul Pellets" ir vienojušās, ka tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiks nodrošināta Lietotāja objekta atslēgšana no elektroenerģijas sistēmas. Vienlaikus no SIA "Incukalns Energy" 2021.gada 3.jūnija iesnieguma Nr.2021/3 un tā pielikumā pievienotās AS "Sadales tīkls" 2021.gada 28.maija vēstules Nr.30VD00-17/1143 izriet, ka esošais pieslēgums sadales sistēmai tiek saglabāts kā rezerves pieslēgums Lietotāja objektam.
- 7.4. Noteikumu 5.punkts paredz, ka, ja lietotāja objektam paredzēts rezerves pieslēgums, papildus Noteikumu 4.punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedzējs iesniedz Regulatoram arī vienošanos ar sistēmas operatoru par rezerves pieslēguma izmantošanu. AS "Sadales tīkls" Atzinuma pielikumā ir pievienots "Nolikums ar AS "Sadales tīkls" Pierīgas dispečervadības centra operatīvā personāla un SIA "Incukalns Energy" atbildīgā personāla savstarpējām attiecībām", kurā ir paredzēta iespēja izmantot rezerves pieslēgumu. Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" 2021.gada 28.maija vēstulē Nr.30VD00-17/1143, kas pievienota kā pielikums SIA "Incukalns Energy" 2021.gada 3.jūnija iesniegumam Nr.2021/3, pausto minētais dokuments ir uzskatāms par vienošanos ar sistēmas operatoru par rezerves pieslēguma izmantošanu. AS "Sadales tīkls" apstiprina, ka, ņemot vērā "Nolikumā ar AS "Sadales tīkls" Pierīgas dispečervadības centra operatīvā personāla un SIA "Incukalns Energy" atbildīgā personāla savstarpējām attiecībām" ietvertos nosacījumus, AS "Sadales tīkls" ir vienojusies par rezerves pieslēguma saglabāšanu un izmantošanu esošajam Lietotāja objekta pieslēgumam.
- 7.5. AS "Sadales tīkls" Atzinumā norāda, ka:
 - 7.5.1. Īstenojot plānoto tiešās līnijas pieslēgumu, nav saskatāma būtiska AS "Sadales tīkls" sistēmai paralēlas infrastruktūras izveide. Tiešā līnija savstarpēji savienos tiešā tuvumā vienā norobežotā rūpnieciskajā kompleksā, bet dažādās zemes vienībās esošus objektus – Ražošanas objektu un Lietotāja objektu.
 - 7.5.2. AS "Sadales tīkls" sistēmas drošumu un tīkla darbības režīmus attiecīgās tiešās līnijas ieslēgšana un darbība neietekmē, jo tehniski ir novērsta iespēja vienlaicīgi izmantot tiešo līniju un koģenerācijas stacijas sistēmas pieslēgumu, kā arī konkrētajā gadījumā tiešā līnija sniedz iespējas to izmantot elektroapgādes drošuma paaugstināšanai attiecīgajiem objektiem, ja puses rīkojas saskaņā ar operatīvo attiecību nolikuma nosacījumiem un paredzētajiem darbības režīmiem.

- 7.5.3. Nav saskatāmi apstākļi, kas liecinātu par iespējām vai komersantu plāniem ierīkojamo tiešo līniju izmantot vēl citu esošo sadales sistēmas lietotāju objektu pieslēgšanai un elektroapgādes nodrošināšanai jeb faktiskai sadales sistēmas operatora funkciju izpildei plašākā teritorijā.
- 7.5.4. Ierīkojamās tiešās līnijas apjoms un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus AS "Sadales tīkls" sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē.
- 7.5.5. Prognozējams, ka tiešās līnijas ierīkošanas rezultātā nākotnē varētu tikt īstenota rūpnieciskajā teritorijā izveidoto sistēmas pieslēgumu apvienošana un jaudu pārskatīšana, kā arī koģenerācijas staciju pārslēgšana uz visa rūpnieciskā kompleksa pašpatēriņa režīmu, kas atstātu ietekmi uz sadalītās elektroenerģijas apjomu, tā rezultātā ietekmējot AS "Sadales tīkls" ieņēmumus no sniegtā pakalpojuma un iespējas nodrošināt Licences 4. un 5.punkta noteikumus – nodrošināt un uzturēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos objektus un nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību.
- 7.5.6. Nepastāv šķēršļi Lietotāja objekta turpmākai elektroapgādes nodrošināšanai no jau esošā AS "Sadales tīkls" sistēmas pieslēguma.

8. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu Regulators nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiek izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai. Kritēriji, kas Regulatoram jāievēro, lemjot par atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, ir noteikti Noteikumu 3.punktā. Turklāt šie kritēriji ir kumulatīvi, tādējādi, ja viens no tiem neizpildās, lūgums izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai ir noraidāms. Regulators izvērtēja visus saņemtos dokumentus un sniegtos viedokļus un secina:

- 8.1. **Noteikumu 3.1.apakšpunkts** noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu atsevišķu ražošanas objektu ar atsevišķu lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas telpas, saistītos uzņēmumus vai citus lietotājus. Šā lēmuma 7.1.apakšpunktā Regulators konstatēja, ka SIA "Incukalns Energy" un SIA "Graanul Pellets" ir savstarpēji saistīti uzņēmumi. Vienlaikus SIA "Graanul Pellets" plāno ar SIA "Incukalns Energy" Ražošanas objektā saražoto un Lietotāja objektam piegādāto elektroenerģiju apgādāt savas telpas. Ņemot vērā minēto, SIA "Incukalns Energy" plānotā elektrolīnija atbilst Noteikumu 3.1.apakšpunktam.
- 8.2. **Noteikumu 3.2.apakšpunkts** noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja elektroenerģijas ražotājs un elektroenerģijas lietotājs ir vienojušies par tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu, elektroenerģijas transportēšanas nosacījumiem un tiešās līnijas pieslēguma ietvaros transportētās elektroenerģijas uzskaiti (uzskaites mēraparātu uzstādīšanu). Ņemot vērā šā lēmuma 7.2.apakšpunktā konstatēto, Noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktais kritērijs ir izpildīts.
- 8.3. **Noteikumu 3.3.apakšpunkts** noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. AS "Sadales tīkls" Atzinumā prognozē, ka tiešās līnijas ierīkošanas rezultātā nākotnē varētu tikt īstenota koģenerācijas staciju pārslēgšana uz visa rūpnieciskā kompleksa pašpatēriņa režīmu, kas varētu ietekmēt Licences 4. un 5.punkta noteikumu izpildi – nodrošināt un uzturēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos objektus un

nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību (šā lēmuma 7.5.5.apakšpunkts). Regulators norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 20.punktu, ja puses nav vienojušās citādi, tās apkalpo savas elektroietaisies līdz piederības robežai. Līdz ar to, lai gan plānotā elektrolīnija tās ierīkošanas gadījumā atrastos Licences darbības zonā, par tās uzturēšanu, apkalpošanu un drošumu atbildīgs būtu tiešās līnijas ierīkotājs. Tādējādi tiešās līnijas gadījumā nav konstatējama ietekme uz AS “Sadales tīkls” Licences 4. un 5.punktā noteikto pienākumu izpildi. AS “Sadales tīkls” Atzinumā ir paudusi, ka nav saskatāma būtiska AS “Sadales tīkls” sistēmai paralēlas infrastruktūras izveide un ierīkojamās tiešās līnijas apjoms un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē (šā lēmuma 7.5.4.apakšpunkts). Ņemot vērā minēto, Regulators secina, ka nav konstatējama būtiska ietekme uz Licences nosacījumu izpildi.

- 8.4. **Noteikumu 3.4.apakšpunkts** noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību. Regulators konstatē, ka katras tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana rada ietekmi uz konkurētspējīga elektroenerģijas tirgus darbību. Faktiski, jo koncentrētāka ir elektroenerģijas sadales sistēmas operatora sistēma, jo lielāka ir iespēja noturēt sadales tarifus zemākā līmenī. Savukārt tiešo līniju tīkls nes ieguvumu tikai šauram lietotāju lokam – tiem, kas saņem elektroenerģiju, izmantojot tiešās līnijas, taču pārējiem lietotājiem rezultātā iespējams nāksies maksāt augstākus sadales tarifus.¹ Tādējādi nekatra tiešā līnija būtu pieļaujama. Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 24.panta pirmā daļa noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam licences darbības zonā jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi pēc lietotāju un citu personu pamatota pieprasījuma, ja šā pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj. Līdz ar to, vērtējot lūgumu par atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu, būtiski ir izvērtēt sadales vai pārvades sistēmas operatora iespējas nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus tā licences zonā. AS “Sadales tīkls” norāda, ka tai nepastāv šķēršļi Lietotāja objekta turpmākai elektroapgādes nodrošināšanai no jau esošā AS “Sadales tīkls” sistēmas pieslēguma (šā lēmuma 7.5.6.apakšpunkts). Vienlaikus AS “Sadales tīkls” norāda, ka ierīkojamās tiešās līnijas apjoms un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē (šā lēmuma 7.5.4.apakšpunkts). Savukārt Iesniegumā ir norādīts, ka pamatojums tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai ir elektroapgādes drošuma uzlabošana. Regulatora 2021.gada 15.jūlija padomes sēdē SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” pilnvarotais pārstāvis papildus paskaidroja, ka gan SIA “Incukalns Energy” Ražošanas objekta, gan SIA “Graanul Pellets” Lietotāja objekta elektroapgādē ir fiksēti sprieguma iekritumi, kas rada traucējumus abu objektu darbībai un neatbilst tai elektroenerģijas piegādes kvalitātei, kāda nepieciešama SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” sekmīgai darbībai, kā rezultātā tiek pasliktināta SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” konkurētspēja. Visbeidzot SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” ir savstarpēji saistīti uzņēmumi un, izmantojot plānoto tiešās līnijas pieslēgumu, patērēs Ražošanas

¹ *EU Energy Law Volume I. The Internal Energy Market. The Third Liberalisation Package: Third Edition.* Edited by Christopher Jones, 82.lpp (3.152).

objektā saražoto elektroenerģiju saistīto uzņēmumu ietvaros vienā rūpnieciskajā teritorijā, tādējādi saražojot un piegādājot elektroenerģiju preču ražošanai vienu saistīto uzņēmumu ietvaros. No minētā Regulators secina, ka plānotās tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas rezultātā netiek būtiski ietekmēta konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbība, jo tā nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē. Vienlaikus ar tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu tiek paaugstināta SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” konkurētspēja, jo to objekti tiek nodrošināti ar tādas kvalitātes elektroenerģijas piegādi, kāda tiem ir nepieciešama sekmīgai darbībai, kā arī elektroenerģija tiek saražota un piegādāta saistīto uzņēmumu ietvaros vienā rūpnieciskajā teritorijā. Ņemot vērā Regulatora rīcībā esošo informāciju, Regulators secina, ka tiešās līnijas ierīkošana nerada būtisku ietekmi uz konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību.

8.5. **Noteikumu 3.5.apakšpunkts** noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiek nodrošināta lietotāja objekta atslēgšana no sistēmas. Ņemot vērā šā lēmuma 7.3. un 7.4.apakšpunktā konstatēto, Noteikumu 3.5.apakšpunktā noteiktais kritērijs ir izpildīts.

9. Noteikumu 11.1.apakšpunkts paredz, ka Regulators, izsniedzot atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, nosaka tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas nosacījumus un termiņu. Savukārt Noteikumu 12.punkts noteic, ka iesniedzējs, kurš saņēmis atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, atļaujā noteiktajā termiņā un būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu. SIA “Incukalns Energy” Iesniegumā ir norādījusi, ka vēlmais tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas termiņš ir līdz 2023.gada 1.janvārim.

10. SIA “Incukalns Energy” un SIA “Graanul Pellets” pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2021.gada 15.jūlija padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai un atbalstīja Regulatora sagatavoto lēmuma projektu. Vienlaikus pilnvarotais pārstāvis sniedza skaidrojumu par elektroapgādes traucējumiem Lietotāja objektā un Ražotāja objektā, norādot, ka minēto objektu elektroapgādē ir regulāri sprieguma iekritumi un pārtraukumi, kas rada būtisku ietekmi uz objektu elektroietaišu darbību.

11. AS “Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2021.gada 15.jūlija padomes sēdē atbalstīja Regulatora sagatavoto lēmuma projektu, vienlaikus sniedzot skaidrojumu par elektroapgādes traucējumiem Lietotāja objektā un Ražotāja objektā. AS “Sadales tīkls” norādīja, ka ir veikti uzlabojumi elektroapgādes tīklā, lai mazinātu sprieguma iekritumus un pārtraukumus Lietotāja objektā un Ražotāja objektā, tomēr pilnībā tos novērst nav iespējams, jo šādu notikumu esamība elektropārvades tīklā ir tīkla elementu normālas darbības rezultāts.

Pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro un trešo daļu, Regulatora 2017.gada 5.janvāra lēmuma Nr.1/1 “Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai” 3.punktu un 11.1.apakšpunktu, saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 65.panta trešo daļu

padome nolemj:

1. Atļaut SIA “Incukalns Energy” ierīkot elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēgumu, lai savienotu objektu – koģenerācijas staciju (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 006 0353), kas atrodas adresē “Tiltiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, – ar SIA “Graanul

Pellets” objektu (būves kadastra apzīmējums 8064 006 0710 003), kas atrodas Plānupes ielā 34, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

2. Noteikt, ka elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēgums jāierīko līdz 2023.gada 1.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU