



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.03.2012.

Nr.86
(prot. Nr.12.,7.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Galgauskas dzirnavu HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 28.februārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Galgauskas dzirnavu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003492015, juridiskā adrese: „Galgauskas dzirnavas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, (turpmāk – SIA „Galgauskas dzirnavu HES”) 2012.gada 16.februāra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Galgauskas hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju precizēto drošuma programmu.

Komisija konstatē un secina:

1. Galgauskas HES atrodas Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā uz Tirzas upes, 15 km no ietekas Gaujā.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 21.janvāra aktu Nr.60 Galgauskas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2002.gada 21.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija.
4. Komisija 2012.gada 4.janvārī SIA „Galgauskas dzirnavu HES” izsniedza Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H37/36/49, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2017.gada 22.janvārim.
5. Gulbenes novada būvvalde 2011.gada 16.jūnijā izsniegusi SIA „Galgauskas dzirnavu HES” būvatļauju Nr.47-11 Galgauskas HES rekonstrukcijai. Ar Gulbenes novada domes izveidotās pieņemšanas komisijas 2012.gada 21.februāra pieņemšanas aktu Nr.12000050505600 rekonstruētās Galgauskas HES meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves ir pieņemtas ekspluatācijā.
6. Saskaņā ar likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu HES valdītāja pienākums ir iesniegt apstiprināšanai Komisijā HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu. Drošuma programmā ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.
7. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 2.punktam HES valdītājs nodrošina drošuma programmas izstrādi un saskaņo to ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas HES hidrotehniskās būves un objekti, kurus var ietekmēt avārija, kā arī ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" un Valsts vides dienestu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 5.punktu, ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizēto programmu apstiprina Komisija.

8. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 3.punktu tiesības izstrādāt drošuma programmu ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar Būvniecības likumu ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu.
9. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 4.1.apakšpunktu Komisija mēneša laikā pēc drošuma programmas saņemšanas izvērtē tajā ietvertos pasākumu kompleksu un, ja programmā ietvertais pasākumu komplekss nodrošina HES hidrotehnisko būvju drošumu, apstiprina programmu.
10. Galgauskas HES precizēto drošuma programmu (turpmāk – Precizētā drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/).
11. Atzinumus par Precizēto drošuma programmu ir sniegušas Gulbenes novada dome (2011.gada 29.novembra atzinums Nr.GND/5-7/11/2558), Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa (2011.gada 29.novembra atzinums V2-5/387), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2011.gada 30.novembra vēstule Nr.17-3/270) un Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde (2011.gada 29.novembra atzinums Nr.6.5.-32./1319).
12. Precizēto drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Noteikumu Nr.70 3.punktā noteiktajām prasībām. Precizētā drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Precizēto drošuma programmu.
13. Saskaņā ar SIA „Galgauskas dzirnavu HES” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ 2012.gada 18.janvāra atzinumu rekonstruētā Galgauskas HES atbilst būvprojektam un B drošuma klasei. Galgauskas HES hidrotehniskās būves ir tehniskā kārtībā un drošas ekspluatācijā.
14. Saskaņā ar inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ 2012.gada 23.februāra atzinumiem par Galgauskas HES Drošuma programmas un Precizētās drošuma programmas salīdzinājumu un būtiskajām izmaiņām Galgauskas HES Drošuma programmā, Galgauskas HES uzbūvēta jauna ūdens ņēmējietais zemes aizsprosta augšbjefā, iebūvēts jauns, 26 metru garš spiedvads no ūdens ņēmējietais ar diametru 1,4 metri, uzbūvēta jauna HES ēka ar atvadarānu, kurā uzstādīta HH750SK markas Kaplāna turbīna ar 750 mm diametra darbaratu. Precizētajā drošuma programmā Galgauskas HES ēkām piešķirts apzīmējums HES1 un HES2. Veikto rekonstrukcijas darbu rezultātā mainās Galgauskas HES būvju ekspluatācijas apstākļi, palielinās caur turbīnām pārvadamie caurplūdumi no 5-10,4 kubikmetri sekundē uz 11,2 kubikmetri sekundē, samazinās pār novadbūvi pārvadamie caurplūdumi, ekoloģisko caurplūdumu 0,90 kubikmetri sekundē un garantēto minimālo

caurplūdumu 0,38 kubikmetri sekundē nodrošina caur darbojošos HES2 agregāta HH750SK turbīnu.

15. Izvērtējot Precizēto drošuma programmu un pievienotos institūciju atzinumus un saskaņojumus, inženiera hidrotehniķa atzinumus, Komisija secina, ka Precizētajā drošuma programmā ietvertu pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošumu.
16. SIA „Galgauskas dzirnavu HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 2., 3.punktu, 4.1.apakšpunktu un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

apstiprināt SIA „Galgauskas dzirnavu HES” iesniegto Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Galgauskas dzirnavu HES”