



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.03.2012.

Nr.89
(prot. Nr.12.,10.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ranka Hidro”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 5.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ranka Hidro”, vienotais reģistrācijas numurs: 54103019201, juridiskā adrese: „Variņu HES”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, (turpmāk – SIA „Ranka Hidro”) 2012.gada 1.marta iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Variņu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Variņu HES atrodas Rankas pagastā, Gulbenes novadā, uz Gaujas upes, 358 km no ietekas Rīgas jūras līcī.
2. Variņu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 24.aprīlī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 5.novembra aktu Nr.4 Variņu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 25.aprīlī SIA „Ranka Hidro” izsniedza Variņu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-73/68, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 25.aprīlim.
4. 2012.gada 2.martā Komisija veica Variņu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-27. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. Tika konstatēts, ka tiek veikta HES rekonstrukcija. Tiek būvēta atsevišķi stāvoša HES ēka ar vienu hidroagregātu, dzelzsbetona ūdens ņēmējietaisi un spiedvadu. Blakus esošajai ūdens novadbūvei kreisajā upes krastā tiek būvēta papildus ūdens novadbūves aile.
5. Saskaņā ar SIA „Ranka Hidro” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Variņu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Variņu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt. Variņu HES notiek rekonstrukcija. Tiek veikta jaunas ekoloģiskā caurplūduma HES ēkas un papildus ūdens novadbūves ailes būvniecība. Pēc būvdarbu pabeigšanas Variņu HES uzlabosies

hidrotehnisko būvju drošums un tiks nodrošināta turbīnu darbināšana dabiskās pieteces režīmā.

6. SIA „Ranka Hidro” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 1.martā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Variņu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Variņu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Variņu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 28.jūlijā noslēgts līgums par Variņu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 28.jūlija līdz 2012.gada 27.jūlijam.
9. SIA „Ranka Hidro” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Ranka Hidro” Variņu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H73/68/70.

2. Noteikt Variņu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H73/68/70 derīguma termiņu no 2012.gada 26.aprīļa līdz 2017.gada 25.aprīlim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvajā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Ranka Hidro”