



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

24.03.2010.

Nr.104
(prot. Nr.13.,9.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „IEVULĪČI”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2010.gada 5.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IEVULĪČI”, vienotais reģistrācijas numurs: 44101011362, juridiskā adrese: Rīgas iela 40, Rūjiena, LV-4240, (turpmāk – SIA „IEVULĪČI”) 2010.gada 3.marta iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Imantas dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Imantas dzirnavu HES atrodas Rūjienas novadā, Rūjienas pilsētā uz Rūjas upes, 37 km no ietekas Burtnieku ezerā.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2005.gada 7.jūnija aktu Nr.145 Imantas dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2005.gada 7.jūnijā SIA „IEVULĪČI” izsniedza Imantas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-147, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2010.gada 7.jūnijam.
4. SIA „IEVULĪČI” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2010.gada 3.martā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Imantas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms G-I Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B un C daļā izteiktajiem secinājumiem Imantas dzirnavu HES zemes būvju vertikālās un horizontālās deformācijas nav konstatētas. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir labs un nav mainījies. Filtrācija hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs nav konstatēta. Avārijas situācijas nav bijušas.
5. 2010.gada 12.martā Komisija veica Imantas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un objekta apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-7. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un objektu apsekošanas laikā normatīvo aktu

pārskatīti nav konstatēti.

6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Imantas dzirnavu HES drošums un ekspluatācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
7. SIA „IEVULĪČI” valdes loceklis /vārds, uzvārds/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Imantas dzirnavu HES.

Nemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu un 9.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu,

padome nolemj:

1. Atkārtoti izsniegt SIA „IEVULĪČI” Imantas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H147/137.
2. Noteikt Imantas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H147/137 derīguma termiņu no 2010.gada 8.jūnija līdz 2015.gada 7.jūnijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „IEVULĪČI”