



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

14.04.2010.

Nr.133
(prot. Nr.16.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „Saspēle”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2010.gada 24.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saspēle”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103027156, juridiskā adrese: Andrejostas iela 10A, Rīga, LV-1045, (turpmāk – SIA „Saspēle”) 2010.gada 24.marta iesniegumu ar lūgumu izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Lācīšu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Lācīšu HES atrodas Gulbenes novadā, Rankas pagastā uz Gaujas upes, 340 km no ietekas Rīgas jūras līcī.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 20.februāra aktu Nr.72 Lācīšu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2003.gada 6.janvārī SIA „Saspēle” izsniedza Lācīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-95, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2008.gada 6.janvārim.
4. Saskaņā ar SIA „Saspēle” Komisijā iesniegto inženieru-hidrotehniķu VSIA „Meliorprojekts” grupas vadītāja /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) un būvinženiera /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/) atzinumu par Lācīšu HES hidrotehnisko būvju drošumu, Lācīšu HES hidrotehniskās būves atrodas apmierinošā stāvoklī, bez redzamiem defektiem un deformācijām kas varētu apdraudēt Lācīšu HES hidrotehnisko būvju drošumu.
5. SIA „Saspēle” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2010.gada 23.martā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Lācīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms C Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B un C daļā izteiktajiem secinājumiem Lācīšu HES zemes būvju vertikālās un horizontālās deformācijas nav konstatētas. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un

blīvējuma stāvoklis ir labs un nav mainījies. Filtrācija hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs nav konstatēta. Avārijas situācijas nav bijušas.

6. 2010.gada 31.martā Komisija veica Lācīšu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un objekta apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-12. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un objektu apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženieru-hidrotehniķu atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Lācīšu HES drošums un ekspluatācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
8. SIA „Saspēle” valdes loceklis */vārds, uzvārds/* Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Lācīšu HES.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu un 9.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu,

padome nolemj:

1. Atkārtoti izsniegt SIA „Saspēle” Lācīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H95/138.
2. Noteikt Lācīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H95/138 derīguma termiņu no 2010.gada 14.aprīļa līdz 2015.gada 13.aprīlim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Saspēle”