



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

04.07.2012.

Nr.174
(prot. Nr.25.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu Norvaiša individuālajam uzņēmumam „Karīna”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 18.jūnijā saņēma un izvērtēja Norvaiša individuālā uzņēmuma „Karīna”, vienotais reģistrācijas numurs: 46102003426, juridiskā adrese: Ventas iela 4-22, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, (turpmāk – Norvaiša IU „Karīna”) 2012.gada 15.jūnija iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Sudmalnieku HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Sudmalnieku HES atrodas Raņķu pagastā, Skrundas novadā, uz Ēnavas upes, 0,11 km no ietekas Ventā.
2. Sudmalnieku HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 20.augustā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 20.augusta aktu Nr.88 Sudmalnieku HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 27.augustā Norvaiša IU „Karīna” izsniedza Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-85/82, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 27.augustam.
4. Komisija 2012.gada 15.jūnijā veica Sudmalnieku HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-62. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar Norvaiša IU „Karīna” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms U Nr./numurs/) atzinumu par Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. Norvaiša IU „Karīna” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 14.jūnijā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru

izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Sudmalnieku HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Norvaiša IU „Karīna” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt Norvaiša IU „Karīna” Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H85/82/83.

2. Noteikt Sudmalnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H85/82/83 derīguma termiņu no 2012.gada 28.augusta līdz 2017.gada 27.augustam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

R.Irklis

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs Norvaiša IU „Karīna”