



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 7097200 ♦ Fakss 7097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

26.07.2006.

Nr.192
(prot. Nr.31(296),8.p.)

**Par grozījumiem akciju sabiedrībai
„Latvenergo” izsniegtās licences Nr. E 11010/21023/1
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
filiālē „Rīgas termoelektrostacijas”
nosacījumos**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2006.gada 26.jūnijā saņēma un izvērtēja akciju sabiedrības „Latvenergo”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, (turpmāk – AS „Latvenergo”) iesniegumu (2006.gada 21.jūnija vēstule Nr.01VL00-19/1499), kurā komersants lūdz veikt grozījumus licences Nr. E 11010/21023/1 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas” nosacījumos sakarā ar ražotnes TEC-2 tehnisko parametru izmaiņām.

Komisija konstatē:

1. Padomes sēdē ar 2005.gada 14.septembra lēmumu Nr.191 (prot.Nr.39(248),1.p.) Komisija izsniedza AS „Latvenergo” licenci Nr. E 11010/21023/1 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas” ražotnē TEC-2 ar uzstādīto elektrisko jaudu **390 MW** un uzstādīto siltuma jaudu **1237 MW**.
2. 2005.gadā AS „Latvenergo” ir uzsākusi ražotnes TEC-2 rekonstrukciju.
3. Sakarā ar to, ka viens no turboģeneratoriem ražotnē TEC-2 ir pilnībā nolietojies un tā turpmākā ekspluatācija nav izdevīga, AS „Latvenergo” ir izslēgusi to no pamatlīdzekļu uzskaites. Līdz ar to ir mainījusies ražotnes TEC-2 uzstādītā elektriskā un siltuma jauda. Ražotnes TEC-2 ekspluatācijā paliekošo turboģeneratoru kopējā elektriskā jauda ir **330 MW** un uzstādītā siltuma ražojošo iekārtu kopējā jauda ir **1148 MW**, un tas pilnībā nodrošina siltuma slodzes darba režīmā un avārijas gadījumos.
4. Kopš licences Nr. E 11010/21023/1 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas” izsniegšanas ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu.
5. AS „Latvenergo” pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē par grozījumiem

licencē Nr. E 11010/21023/1 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas” apliecināja, ka lūgums izdarīt grozījumus licencē ir izteikts sakarā ar ražotnes TEC-2 tehnisko parametru izmaiņām.

Komisija secina:

AS „Latvenergo” ierosinājums izdarīt grozījumus licencē Nr. E 11010/21023/1 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas” ir pamatots.

Pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 18.panta otrās daļas 1. un 3.punktu un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 57.pantu, kā arī Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 2.punktu,

padome nolemj:

1. Izteikt brīdinājumu par licences nosacījumu grozīšanu un izdarīt AS „Latvenergo” izsniegtās licences Nr. E 11010/21023/1 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas”, kas izsniegta ar padomes sēdes 2005.gada 14.septembra lēmumu Nr.191(prot.Nr.39(248),1.p.), nosacījumos grozījumus, izsakot licences nosacījumus jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Atkārtoti izsniegt AS „Latvenergo” licenci Nr. E 11010/21023/2 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai filiālē „Rīgas termoelektrostacijas” ar tajā izdarītajiem grozījumiem pēc licences Nr. E 11010/21023/1 oriģināla nodošanas Komisijā.
3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2006.gada 26.augustā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva