



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrs. 7097200 ♦ Fakss 7097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

06.08.2003.

Nr.205

(prot.Nr.40(136), 2.p.)

Par valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – komisija) ir izvērtējusi valsts akciju sabiedrības (turpmāk – VAS) „Latvenergo” iesniegto filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu (30.05.2003. vēstule Nr.01ED15-02/1193, 30.06.2003. vēstule Nr.01ED15-02/1430, 09.07.2003. vēstule Nr.01ED15-02/1513, 16.07.2003. vēstule Nr.01ED17-15/1543), kā arī finanšu rādītājus par 1999.-2002. gadiem.

Komisija izvērtēja VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnes TEC-1 (turpmāk – TEC-1) tarifu projektu, siltumapgādes sistēmas operatora AS „Rīgas siltums” viedokli (04.08.2003. vēstule Nr.4.3-5/6887), elektroenerģijas sistēmas operatora VAS „Latvenergo” viedokli (30.07.2003. vēstule Nr.01AS22-07/1633) un Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora viedokli (01.08.2003. vēstule Nr.1-15.1/105). Komisija 05.08.2003. organizēja tikšanos par TEC-1 darbību, kurā piedalījās AS „Rīgas siltums”, VAS „Latvenergo”, Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora un komisijas pārstāvji. Ņemot vērā saņemto informāciju, **padome konstatēja:**

TEC-1 darbības režīms atšķiras no tipiskas koģenerācijas stacijas. Tādēļ tarifu projekta izvērtēšana, balstoties uz komisijas 26.02.2003. apstiprinātajā metodikā “Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika” noteikto, neaptver TEC-1 darbības specifiku.

TEC-1 ir viens no galvenajiem Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta elektroapgādes avotiem ziemas slodžu periodā. Lai elektriskie pārvades tīkli varētu nodrošināt stabilu un drošu Rīgas pilsētas elektroapgādi bez pārtraukuma, izpildot n-1 kritērija nosacījumu ziemas slodžu maksimumā, nepieciešama vienlaicīga ražotnes TEC-1 un VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnes TEC-2 (turpmāk – TEC-2) darbība. Bez TEC-1 darbības koģenerācijas režīmā elektroenerģijas maksimuma slodzes gadījumā, iestājoties n-1 nosacījumiem, var notikt masveidīga Daugavas labā krasta elektroenerģijas lietotāju, tai skaitā arī katlumāju, atslēgšana sakarā ar sprieguma pazemināšanos. N-1 gadījumā darbā palikušās elektroenerģijas pārvades līnijas no Ropažiem un no TEC-2 nevarēs nodrošināt nepieciešamo sprieguma līmeni.

TEC-1 papildus Rīgas pilsētas siltuma apgādei darbojas arī kā avārijas un rezerves siltuma jaudas avots. Bez tam TEC-1 veic arī siltumtīklu ūdens zudumu (noplūdes)

kompensāciju savā apgādes zonā. Tarifu projektā piedāvātais siltuma slodžu sadalījums starp TEC-1 un TEC-2 šobrīd ir optimāls gan no tehniskā, gan no ekonomiskā viedokļa un nodrošina stabilu siltumapgādi maksimāla patēriņa laikā un avārijas gadījumos.

Tarifu projektā paredzētais izmaksu pieaugums ir proporcionāls kurināmā izmaksu pieaugumam, ņemot vērā TEC-1 darbības režīma specifiku un nepieciešamību nodrošināt TEC-1 un TEC-2 savstarpēji saistīto darbību.

Saskaņā ar komisijas 26.02.2003. apstiprinātās metodikas „Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika” 3.4., 5.1. un 6.2. punktu un,

ievērojot samērīguma principu, apsverot lēmuma lietderību (nepieciešamību, atbilstību un samērīgumu) un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta septīto daļu, Enerģētikas likuma 33.panta pirmo daļu, 49.panta otro daļu, 84.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 13.06.1995. noteikumu Nr.154 „Administratīvo aktu procesa noteikumi” 62.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnē TEC-1 saražotās:
 - 1.1. siltumenerģijas tarifu 10,03 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 - 1.2. elektroenerģijas tarifu:
 - 1.2.1.maksu par elektroenerģiju 13,91Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 - 1.2.2.maksu par elektrisko jaudu 28,62 tūkst. Ls/MW gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2. Noteikt, ka VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas apstiprinātie tarifi ir tarifu griesti šī lēmuma 4.punktā noteiktajam laika periodam.
3. Noteikt, ka VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnei TEC-1 līdz 2005.gada 30.septembrim jāsasniedz kurināmā izmantošanas lietderības koeficients, kas nav mazāks par 80%.
4. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī un ir spēkā līdz 2005.gada 30.septembrim.
5. Noteikt, ka 2003.gada 1.oktobrī spēku zaudē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.06.2002. lēmums Nr.64 (prot. Nr.36(66), 10.p.) „Par siltumenerģijas tarifiem VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas termoelektrostacijas” ražotnēm”.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.