

Pārvades sistēmas operatora plāna daļa, kuru ietver Kopienas plānā, 2015 līdz 2024 gadam (bez PVN)

Nr.p. k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Projekta objekta tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Eksploatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Kopā finanšu ieguldījumi (milij. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums katrā no nākamajiem 10 gadiem (milij.EUR)									
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. 330kV līniju savienojums "Kurzemes loks"																	
1.1.	330kV gaisvadu elektropārvades līniju savienojuma Kurzemes loks 3.etapa izbūve (Ventspils - Imanta)	Kurzemes reģiona lietotāju elektroapgādes drošuma uzlabošana, AER (vēja elektrostaciju) pieslēgšanas iespēju palielināšana, pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana.	nav	Projekts paredz esošo 110kV gaisvadu EPL pastiprināšanu ar 330kV gaisvadu EPL, paredzot abu šo līniju izvietojumu uz vieniem balstiem galvenokārt esošajā 110kV EPL koridorā (posmā a/st "Sloka" - a/st. "Imanta" uz vieniem balstiem tiek izvietotas divas 110kV līnija sun viena 330kV līnija). Projekta ietvaros tiek paplašināta a/st. "Imanta" 330kV sadalne (1 pievienojums), izbūvēta jauna 330kV sadalne a/st. "Tume" (5 pievienojumi). Papildus paredzēta 110kV sadaļņu , rekonstrukcija a/st. "Dundaga" (4 pievienojumi), "Talsi" (4 pievienojumi), "Valdemārpils" (3 pievienojumi + otra līnijas ievada 6,7 km garumā izbūve), "Kandava" (4 pievienojumi), "Priedaine" (4 pievienojumi), 110kV līniju pievienojumu un kopņu caurlaides spējas palielināšana a/st. "Tume" , "Tukums" , "Ķemeri" , "Sloka" , "Dzintari". Līnijas caurlaides spēja : 330kV - 1600 A, 110kV - 1000 A, divkēžu posmā no a/st. "Sloka" līdz a/st. "Imanta" - 600A katrai ķēdei.	Jaunbūve	127.42	2015-2019	2.24	20.63	42.01	43.39	19.14					
1.2.	330kV apakšstacijas "Imanta" paplašināšana				1974												
1.3.	330kV apakšstacijas "Tume" izbūve				Jaunbūve												
1.4.	110/20kV apakšstacijas "Dundaga" rekonstrukcija				1982												
1.5.	110/20kV apakšstacijas "Valdemārpils" rekonstrukcija				1985												
1.6.	110/20kV apakšstacijas "Talsi" rekonstrukcija				1961												
1.7.	110/20kV apakšstacijas "Kandava" rekonstrukcija				1980												
1.8.	110/20kV apakšstacijas "Tume" caurlaides spēju palielināšana				1989												
1.9.	110/20kV apakšstacijas "Tukums" caurlaides spēju palielināšana				1998												
1.10.	110/20/10kV apakšstacijas "Ķemeri" caurlaides spēju palielināšana				1987												
1.11.	110/20/6kV apakšstacijas "Sloka" caurlaides spēju palielināšana				1997												
1.12.	110/20/10kV apakšstacijas "Dzintari" caurlaides spēju palielināšana				1999												
1.13.	110/20/10kV apakšstacijas "Priedaine" rekonstrukcija				1981												
2. LV-EE trešā starpsavienojuma izbūve																	
2.1.	330kV gaisvadu elektropārvades līnijas izbūve	Pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana, Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšana.	nav	Projekts paredz jaunus 330kV gaisvadu elektropārvades līnijas izbūvi 200km garumā (Latvijas teritorijā), kā arī apakšstacijas TEC-2 paplašināšanu (1 pievienojums). Projekta realizācijas rezultātā tiek palielināta šķersgriezuma Latvija-Igaunija maksimālā caurlaides spēja virzienā uz Igauniju par 500MW un virzienā uz Latviju par 600MW.	Jaunbūve	102.35	2013-2020	0.16	1.50	12.00	24.00	35.00	29.43	0.00	0.00	0.00	
2.2.	330kV apakšstacijas TEC-2 (Salaspils) paplašināšana				2008 (1997)												
2.3.	330kV apakšstacija Sindi (Kilingi -Nomme) Igaunija rekonstrukcija				ELERING īpašums												
2.4.	Ietekmes uz vidi novērtēšana, meža zemju transformācija, kompensācijas zemju īpašniekiem				-												
						229.77	Kopā	2.40	22.13	54.01	67.39	54.14	29.43	0.00	0.00	0.00	

Piezīmes:

1. Starpsavienojumiem plānā norādīti projekta raksturojumi un finanšu ieguldījumi par attiecīgā projekta īstenošanu tikai Latvijas teritorijā.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru:

Valdes loceklis Arnis Staltmanis