



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

08.11.2012.

Nr.262
(prot. Nr.42.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cirīšu HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 19.oktobrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cirīšu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 41503029437, juridiskā adrese: „Cirīšu hidroelektrostacija”, Lopoti, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, (turpmāk – SIA „Cirīšu HES”) 2012.gada 1.oktobra iesniegumu Nr.31 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostācijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Cirīšu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Cirīšu HES atrodas Aglonas pagastā, Aglonas novadā uz Tartaka upes, 14 km no ietekas Luknas ezerā.
2. Cirīšu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/s un 2003.gada 13.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 28.janvāra aktu Nr.101 Cirīšu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 14.janvārī SIA „Cirīšu HES” izsniedza Cirīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-97/90, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 14.janvārim.
4. Komisija 2012.gada 1.oktobrī veica Cirīšu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-88. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „Cirīšu HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70
6. „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 1.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Cirīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas jūrniecības savienības sertifikācijas centra sertifikāts Nr./numurs/, diploms A-I Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Cirīšu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas

situācijas nav bijušas. Cirīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

7. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Cirīšu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 11.janvārī noslēgts līgums par Cirīšu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 21.janvāra līdz 2013.gada 20.janvārim.
9. SIA „Cirīšu HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Cirīšu HES” Cirīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H97/90/95.

2. Noteikt Cirīšu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H97/90/95 derīguma termiņu no 2013.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 14.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Cirīšu HES”