



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.09.2011.

Nr.290

(prot. Nr.34.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu ZS „ZAĶĪŠI”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 2.septembrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „ZAĶĪŠI”, vienotais reģistrācijas numurs: 48501004945, juridiskā adrese: Ezera iela 13, Saldus, LV-3801, (turpmāk – ZS „ZAĶĪŠI”) 2011.gada 2.septembra iesniegumu Nr.8 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Dzirnavnieku HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Dzirnavnieku HES atrodas Saldus pilsētā, Dzirnavu ielā, uz Cieceres upes, 32 km no ietekas Ventā.
2. Dzirnavnieku HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2001.gada 15.novembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 7.novembra aktu Nr.9 Dzirnavnieku HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī ZS „Zaķīši” izsniedza Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-04/1, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
4. Saskaņā ar ZS „ZAĶĪŠI” iesniegto inženiera hidrotehniķa /*vards, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 23.augusta atzinumu par Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. ZS „ZAĶĪŠI” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 26.augustā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Dzirnavnieku HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, ārkārtas situācijas ir bijušas divas reizes. 2010.gada martā, kad HES valdītājam tika dots rīkojums pacelt abus novadbūves dziļuma aizvarus un pazemināt līmeni ar ledu klātajā ūdenskrātuvē, ar nolūku pēc tam samazināt caurplūdumu Ciecērē lejpus HES, kurā tika meklēts noslīkušais skolnieks. 2011.gada jūlija beigās, kad HES valdītājam tika dots rīkojums pacelt abus novadbūves metāla konstrukcijas dziļuma

aizvarus, lai novadītu lielos caurplūdumus Ciecērē pēc katastrofālajām lietusgāzēm Saldū un tās apkaimē. Kreisās puses aizvaru pacelt izdevās, labās puses aizvaru paceļot atrāvās aizvara augšējais profils, pacelt to neizdevās. Tādēļ nolūkā palielināt caurplūdumu caur novadbūvi, tika dots rīkojums saspridzināt šahtveida novadbūves dzelzsbetona gremdsienu, kas atrodas aiz un virs nepaceltā aizvara. Līmenis ūdenskrātuvē pazeminājās un rezultātā HES pārtrauca ražot elektroenerģiju. Pašreiz saspridzinātā gremdsiena atjaunota, veikts aizvaru pacelšanas ierīču remonts un HES darbojas projektētajā režīmā. Parakstīts 2011.gada 29.augusta nodošanas – pieņemšanas akts Nr.1 par Dzirnavnieku HES remonta darbiem starp pasūtītāju ZS „ZAĶĪŠI” un izpildītāju SIA „SKORPIONS VS”.

6. 2011.gada 7.septembrī Komisija veica Dzirnavnieku HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-48. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 16.maijā noslēgts līgums par Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.maijam.
9. ZS „ZAĶĪŠI” īpašnieks /vārds, uzvārds/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Dzirnavnieku HES.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolēmj:

1. Izsniegt ZS „ZAĶĪŠI” Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H04/1/2.

2. Noteikt Dzirnavnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H04/1/2 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „ZAĶĪŠI”