



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.09.2011.

Nr.291
(prot. Nr.34.,7.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „HYDROENERGY LATVIA”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 1.septembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HYDROENERGY LATVIA”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003159107, juridiskā adrese: Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039, (turpmāk – SIA „HYDROENERGY LATVIA”) 2011.gada 30.augusta iesniegumu Nr.14 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Ropažu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Ropažu HES atrodas Ropažu pagastā, Ropažu novadā, uz Lielās Juglas upes, 36 km no ietekas Juglas ezerā.
2. Ropažu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2001.gada 8.oktobrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 5.novembra aktu Nr.2 Ropažu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī SIA „HYDROENERGY LATVIA” izsniedza Ropažu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-01/8, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
4. 2011.gada 25.februārī Komisija veica Ropažu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-10. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt elektroietaisies profilaktiskos mērījumus un izbūvēt zibens aizsardzību. Konstatēto nepilnību novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 1.jūnijam zibens aizsardzības izbūvei un līdz 2011.gada 1.maijam elektroietaisies profilaktisko mērījumu veikšanai. Komisija Ropažu HES tehniskās atskaites kopiju par zibens aizsardzības izbūvi saņēma 2011.gada 10.maijā, bet atskaiti par Ropažu HES elektroietaišu profilaktiskajiem mērījumiem 2011.gada 11.martā. HES apsekošanas rezultātā konstatētās nepilnības ir novērstas.
5. Saskaņā ar SIA „HYDROENERGY LATVIA” iesniegto inženiera hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 29.augusta atzinumu par Ropažu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Ropažu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. SIA „HYDROENERGY LATVIA” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 29.augustā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Ropažu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Ropažu HES derivācijas kanāla kreisajā krastā 2011.gadā konstatētas vertikālās un horizontālās zemes būvju deformācijas. Derivācijas kanālā veikti remontdarbi krastu nostiprināšanai. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un citu Komisijai iesniegto informāciju Ropažu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 18.aprīlī noslēgts līgums par Ropažu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā no 2011.gada 20.aprīļa līdz 2012.gada 19.aprīlim.
9. SIA „HYDROENERGY LATVIA” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „HYDROENERGY LATVIA” Ropažu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H01/8/1.

2. Noteikt Ropažu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H01/8/1 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Orīģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „HYDROENERGY LATVIA”