



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

27.09.2011.

Nr.302
(prot. Nr.35.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „Jāša HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 8.septembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jāša HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 50003444411, juridiskā adrese: Ūnijas iela 16B, Rīga, LV-1084, (turpmāk – SIA „Jāša HES”) 2011.gada 6.septembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Pelēču HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Pelēču HES atrodas Pelēču pagastā, Preiļu novadā, uz Jāšas upes, 7 km no ietekas Dubnā.
2. Pelēču HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājusi ūdenssaimniecības firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NĀRA” un 2001.gada 17.decembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 3.decembra aktu Nr.29 Pelēču HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 18.decembrī SIA „Jāša HES” izsniedza Pelēču HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-14/14, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 18.decembrim.
4. Saskaņā ar SIA „Jāša HES” iesniegto inženiera hidrotehniķa J.Ļozina (Latvijas jūrniecības savienības sertificēšanas centra sertifikāts Nr.40-347, diploms A-I Nr.267650) atzinumu par Pelēču HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Pelēču HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. SIA „Jāša HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 6.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Pelēču HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis J.Ļozins. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Pelēču HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
6. 2011.gada 22.jūlijā Komisija veica Pelēču HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-38.

Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Pelēču HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 27.jūlijā noslēgts līgums par Pelēču HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā no 2011.gada 28.jūlija līdz 2012.gada 27.jūlijam.
9. SIA „Jāša HES” valdes priekšsēdētājs Eduards Rozentāls Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Pelēču HES.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Jāša HES” Pelēču HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H14/14/7.
2. Noteikt Pelēču HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H14/14/7 derīguma termiņu no 2011.gada 19.decembra līdz 2016.gada 18.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Jāša HES”