



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

05.10.2011.

Nr.310
(prot. Nr.36.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu ZS „Stiebrīņi”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 20.septembrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Stiebrīņi”, vienotais reģistrācijas numurs: 47101002795, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 1a, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862, (turpmāk – ZS „Stiebrīņi”) 2011.gada 20.septembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Ļaudonas Vilnas fabrikas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Ļaudonas Vilnas fabrikas HES atrodas Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, uz Svētupes, 0,5 km no ietekas Aiviekstē.
2. Ļaudonas Vilnas fabrikas HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2001.gada 14.novembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 19.novembra aktu Nr.14 Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī ZS „Stiebrīņi” izsniedza Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-06/10, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
4. Saskaņā ar ZS „Stiebrīņi” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Z Nr./numurs/) 2011.gada 19.septembra atzinumu par Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. ZS „Stiebrīņi” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 20.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Ļaudonas Vilnas fabrikas HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas

robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

6. 2011.gada 7.februārī Komisija veica Ļaudonas Vilnas fabrikas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-6. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. ZS „Stiebrīņi” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Stiebrīņi” Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H06/10/10.

2. Noteikt Ļaudonas Vilnas fabrikas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H06/10/10 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Stiebrīņi”