



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

05.10.2011.

Nr.312
(prot. Nr.36.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „Viesatas HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 8.septembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesatas HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 41702002743, juridiskā adrese: Platones iela 24, Jelgava, LV-3008, (turpmāk – SIA „Viesatas HES”) 2011.gada 6.septembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Viesatu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Viesatu HES atrodas Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, uz Viesatas upes, 23 km no ietekas Abavā.
2. Viesatu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2001.gada 27.novembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 5.novembra aktu Nr.8 Viesatu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī SIA „Viesatas HES” izsniedza Viesatu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-05/2, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
4. Saskaņā ar SIA „Viesatas HES” iesniegtajiem inženieru hidrotehniķu /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms H-D Nr./numurs/) 2011.gada 5.septembra un /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 8.augusta atzinumiem par Viesatu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Viesatu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. SIA „Viesatas HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 8.augustā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Viesatu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Viesatu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un

horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

6. 2011.gada 14.februārī Komisija veica Viesatu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-7. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženieru hidrotehniķu atzinumiem un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Viesatu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2010.gada 15.oktobrī noslēgts līgums par Viesatu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā no 2010.gada 22.oktobra līdz 2011.gada 21.oktobrim.
9. SIA „Viesatas HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Viesatas HES” Viesatu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H05/2/8.

2. Noteikt Viesatu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H05/2/8 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Viesatas HES”