



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

19.12.2012.

Nr.314  
(prot. Nr.47.,5.p.)

### **Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Korna dzirnavu HES”**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 7.decembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Korna dzirnavu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 40002079726, juridiskā adrese: „Korns”, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, (turpmāk – SIA „Korna dzirnavu HES”) 2012.gada 3.decembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Korna dzirnavu HES.

#### **Komisija konstatē un secina:**

1. Korna dzirnavu HES atrodas Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā uz Jašas upes, 10 km no ietekas Dubnā.
2. Korna dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādāja individuālais uzņēmums „L KONSTANTE” (licence Nr.1112) un 2003.gada 13.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 13.februāra aktu Nr.113 Korna dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 14.februārī SIA „Korna dzirnavu HES” izsniedza Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-111/104, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 14.februārim.
4. Komisija 2012.gada 6.decembrī veica Korna dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-122. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „Korna dzirnavu HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 27.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms BD Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Korna dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 27.novembrī noslēgts līgums par Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 27.novembra līdz 2013.gada 26.novembrim.
8. SIA „Korna dzirnavu HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

#### **padome nolemj:**

1. Izsniegt SIA „Korna dzirnavu HES” Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H111/104/107.

2. Noteikt Korna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H111/104/107 derīguma termiņu no 2013.gada 15.februāra līdz 2018.gada 14.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Korna dzirnavu HES”