



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

12.10.2011.

Nr.322
(prot. Nr.37.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu individuālajam komersantam „Bitmeta dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 16.septembrī saņēma un izvērtēja individuālā komersanta „Bitmeta dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 49502000136, juridiskā adrese: „Kalna dzirnavas”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146, (turpmāk – IK „Bitmeta dzirnavas”) 2011.gada 16.septembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Kalna dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Kalna dzirnavu HES atrodas Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, uz Lenčupes, 10 km no ietekas Gaujas upē.
2. Kalna dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2001.gada 13.novembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 12.novembra aktu Nr.11 Kalna dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī IK „Bitmeta dzirnavas” izsniedza Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-03/4, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
4. 2011.gada 13.maijā Komisija veica Kalna dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-25. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar IK „Bitmeta dzirnavas” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. IK „Bitmeta dzirnavas” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un

deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 16.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Kalna dzirnavu HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. IK „Bitmeta dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt IK „Bitmeta dzirnavas” Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H03/4/13.
2. Noteikt Kalna dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H03/4/13 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs IK „Bitmeta dzirnavas”