



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

12.10.2011.

Nr.323
(prot. Nr.37.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Avoti”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 26.septembrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Avoti”, vienotais reģistrācijas numurs: 48501015722, juridiskā adrese: „Avoti”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882, (turpmāk – ZS „Avoti”) 2011.gada 26.septembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Pampāļu dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Pampāļu dzirnavu HES atrodas Pampāļu pagastā, Saldus novadā, uz Zaņas upes, 21,5 km no ietekas Ventā.
2. Pampāļu dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2001.gada 17.decembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 17.decembra aktu Nr.39 Pampāļu dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 18.decembrī ZS „Avoti” izsniedza Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-13/13, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 18.decembrim.
4. 2011.gada 21.martā Komisija veica Pampāļu dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-15. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt instrukciju pārapsveidzināšanu. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 31.martam.. Komisija Pampāļu dzirnavu HES ziņojumu par instrukciju pārapsveidzināšanu saņēma 2011.gada 31.martā. HES apsekošanas rezultātā konstatētās nepilnības ir novērstas.
5. Saskaņā ar ZS „Avoti” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 22.septembra atzinumu par Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Pampāļu dzirnavu HES

hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. ZS „Avoti” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 23.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Pampāļu dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un citu Komisijai iesniegto informāciju Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 21.septembrī noslēgts līgums par Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā no 2011.gada 3.oktobra līdz 2012.gada 2.oktobrim.
9. ZS „Avoti” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Avoti” Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H13/13/14.

2. Noteikt Pampāļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H13/13/14 derīguma termiņu no 2011.gada 19.decembra līdz 2016.gada 18.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Energētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Avoti”