



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

02.11.2011.

Nr.354
(prot. Nr.40.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labdeves”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 12.oktobrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labdeves”, vienotais reģistrācijas numurs: 41203030992, juridiskā adrese: „Sendzirnava”, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294, (turpmāk – SIA „Labdeves”) 2011.gada 11.oktobra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Sendzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Sendzirnavu HES atrodas Abavas pagastā, Talsu novadā, uz Virbupes, 7 km no ietekas Abavā.
2. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī IK „Rūpnieki” izsniedza Sendzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-02/9, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
3. Nekustamais īpašums „Sendzirnavas” Abavas pagastā, Talsu novadā nodots */vārds, uzvārds/* valdījumā saskaņā ar 2007.gada 19.septembra pirkuma līgumu, kas reģistrēts Talsu zemesgrāmatu nodaļas Abavas pagasta zemesgrāmatas nodaļījumos Nr./numurs/ un Nr./numurs/. Saskaņā ar 2008.gada 1.janvāra zemes un ēku patapinājuma līgumu nekustamā īpašuma „Sendzirnavas” īpašnieks */vārds, uzvārds/* nodod lietošanā zemi un vienstāva ēku – elektrostaciju Talsu novada Abavas pagasta „Sendzirnavās” SIA „Labdeves” saimnieciskās darbības veikšanas vajadzībām.
4. Sendzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2001.gada 14.novembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 19.novembra aktu Nr.15 Sendzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
5. SIA „Labdeves” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 11.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Sendzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/*. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Sendzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un

horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Nepieciešams aizvaru un to pacelšanas ierīču remonts, lai garantētu drošu pavasara palu un vasaras plūdu maksimālo caurplūdumu pārvadīšanu.

6. Saskaņā ar SIA „Labdeves” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Z Nr./numurs/) 2011.gada 11.oktobra slēdzienam par Sendzirnavu HES aizvariem un to pacelšanas ierīcēm un atzinumu par Sendzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Sendzirnavu HES koka konstrukcijas labojamo aizvaru un to pacelšanas ierīču remonts ir veikts. Pavasara palu un vasaras plūdu maksimālo caurplūdumu pārvadīšana ir nodrošināta. Hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
7. 2011.gada 2.martā Komisija veica Sendzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-11. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
8. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Sendzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
9. SIA „Labdeves” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Labdeves” Sendzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H02/9/19.

2. Noteikt Sendzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H02/9/19 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Labdeves”