



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

02.11.2011.

Nr.355
(prot. Nr.40.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Jaunlezdīņi”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 17.oktobrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Jaunlezdīņi”, vienotais reģistrācijas numurs: 44101015951, juridiskā adrese: „Jaunlezdīņi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733, (turpmāk – ZS „Jaunlezdīņi”) 2011.gada 14.oktobra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Skripstu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Skripstu HES atrodas Vijciema pagastā, Valkas novadā, uz Vijas upes, 15 km no ietekas Gaujā.
2. Skripstu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 3.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 19.novembra aktu Nr.13 Skripstu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 5.janvārī ZS „Jaunlezdīņi” izsniedza Skripstu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-26/25, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 5.janvārim.
4. 2011.gada 25.augustā Komisija veica Skripstu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-46. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt elektroietaisies profilaktiskos mērījumus. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 25.septembrim. Komisija ZS „Jaunlezdīņi” 2011.gada 23.septembra atskaiti par elektroietaišu profilaktiskajiem mērījumiem saņēma 2011.gada 26.septembrī. HES apsekošanas rezultātā konstatētās nepilnības ir novērstas.
5. ZS „Jaunlezdīņi” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 14.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Skripstu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Skripstu HES zemes būvju vertikālo un horizontālo

deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

6. Saskaņā ar deklarāciju un citu Komisijai iesniegto informāciju Skripstu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. ZS „Jaunlezdīņi” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Jaunlezdīņi” Skripstu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H26/25/20.

2. Noteikt Skripstu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H26/25/20 derīguma termiņu no 2012.gada 6.janvāra līdz 2017.gada 5.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Jaunlezdīņi”