



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.11.2011.

Nr.386
(prot. Nr.44.,1.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Pāces dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 9.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pāces dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 41203012573, juridiskā adrese: Mednieku iela 7, Ventspils, LV-3602, (turpmāk – SIA „Pāces dzirnavas”) 2011.gada 9.novembra iesniegumu Nr.1.12/14 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Pāces dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Pāces dzirnavu HES atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā, uz Pāces upes, 9 km no ietekas Lonastē.
2. Pāces dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 8.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 8.janvāra aktu Nr.56 Pāces dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 10.janvārī SIA „Pāces dzirnavas” izsniedza Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-28/27, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 10.janvārim.
4. 2011.gada 1.septembrī Komisija veica Pāces dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-47. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēta plaisa ar ūdens noplūdi HES ēkas sienā. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 1.oktobrim. Komisija SIA „Pāces dzirnavas” ziņojumu par konstatētās nepilnības novēršanu saņēma 2011.gada 29.septembrī. HES apsekošanas rezultātā konstatētā nepilnība ir novērsta.
5. Saskaņā ar SIA „Pāces dzirnavas” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 27.oktobra atzinumu par Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „Pāces dzirnavas” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un

deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 9.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Pāces dzirnavu HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un citu Komisijai iesniegto informāciju Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. SIA „Pāces dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Pāces dzirnavas” Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H28/27/36.
2. Noteikt Pāces dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H28/27/36 derīguma termiņu no 2012.gada 11.janvāra līdz 2017.gada 10.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Pāces dzirnavas”