



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.11.2011.

Nr.387
(prot. Nr.44.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Ezerspīķi”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 2.novembrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Ezerspīķi”, vienotais reģistrācijas numurs: 48501003460, juridiskā adrese: „Ezerspīķi”, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875, (turpmāk – ZS „Ezerspīķi”) 2011.gada 1.novembra iesniegumus ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Šķēdes HES atrodas Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, uz Šķēdes upes, 12 km no ietekas Ēdā. Spīķu HES atrodas Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, uz Šķēdes upes, 14 km no ietekas Ēdā. Vecdzirnavu HES un Gravas HES atrodas Ugāles pagastā, Ventspils novadā, uz Engures upes, 15 km no ietekas Rindā.
2. Šķēdes HES un Spīķu HES drošuma programmas izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2004.gada 14.februārī tās apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Vecdzirnavu HES un Gravas HES drošuma programmas (turpmāk – Drošuma programmas) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 15.janvārī tās apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 3.decembra aktu Nr.33 un 2001.gada 4.decembra aktu Nr.32 Šķēdes HES un Spīķu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 4.decembra aktu Nr.30 un 2001.gada 17.decembra aktu Nr.41 Vecdzirnavu HES un Gravas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 16.janvārī ZS „Ezerspīķi” izsniedza Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātus Nr.08-35/34, Nr.08-33/32, Nr.08-34/33, Nr.08-36/35 kuru derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 16.janvārim.
4. 2011.gada 10.oktobrī Komisija veica Šķēdes HES un Spīķu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīti pārbaudes akti Nr.2.85-56 un Nr.2.85-57. 2011.gada 24.oktobrī Komisija veica Vecdzirnavu HES un Gravas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīti pārbaudes akti Nr.2.85-62 un Nr.2.85-63. Šķēdes HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. Spīķu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā konstatēts, ka ģeneratora metāliskā aizsargbarjera nav saņemta. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 21.oktobrim. 2011.gada 21.oktobrī Komisija saņēma 2011.gada 19.oktobra ZS „Ezerspīķi” ziņojumu par Spīķu HES apsekošanā konstatētās nepilnības novēršanu.
5. Saskaņā ar ZS „Ezerspīķi” iesniegtajiem inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 27.oktobra

atzinumiem par Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. ZS „Ezerspīķi” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 1.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (turpmāk – deklarācijas), kuras izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarāciju B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarācijām, inženiera hidrotehniķa atzinumiem un citu Komisijai iesniegto informāciju Šķēdes HES, Spīķu HES, Vecdzirnavu HES, Gravas HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmās noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 6.oktobrī noslēgts līgums par Šķēdes HES un Spīķu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 6.oktobra līdz 2012.gada 5.oktobrim.
9. ZS „Ezerspīķi” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Ezerspīķi” Šķēdes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H35/34/32, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 16. janvārim.
2. Izsniegt ZS „Ezerspīķi” Spīķu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H33/32/33, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 16. janvārim.
3. Izsniegt ZS „Ezerspīķi” Vecdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H34/33/34, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 16. janvārim.
4. Izsniegt ZS „Ezerspīķi” Gravas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H36/35/35, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 16. janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Ezerspīķi”