



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.11.2011.

Nr.388
(prot. Nr.44.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VIORA PLUS”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 9.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIORA PLUS”, vienotais reģistrācijas numurs: 55403009841, juridiskā adrese: „Krievciema ūdensdzirnavas”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120, (turpmāk – SIA „VIORA PLUS”) 2011.gada 9.novembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Krievciema HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Krievciema HES atrodas Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uz Vesetas upes, 0,1 km no ietekas Aiviekstē.
2. Krievciema HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 15.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 4.janvāra aktu Nr.54 Krievciema HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 16.janvārī SIA „VIORA PLUS” izsniedza Krievciema HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-32/31, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 16.janvārim.
4. 2011.gada 17.oktobrī Komisija veica Krievciema HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-60. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt elektroietaisies profilaktiskos mērījumus. Konstatētās nepilnības novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 31.oktobrim. Komisija SIA „VIORA PLUS” 2011.gada 31.oktobra atskaiti par Krievciema HES elektroietaišu profilaktiskajiem mērījumiem saņēma 2011.gada 1.novembrī. HES apsekošanas rezultātā konstatētā nepilnība ir novērsta.
5. Saskaņā ar SIA „VIORA PLUS” iesniegto inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms S Nr./numurs/) atzinumu par Krievciema HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Krievciema HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „VIORA PLUS” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un

deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 31.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Krievciema HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Krievciema HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un citu Komisijai iesniegto informāciju Krievciema HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 17.oktobrī noslēgts līgums par Krievciema HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 17.oktobra līdz 2012.gada 16.oktobrim.
9. SIA „VIORA PLUSS” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „VIORA PLUSS” Krievciema HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H32/31/37.

2. Noteikt Krievciema HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H32/31/37 derīguma termiņu no 2012.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 16.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „VIORA PLUSS”