



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

02.11.2010.

Nr.451
(prot. Nr.40.,10.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu SIA „MHK Abuls”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2010.gada 17.septembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MHK Abuls”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003082333, juridiskā adrese: Gaides iela 10, Valmiera, LV-4202, (turpmāk – SIA „MHK Abuls”) 2010.gada 16.septembra iesniegumu Nr.30 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Sinoles HES, kā arī 2010.gada 6.oktobrī iesniegtu papildu informāciju.

Komisija konstatē un secina:

1. Sinoles HES atrodas Gulbenes novadā, Lejasciema pagastā, Sinolē uz Gaujas upes, 328 km no ietekas Rīgas jūras līcī.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 11.oktobra aktu Nr.92 Sinoles HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2005.gada 21.decembrī SIA „MHK Abuls” izsniedza Sinoles HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-149, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2010.gada 20.decembrim.
4. SIA „MHK Abuls” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2010.gada 14.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Sinoles HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms G-I Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B un C daļā izteiktajiem secinājumiem Sinoles HES zemes būvju vertikālās un horizontālās deformācijas nav konstatētas. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Deformācijas šuvju un temperatūras šuvju deformācija vai blīvējuma bojājumi nav konstatēti. Filtrācija hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs nav konstatēta.

Avārijas situācijas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta darbības periodā nav bijušas.

5. 2010.gada 22.septembrī Komisija veica Sinoles HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un objekta apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-41. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. Apsekojot objekta būves, Komisija konstatēja, ka tiek veikts HES dambja pamata vidējā balsta un abu krasta atbalsta malu remonts. Ūdens līmenis pievadkanālā un upes gultnē ir nolaists.
6. Saskaņā ar SIA „Vidzemes Būvnieks” 2010.gada 4.oktobra vēstuli Nr.135 un inženieres-hidrotehniķes /vārds, uzvārds/ (sertifikāts Nr./numurs/, inženiera hidrotehniķa kvalifikācijas diploms A-I Nr./numurs/) 2010.gada 1.oktobra atzinumu SIA „Vidzemes Būvnieks” 2010.gada septembrī veica renovācijas darbus Sinoles HES slūžu balstiem. Darbi tika veikti 0,5m augstumā virs slūžu grīdas. Vidusdaļā starp akmeņiem bija izskalota saistviela un notika ūdens plūsma pa spraugām. Minēto bojājumu novēršanai tika iestrādāti 6m³ betona. Izdrupumi malas balstiem virs ūdens līmeņa, pa kuriem aiztek ūdens, netika konstatēti, tāpēc šuves tika aizbetonētas. Atbilstoši inženieres-hidrotehniķes /vārds, uzvārds/ atzinumam Sinoles HES balsti 2010.gada ziemai un nākošajam pavasarim nav bīstami, taču par to vai augšas bjefa rievsienu ir saglabājušās un pa būves apakšu nenotiek lielāka filtrācija nekā pieļaujama 2011.gada pavasarī jāveic izpētes darbi. Saskaņā ar inženieres-hidrotehniķes /vārds, uzvārds/ atzinumu 2011.gadā būvei nepieciešams izstrādāt kapitālā remonta projektu un veikt kapitālo remontu.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženieres-hidrotehniķes /vārds, uzvārds/ atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Sinoles HES drošums un ekspluatācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
8. SIA „MHK Abuls” pilnvarotā persona /vārds, uzvārds/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Sinoles HES.

Nemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu,

padome nolemj:

1. Atkārtoti izsniegt SIA „MHK Abuls” Sinoles HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H149/139.
2. Noteikt Sinoles HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H149/139 derīguma termiņu no 2010.gada 21.decembra līdz 2015.gada 20.decembrim.
3. Uzdot SIA „MHK Abuls” līdz 2011.gada 25.jūlijam nodrošināt Sinoles HES hidrotehnisko būvju izpētes darbus, ņemot vērā inženieres-hidrotehniķes Māras Sarmules 2010.gada 1.oktobra atzinumu.
4. Uzdot SIA „MHK Abuls” līdz 2011.gada 30.jūlijam iesniegt Komisijai inženiera-hidrotehniķa atzinumu par šā lēmuma 3.punktā noteikto izpētes darbu rezultātiem un

turpmākajām darbībām Sinoles HES hidrotehnisko būvju drošuma nodrošināšanai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā
2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā
Kopija – 1 eksemplārs SIA „MHK Abuls”