



SABIEDRISKO  
PAKALPOJUMU  
REGULĒŠANAS  
KOMISIJA

---

## KONSULTĀCIJU DOKUMENTS

**par grozījumiem sistēmas pieslēguma  
noteikumos elektroenerģijas  
sadales sistēmai**

---

11.04.2024.

Rīga

---

Ūnijas iela 45  
Rīga, LV-1039  
Latvija

---

T: +371 67097200  
F: +371 67097277  
E: [sprk@sprk.gov.lv](mailto:sprk@sprk.gov.lv)

---

[www.sprk.gov.lv](http://www.sprk.gov.lv)

## Satura rādītājs

I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums .....	3
II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība .....	3
1) Pamatojums.....	3
2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas.....	4
3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt .....	4
4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt .....	4

### Pielikumā:

Lēmuma projekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 3.jūnija lēmumā Nr.1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai””.

## I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums

Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 3.jūnija lēmumā Nr.1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai”” (turpmāk – Grozījumu projekts).

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma (turpmāk – Likums) 8.panta otro daļu Regulators nosaka sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku šā likuma 9.panta 2.<sup>1</sup>daļā minētajiem pieslēgumiem. Likuma 9.panta otrā daļa noteic, ka izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru šā panta 2.<sup>1</sup>daļā noteiktajos gadījumos nosaka Regulators.

Pamatojoties uz Likumā noteikto deleģējumu, Regulators 2021.gada 3.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), kas pašlaik reglamentē kārtību, kādā ierīko elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu (turpmāk – pieslēgums) elektroenerģijas sadales sistēmai, kā arī nosaka pieslēguma maksas izmaksu sadalījumu starp elektroenerģijas sistēmas lietotāju un sadales sistēmas operatoru.

Sagaidāms, ka 2024.gada 1.maijā spēkā stāsies grozījumi Likumā, saskaņā ar kuriem tiks ieviests pieslēguma maksas sadalījuma princips (proporcijā 50:50) visiem jaunajiem elektroenerģijas sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības “Sadales tīkls” (turpmāk – AS “Sadales tīkls”) sadales sistēmas elektroenerģijas lietotāju pieslēgumiem. Vienlaikus likumā tiks nostiprināts 50:50 izmaksu sadalījuma princips mazas jaudas pieslēgumiem (400V/100A) elektroenerģijas sadales sistēmās, ko līdz šim noteica Regulators.

Ievērojot regulējumu, kas tiks noteikts Likuma grozījumos, ir nepieciešams veikt grozījumus Noteikumos, izslēdzot regulējumu, kas attiecas uz pieslēguma maksas izmaksu sadalījumu starp elektroenerģijas sistēmas lietotāju un sadales sistēmas operatoru, kā arī veikt citus Noteikumu redakcionālus precizējumus.

Ievērojot minēto un izvērtējot priekšlikumus, kas saņemti no AS “Sadales tīkls”, Regulators ir izstrādājis Grozījumu projektu, kura mērķis ir saskaņot Noteikumus ar Likumā veiktajiem grozījumiem.

Plānots, ka Grozījumu projekts stāsies spēkā 2024.gada 1.maijā. Priekšlikumus un komentārus par minētajiem projektiem Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi [sprk@sprk.gov.lv](mailto:sprk@sprk.gov.lv), līdz **2024.gada 25.aprīlim**.

## II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

### 1) Pamatojums

Grozījumu projekts nepieciešams, lai saskaņotu Noteikumus ar Likumā veiktajiem grozījumiem, kas paredz grozīt Likuma 9.panta 2.<sup>1</sup>daļu, Likumā nosakot pieslēgumus, uz kuriem attieksies pieslēguma maksas izmaksu sadalījums starp elektroenerģijas sistēmas lietotāju un sistēmas operatoru.

Nemot vērā, ka saskaņā ar Likumu sistēmas operators līdzfinansē daļu no pieslēguma ierīkošanas izmaksām, pieslēguma ierīkošana un sistēmas pakalpojumu izmantošana ir savstarpēji saistīti procesi, kas tieši ietekmē sistēmas darbības izmaksas un sistēmas pakalpojumu tarifus. Nereti praksē lietotāji apzināti novilcina sistēmas pakalpojumu lietošanas uzsākšanu, atliekot savu elektroietaišu sagatavošanu (vai to gatavības apliecināšanu) un neslēdzot sistēmas pakalpojumu līgumu (ja tāda noslēgšana ir nepieciešama) vai

elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Lai nostiprinātu sasaisti starp pieslēguma ierīkošanas un sistēmas pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas brīdi, grozījumi Noteikumu 23.punktā paredz, ka sistēmas lietotājam ir pienākums, sākot ar nākamo mēnesi pēc pieslēguma ierīkošanas (Noteikumos noteiktā sistēmas operatora paziņojuma nosūtīšanas), veikt samaksu par sistēmas pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem sistēmas pakalpojuma tarifiem un sistēmas operatora rēķinu arī gadījumā, ja sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nav sagatavojis savas elektroietaisies sprieguma saņemšanai.

Lai precizētu pieslēguma atjaunošanas kārtību, nodrošinot iespēju vienkāršotā kārtībā atjaunot pieslēgumu arī ar citiem tehniskajiem parametriem (mazāku atļauto maksimālo slodzi), nekā tie ir bijuši brīdī, kad lietotājs ir atteicies no pieslēguma turpmākas izmantošanas, precizēts Noteikumu 26.3.apakšpunkts. Ja, izvērtējot lietotāja pieteikumu, tiks secināts, ka pieslēguma atjaunošana ar mainītiem parametriem nav iespējama un pieslēguma nodrošināšanai nepieciešams veikt būvdarbus, tiks piemērota Noteikumos noteiktā kārtība jauna pieslēguma ierīkošanai.

Lietotāji nereti izvēlas samazināt pieslēguma maksimālo atļauto slodzi zemsprieguma tīklā, pieprasot samazināt fāžu skaitu, bet vienlaikus palielināt ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu. Šāds risinājums no tehniskā viedokļa nav uz sistēmas atslogošanu vērsta darbība, jo, ņemot vērā apstākli, ka sadales sistēma ir veidota trīs fāžu izpildījumā, šāda lietotāja rīcība neļauj operatoram veikt uzstādīto tīkla iekārtu jaudas samazināšanu, gluži pretēji, var radīt nepieciešamību veikt papildu tīkla pastiprināšanu (elektrolīnijas vadītāju šķērsriezuma palielināšanu, tīkla drošinātāju palielināšanu, transformatoru nomaiņu, uzskaites iekārtu pārbūvi u.tml) obligāto sprieguma kvalitātes prasību garantēšanai un sistēmas drošas darbības nodrošināšanai. Līdz ar to šādā gadījumā sistēmas operatoram nav pamata segt ar pieslēguma tehnisko parametru maiņu saistītās izmaksas. Ievērojot minēto, precizēts Noteikumu 52.punkts.

## **2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas**

akciju sabiedrība “Sadales tīkls”.

## **3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt**

Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs elektroenerģijas sadales sistēmas operatorus un elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājus.

## **4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt**

Ņemot vērā, ka Grozījumu projektā ietvertais regulējums galvenokārt saistīts ar izmaiņām Likumā, tas būtiski neietekmē sadales sistēmas operatora un elektroenerģijas lietotāja tiesiskās attiecības. Grozījumu projektā ietvertais regulējums neietekmē administratīvo slogu subjektiem, uz kuriem tas attiecas.

Priekšsēdētāja

A. Ozola

\* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

**Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 3.jūnija lēmumā  
Nr.1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai”**

*Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma  
8.panta otro daļu un 9.panta otro un otro prim daļu*

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 3.jūnija lēmumā Nr.1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” (Latvijas Vēstnesis, 2021, 108.nr.) šādus grozījumus:
  - 1.1. aizstāt visā lēmuma tekstā vārdus “atļautā slodze” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļautā maksimālā slodze” (attiecīgā locījumā);
  - 1.2. svītrot 1.4.apakšpunktu;
  - 1.3. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst sistēmas operatora noteiktajām prasībām, ja sistēmas lietotājs izvēlas pieslēguma maksā ietvertās būvdarbu izmaksas segt pilnā apmērā. Par izvēlēto būvkomersantu sistēmas lietotājs informē sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā minēto vienošanos.”;
  - 1.4. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Ja sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nepaziņo par savu elektroietaišu sagatavošanu sprieguma saņemšanai vai to faktiski nav veicis, pieslēguma līgumā noteiktās sistēmas operatora saistības uzskatāmas par izpildītām ar pieslēguma ierīkošanas pabeigšanas brīdi, nepieslēdzot sistēmas lietotāja elektroietaisi sistēmai.”;
  - 1.5. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Ja sistēmas lietotāja elektroietaisis nav sagatavots sprieguma saņemšanai, sistēmas lietotājam ir pienākums saskaņā ar spēkā esošajiem sistēmas pakalpojuma tarifiem un sistēmas operatora rēķinu maksāt maksu par sistēmas pakalpojumiem, sākot ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 22.punktā noteiktā sistēmas operatora rakstveida paziņojuma.”;
  - 1.6. izteikt 26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“26.3. nepalielinās pieslēguma atļautā maksimālā slodze vai fāžu skaits, nemainās pieslēguma spriegums.”;
  - 1.7. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

“44. Jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā aprēķina pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošajā Regulatora lēmumā par attiecīgā sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu noteikto fiksēto maksu par sistēmas pakalpojumiem (maksu par jaudas uzturēšanu, pieslēguma nodrošināšanu, ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksu par atļauto slodzi), reizinot ar to mēnešu skaitu, kurā elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta.”;
  - 1.8. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

“47. Sadales sistēmas operators, kuram Regulatora lēmumā par attiecīgā sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu nav noteikta fiksētā maksa par sistēmas pakalpojumiem, maksu par pieslēguma atjaunošanu nosaka, vienojoties ar lietotāju un ņemot vērā attiecīgā sistēmas operatora sistēmas īpatnības un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas sistēmas operatora pieslēguma un elektrotīkla jaudas uzturēšanai. Pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato aprēķinātās pieslēguma atjaunošanas izmaksas.”;

1.9. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

“52. Ja sistēmas lietotājs pieprasa esošā pieslēguma atļautās slodzes, fāžu skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus, tad sistēmas operators sedz visas ar pieslēguma atļautās slodzes, fāžu skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu saistītās izmaksas elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, izņemot gadījumus, kad sistēmas lietotājs vienlaikus pieprasa esošā pieslēguma fāžu skaita samazināšanu un ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas palielināšanu.”;

1.10. izteikt VI.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: “Pieslēguma maksas samaksas kārtība”;

1.11. svītrot 56.punktu;

1.12. svītrot 57.punktu;

1.13. svītrot 58.punktu.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Priekšsēdētāja

A.Ozola