
KONSULTĀCIJU DOKUMENTS par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas pārvades sistēmai

26.02.2026.

Rīga

Skanstes iela 25
Rīga, LV-1013
Latvija

T: +371 67097200
E: sprk@sprk.gov.lv

www.sprk.gov.lv

Satura rādītājs

I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums.....	3
II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība	4
1) Pamatojums.....	4
2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas.....	5
3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt	5
4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt.....	6

Pielikumā:

1. Lēmuma projekts "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai".
2. Lēmuma projekts "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai".

I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums

Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" (turpmāk – 1. Lēmuma projekts) un "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai" (turpmāk – 2. Lēmuma projekts).

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma (turpmāk – Likums) 8. panta otro daļu Regulators nosaka sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem, elektroenerģijas uzkrātuvēm un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku šā likuma 9. panta 2.¹ daļā minētajiem pieslēgumiem.

Atbilstoši Likuma 9. panta otrajai daļai sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgajai sistēmai saskaņā ar Regulatora noteiktajiem sistēmas pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām.

Pašlaik vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem nosaka Regulatora 2021. gada 3. jūnija lēmums Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai". Jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem nosaka 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 1/10 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai". Savukārt kārtību, kādā ierīko jaunu elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu, vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņu, lai elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmai pieslēgtu elektroenerģijas ražošanas objektu (turpmāk – elektrostacija), kā arī elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas un pārbaudes kārtību regulē Regulatora 2022. gada 14. aprīļa lēmums Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem". Minētie noteikumi tieši neietver regulējumu, kas saistīts ar Likuma 8. panta otrajā daļā iekļauto pilnvarojumu noteikt sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas uzkrātuvēm, līdz ar to elektroenerģijas uzkrātuvju pieslēgšana pašlaik notiek saskaņā ar regulējumu, kas noteikts elektrostaciju pieslēgšanai.

Nemot vērā, ka palielinājies pieprasījums ar vienu sistēmas pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai pieslēgt gan elektroenerģijas patēriņa, gan ražošanas iekārtas, kā arī elektroenerģijas uzkrātuves, izvērtējot pašreizējo regulējumu un tā piemērošanas praksi, kā arī sistēmu operatoru iesniegtos priekšlikumus, Regulators līdzšinējo trīs noteikumu vietā izstrādāja divus noteikumu projektus, kuros noteikta kārtība, kādā minētos objektus pieslēdz attiecīgi pārvades un sadales sistēmai.

Attiecībā uz elektroenerģijas sadales sistēmu Regulators ir izstrādājis sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas sadales sistēmai (1. lēmuma projekts), kas noteiks jauna pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus, lai sadales sistēmai pieslēgtu lietotāju objektus, elektroenerģijas ražošanas objektus un elektroenerģijas uzkrātuves, kā arī ekspluatācijas paziņošanas un pārbaudes kārtību un pieslēguma maksas noteikšanas metodiku galalietotāju objektu pieslēgšanai.

Savukārt attiecībā uz elektroenerģijas pārvades sistēmu Regulators ir izstrādājis sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas pārvades sistēmai (2. lēmuma projekts), kas noteiks jauna pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus, lai pārvades sistēmai pieslēgtu lietotāju objektus, elektroenerģijas ražošanas objektus un elektroenerģijas uzkrātuves, kā arī ekspluatācijas paziņošanas un pārbaudes kārtību.

Līdz ar 1. Lēmuma projekta un 2. Lēmuma projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs trīs iepriekš minētie Regulatora lēmumi – 2021. gada 3. jūnija lēmums Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai", 2021. gada 30. septembra lēmums Nr. 1/10 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai" un 2022. gada 14. aprīļa lēmums Nr.1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem".

Plānots, ka 1. Lēmuma projekts un 2. Lēmuma projekts stāsies spēkā vienlaicīgi 2026. gada 1. aprīlī. Priekšlikumus un komentārus par 1. Lēmuma projektu un 2. Lēmuma projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz **2026. gada 13. martam**.

Regulatora 1. Lēmuma projekts un 2. Lēmuma projekts ir pievienots šā konsultāciju dokumenta pielikumā.

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1) Pamatojums

Lēmumu projekti nepieciešami, jo ar grozījumiem Likumā noteikts jauns sistēmas dalībnieks – elektroenerģijas uzkrātuves operators – un Regulatoram Likumā noteikts pilnvarojums izdot Likuma 8. panta otrajā daļā minētos sistēmas pieslēguma noteikumus arī elektroenerģijas uzkrātuvēm.

Izvērtējot esošā pieslēgumu ierīkošanas regulējuma piemērošanu iepriekšējā periodā, Regulators nekonstatē nepieciešamību to būtiski mainīt. Ņemot vērā no sistēmas operatoriem saņemto informāciju par pieslēgumu nodrošināšanu un regulējuma pilnveidošanu, Lēmumu projekti izstrādāti tā, lai pilnveidotu un vienkāršotu pieslēguma ierīkošanas procesu, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku sistēmas jaudu izmantošanu.

Ievērojot, ka pieslēguma ierīkošanas pamatnoteikumi visu objektu pieslēgšanai ir līdzīgi, abi Lēmumu projekti strukturēti tā, ka regulējums, kas attiecas uz visu objektu pieslēgšanu attiecīgajai sistēmai, noteikts atsevišķā nodaļā, bet īpatnības, kas attiecas uz atsevišķu objektu pieslēgšanu, – turpmākajās nodaļās.

1. Lēmuma projekts "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai".

Ņemot vērā, ka elektroenerģijas ražošanas objekta un elektroenerģijas uzkrātuves pieslēgšana sistēmai ietver līdzīgas darbības, 1. Lēmuma projektā paredzēts vienots regulējums elektrostacijas un uzkrātuves pieslēgšanai sistēmai, ciktāl projektā tas nav noteikts citādi. Minēto iemeslu dēļ arī elektroenerģijas uzkrātuvēm, kuru jauda atbilst mikroģeneratora jaudai, tiek piemērota tāda pati pieslēguma kārtība kā mikroģeneratoriem.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Likuma 9. panta 2.¹ daļu, ja sistēmai pieslēdz galalietotāja objektu, sadales sistēmas operators sedz 50 procentus un galalietotājs 50 procentus no pieslēguma maksā ietvertajām būvdarbu izmaksām, projektā definēts termins "galalietotāja objekts", kas šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par objektu, kurš galvenokārt paredzēts elektroenerģijas patēriņam un kura pieslēdzamo elektroietaišu atļautā maksimālā slodze (izteikta jaudas vienībās) ir vienāda vai lielāka par atļauto jaudu elektroenerģijas nodošanai sistēmā.

Vienlaikus 1. Lēmuma projektā ir precizēti citi termini, lai precīzāk definētu Lēmuma projektā aprakstītos procesus, kā arī saskaņotu tos ar regulējumu Eiropas Savienības normatīvajos aktos.

2. Lēmuma projekts "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai".

Sakarā ar līdzīgām darbībām pieslēguma procesā arī 2. Lēmuma projektā paredzēts vienots regulējums elektrostacijas vai uzkrātuves pieslēgšanai sistēmai, ciktāl noteikumu projektā tas nav noteikts citādi.

Regulējums papildināts ar noteikumiem, kas dod iespēju pārvades sistēmas operatoram, izvērtējot sistēmas lietotāju pieslēguma pieteikumus, ierīkot kopēju pieslēgumpunktu vairāku sistēmas dalībnieku pieslēdzamo elektroietaišu pieslēgšanai, ja sistēmas dalībnieki, kuru elektroietais pieslēdz sistēmai, piekrīt šādam risinājumam. Šāds regulējums nodrošinātu sistēmas infrastruktūras racionālu un efektīvu izmantošanu, novēršot nepamatotu paralēlu pieslēgumu izbūvi, kā arī samazinātu pieslēguma ierīkošanas izmaksas sistēmas dalībniekiem.

Regulējums papildināts ar kārtību attiecībā uz izsniegto tehnisko parametru maiņu, atļaujot mainīt pieslēguma tehniskos parametrus pieslēguma ierīkošanas gaitā, ja pieprasītās izmaiņas tehniskajās prasībās neietekmē citu pārvades sistēmas lietotāju vai nemainās rezervētās jaudas apjoms. Šāds regulējums ir nepieciešams, lai gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanas gaitā mainās atsevišķas formālas vai tehniska rakstura detaļas, lietotājam nebūtu jāuzsāk jauns pieslēguma process un jāiesniedz atkārtots pieteikums. Tas samazina administratīvo slogu, paātrina pieslēguma ierīkošanu un nodrošina procesu nepārtrauktību, vienlaikus saglabājot nemainīgu ietekmi uz citiem pārvades sistēmas lietotājiem un rezervētās jaudas apjomu.

Nemot vērā, ka pieslēguma pieteikums ir pamats tehnisko prasību izstrādāšanai un sistēmas jaudas rezervēšanai, kā arī to, ka tehnisko prasību izstrādāšana saistīta ar noteiktām izmaksām, lai novērstu, ka potenciālie sistēmas lietotāji iesniedz nepārdomātus pieslēguma pieteikumus un pēc tam tos atsauc vai tie tiek anulēti sistēmas lietotāja bezdarbības dēļ, 2. Lēmuma projektā noteikts, ka atkārtotu pieteikumu pieslēguma nodrošināšanai sistēmas lietotājs var iesniegt ne ātrāk kā sešus mēnešus no brīža, kad iepriekšējais pieteikums atsaukts vai iepriekš izsniegtās tehniskās prasības anulētas.

Lai veicinātu sistēmas jaudas efektīvu izmantošanu un novērstu, ka sistēmas lietotāji nepamatoti vilcina pieslēguma procesu, tostarp noteiktajos termiņos nenoslēdz pieslēguma līgumu vai sistēmas pakalpojuma līgumu vai nepilda uzņemtās saistības, pēc pārvades sistēmas operatora priekšlikuma lēmuma projektā ietverti papildu gadījumi, kad sistēmas operatoram ir tiesības anulēt sistēmas lietotājam izsniegtās tehniskās prasības, vienlaikus izbeidzot sāktos pieslēguma ierīkošanas darbus.

Ievērojot, ka Likums neparedz sistēmas operatora pienākumu ierīkot pieslēgumu par sistēmas operatora līdzekļiem, lai novērstu domstarpības, projektā paredzētas sistēmas operatora tiesības pieprasīt priekšapmaksu vai iespēja vienoties par pieslēguma maksas samaksas termiņiem, salīdzināmos apstākļos nodrošinot vienādus pieslēguma maksas samaksas noteikumus.

Vienlaikus 2. Lēmuma projektā ir precizēti citi termini, lai precīzāk definētu Noteikumu projektā aprakstītos procesus, kā arī saskaņotu tos ar regulējumu Eiropas Savienības normatīvajos aktos.

2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

1. Lēmuma projekta izstrādē iesaistījās akciju sabiedrība "Sadales tīkls".
2. Lēmuma projekta izstrādē iesaistījās akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls".

3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

Lēmumu projektos ietvertais regulējums ietekmēs elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas jaudu attīstītājus, potenciālos sadales un pārvades sistēmas lietotājus, elektroenerģijas sadales sistēmas operatorus un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru.

4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

Lēmumu projektos ietvertais regulējums neradīs papildu administratīvo slogu ne elektroenerģijas sistēmu operatoriem, ne potenciālajiem vai esošajiem elektroenerģijas sistēmas lietotājiem. Lēmumu projektos ietvertais regulējums vienkāršos un strukturēs pieslēguma procesu, apvienojot līdzšinējo regulējumu un nosakot vienotu kārtību pieslēgumu nodrošināšanai ražošanas objektiem un elektroenerģijas uzkrātuvēm, tādējādi novēršot normu dublēšanos un atvieglojot to piemērošanu praksē. Vienlaikus tiek mazināta nepieciešamība uzsākt atkārtotus pieslēguma procesus tehnisku precizējumu gadījumā un nodrošināta efektīvāka sistēmas jaudu izmantošana, neierobežojot sistēmas lietotāju tiesības un kopumā samazinot administratīvo slogu.

Priekšsēdētāja

A. Ozola

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. pielikums Konsultāciju dokumentam
par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un sistēmas
pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas pārvades sistēmai

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

[Datums]

Nr. __

(prot. Nr. __, __.p)

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai

*Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8. panta otro daļu un 9. panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai (turpmāk – noteikumi) nosaka:
 - 1.1. jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus potenciālajiem vai esošajiem elektroenerģijas sadales sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotājiem;
 - 1.2. pieslēdzamās elektroietaisies, kuru plānots izmantot paralēlam darbam ar sistēmu, ekspluatācijas paziņošanas un pārbaudes kārtību;
 - 1.3. pieslēguma maksas noteikšanas metodiku galalietotāju objektu pieslēgumu nodrošināšanai.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
 - 2.1. atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda – elektrostacijas maksimālā pieļaujamā elektroenerģijas ražošanas jauda paralēlā darbā ar elektroenerģijas sistēmu;
 - 2.2. elektrostacija – šo noteikumu izpratnē elektroietaise (izņemot mikroģeneratoru), kura primāro enerģiju pārvērš elektroenerģijā un kura sastāv no viena vai vairākiem elektroenerģijas ražošanas moduļiem (iekārtām), kā arī elektroenerģijas uzkrātuve, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;
 - 2.3. galalietotāja objekts – šo noteikumu izpratnē elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē esošu elektroietaišu kopums, kas galvenokārt paredzētas elektroenerģijas patēriņam;
 - 2.4. ievadaaizsardzības aparāts – plombējams ievada drošinātājs vai automātslēdzis, kas paredzēts sistēmas lietotāja pieslēguma atļautās maksimālās slodzes ierobežošanai elektotīklā ar spriegumu līdz 400V;
 - 2.5. mikroģenerators – šo noteikumu izpratnē elektroenerģijas ražošanas iekārta vai elektroenerģijas uzkrātuve un ar tām saistītās aizsardzības un pārveidotājiekārtas (mikroģeneratora vai uzkrātuves invertors) maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai vai elektroenerģijas uzkrāšanai ar darba strāvu līdz 16 ampēriem fāzē (3,7 kilovati vienfāzes vai 11,1 kilovats trīsfāžu pieslēgumam);
 - 2.6. pagaidu pieslēgums – sistēmas lietotāja ierīkota un sistēmas lietotāja valdījumā esoša elektotīkla daļa no pieslēgumpunkta līdz pieslēdzamai elektroietasei, kuru izmanto, lai

- terminētu laiku nodrošinātu elektroenerģijas piegādi, ja elektroenerģijas piegādei pieslēdzamajai elektroietasei nav ierīkots pieslēgums;
- 2.7. pieslēdzamā elektroietase – elektrostacija, mikrogenerators, elektroenerģijas uzkrātuve vai elektroenerģiju patērējoša elektroietase, kuru sistēmas lietotājs vēlas pieslēgt sistēmai, un saistītie elektrotīkli, kas atrodas elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē;
 - 2.8. pieslēguma līgums – līgums, kuru slēdz sistēmas operators un sistēmas lietotājs un kurā nosaka pieslēgumpunktu, elektroietaišu piederības robežu, pieslēguma vai elektrostācijas tehniskos parametrus, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas kārtību un termiņus, kā arī sistēmas operatora un sistēmas lietotāja pienākumus un tiesības, kas saistītas ar attiecīgā pieslēguma nodrošināšanu, tehnisko parametru maiņu un pieslēdzamās elektroietases pieslēgšanu sistēmai;
 - 2.9. pieslēguma vai elektrostācijas tehniskie parametri – atkarībā no konkrētā pieslēguma īpatnībām pieslēguma sprieguma pakāpe, atļautā maksimālā slodze, atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda, atļautā jauda elektroenerģijas nodošanai sistēmā, fāžu skaits, elektroietaišu piederības robeža;
 - 2.10. pieslēgumpunkts – pieslēguma punkts sistēmā, no kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams atbilstošā kvalitātē nodrošināt sistēmas pakalpojumu;
 - 2.11. pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa no pieslēgumpunkta līdz elektroietaišu piederības robežai;
 - 2.12. rezerves pieslēgums – papildu pieslēgums, kuru ierīko elektroenerģijas piegādes drošuma paaugstināšanai objektam, kam ierīkots pieslēgums;
 - 2.13. sistēmas lietotājs – šo noteikumu izpratnē elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas uzkrātuves operators, galalietotājs un sadales sistēmas operators, kura elektroietases pieslēdz sistēmai vai kura elektroietaišu darbības nodrošināšanai tiek mainīti pieslēguma tehniskie parametri;
 - 2.14. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts vai publicēts dokuments, kurā atkarībā no konkrētā pieslēguma īpatnībām noteikts pieslēgumpunkts, iespējamā elektroietaišu piederības robeža, pieslēguma tehniskie parametri, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu pieslēdzamo elektroietasi vai mainītu esošā pieslēguma vai pieslēgto elektroietaišu tehniskos parametrus.
3. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma konsultē sistēmas lietotāju par pieslēguma ierīkošanas iespējām un kārtību, kā arī citiem sistēmas operatora kompetencē esošiem jautājumiem, kas saistīti ar pieslēguma nodrošināšanu.
 4. Pieslēguma ierīkošanā, ciktāl tā saistīta ar būvniecību (projektēšanu un būvdarbiem), sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteikto regulējumu.
 5. Šajos noteikumos noteiktie līgumi (vienošanās) uzskatāmi par noslēgtiem, ja tos parakstījis sistēmas lietotājs un sistēmas operators. Līgumus sistēmas lietotājs un sistēmas operators var noslēgt, izmantojot arī distances saziņas līdzekļus. Ja sistēmas lietotājs saskaņā ar sistēmas operatora rēķinu pilnā apmērā samaksā pieslēguma maksu, uzskatāms, ka sistēmas lietotājs ir piekritis attiecīgā pieslēguma ierīkošanas nosacījumiem.

6. Sistēmas operators uztur pieslēgumu pieprasījumu datubāzi, kurā reģistrē sistēmas lietotāju pieslēguma pieprasījumus un norāda informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu. Sistēmas operators nodrošina sistēmas lietotājam iespēju iepazīties ar pieslēguma pieprasījumu datubāzē ietverto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā sistēmas lietotāja pieslēguma ierīkošanu.

II. Pamatnoteikumi pieslēguma ierīkošanai

7. Lai sistēmai pieslēgtu pieslēdzamo elektroietaisi vai mainītu esošā pieslēguma vai pieslēgto elektroietaišu tehniskos parametrus, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma nodrošināšanai (turpmāk – pieslēguma pieteikums). Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē informāciju, kas atkarībā no sistēmas lietotājam nepieciešamā pieslēguma jāsniedz pieslēguma pieteikumā, kā arī norāda dokumentus, kas jāiesniedz kopā ar pieslēguma pieteikumu. Sistēmas operators nodrošina dažādus pieslēguma pieteikuma iesniegšanas un ar pieslēguma ierīkošanu saistītās informācijas apmaiņas veidus (klientu apkalpošanas vieta, klientu portāls, elektroniskais pasts, pasts u. c.).
8. Ja pieslēguma pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama tehnisko prasību izsniegšanai un attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai. Pieslēguma pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad sistēmas operators ir saņēmis visu sistēmas operatora noteikto informāciju un dokumentus.
9. Ja pieslēdzamās elektroietaises pieslēgšana sistēmai neietver būvniecības procesu (nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē un individuālu tehnisko prasību noteikšana), vispārējās tehniskās prasības un nosacījumus, kas sistēmas lietotājam jāievēro, lai pieslēgtu sistēmai pieslēdzamo elektroietaisi vai mainītu tajā esošo elektroiekārtu vai pieslēguma tehniskos parametrus, sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.
10. Ja pieslēguma nodrošināšana ietver būvniecības procesu, sistēmas operators 20 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai sistēmas lietotājs pieslēguma pieteikumā sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas. Tehnisko prasību derīguma termiņš nevar būt mazāks par deviņiem mēnešiem.
11. Sistēmas operators, kura sistēmai pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem galalietotāju, saskaņo elektrostacijas pieslēgšanai izsniedzamās tehniskās prasības ar sistēmas operatoru, kura elektrotīklam pieslēgta attiecīgā sistēma.
12. Ja sistēmas operators, izvērtējot saņemtos vairāku sistēmas lietotāju pieslēguma pieteikumus, konstatē, ka tehniski un ekonomiski pamatoti ir ierīkot kopēju pieslēgumu vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, sistēmas operators var apvienot šos pieslēguma pieteikumus un izsniegt savstarpēji saistītas tehniskās prasības.
13. Sistēmas operators ar tehnisko prasību izsniegšanas brīdi tehniskajās prasībās noteiktajā apmērā rezervē sistēmā jaudu, kas nepieciešama pieslēdzamās elektroietaises pieslēgšanai.

14. Vienlaikus ar tehnisko prasību izsniegšanu sistēmas operators:
 - 14.1. rakstveidā informē sistēmas lietotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām;
 - 14.2. sniedz informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām, norādot, ka precīza pieslēguma maksa tiks noteikta pieslēguma līgumā.
15. Sistēmas operators un sistēmas lietotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam tehniskās prasības, rakstveidā vienojas par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām, noslēdzot vienu vai vairākas vienošanās par:
 - 15.1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādes organizēšanu;
 - 15.2. pieslēguma ierīkošanai nepieciešamā energoapgādes objekta būvdarbu veicēja (turpmāk – būvkomersants) izvēli;
 - 15.3. pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību, ieskaitot finanšu garantijas, ja tādas ir nepieciešamas;
 - 15.4. citām sistēmas operatora un sistēmas lietotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.
16. Slēdzot šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos, sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro šādus nosacījumus:
 - 16.1. būvprojekta izstrādi (projektēšanu) un saskaņošanu organizē sistēmas lietotājs, ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi;
 - 16.2. projektēšanas izmaksas neietilpst pieslēguma maksā, un tās pilnā apmērā sedz sistēmas lietotājs, ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi;
 - 16.3. sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties būvkomersantu, ja sistēmas lietotājs pieslēguma maksā ietvertās būvdarbu izmaksas sedz pilnā apmērā;
 - 16.4. sistēmas operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēguma ierīkošanas prognozētās izmaksas proporcionāli sistēmas lietotāja pieprasītajai slodzei.
17. Ņemot vērā konkrētā pieslēguma īpatnības, sistēmas operators un sistēmas lietotājs var neslēgt šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos, attiecīgās pušu saistības un tiesības nosakot pieslēguma līgumā.
18. Ja saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvkomersantu izvēlas sistēmas operators, izvēloties būvkomersantu konkrēta pieslēguma ierīkošanas būvdarbu izpildei, ievēro šādus noteikumus:
 - 18.1. būvkomersanta izvēli (iepirkuma procedūru) uzsāk 10 dienu laikā no dienas, kad izpildīti šo noteikumu 15. punktā minētās vienošanās nosacījumi pieslēguma ierīkošanas uzsākšanai;
 - 18.2. būvkomersantu izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgāko pieslēguma ierīkošanu;
 - 18.3. sistēmas lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem, noteikumiem un izvēles procesa norisi, kā arī termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos, ieteikt sistēmas operatoram uzaicināšanai uz būvkomersantu izvēli (iepirkuma procedūru) sistēmas lietotāja izvēlētu būvkomersantu;
 - 18.4. sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma pamato būvkomersanta atbilstību sistēmas operatora izvirzītajiem kritērijiem un saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanas piedāvājuma izvēli;

- 18.5. būvkomersantu izvēlas divu mēnešu laikā no iepirkuma procedūras uzsākšanas. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ divu mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju par būvkomersanta izvēles termiņu.
19. Būvkomersantu izvēli (iepirkuma procedūru) visu šo noteikumu 59. punktā noteikto pieslēgumu būvdarbu izpildei sistēmas operators, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, veic vismaz vienu reizi divpadsmit mēnešu periodā, ievērojot šo noteikumu 18.2. apakšpunktā noteiktos principus.
20. Ja saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvkomersantu izvēlas sistēmas lietotājs, sistēmas lietotājs ievēro sistēmas operatora noteiktās prasības būvkomersanta atbilstībai. Par izvēlēto būvkomersantu sistēmas lietotājs informē sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto vienošanos.
21. Vispārējās prasības būvkomersanta atbilstībai sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē. Atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām par īpašajām prasībām būvkomersanta atbilstībai sistēmas operators informē sistēmas lietotāju, slēdzot šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos. Būvkomersantu, kuri kvalificējušies sistēmas operatora elektroietaišu būvdarbu izpildei sistēmas operatora licences darbības zonā, sarakstu sistēmas operators, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, publicē savā tīmekļvietnē.
22. Sistēmas operators 30 dienu laikā pēc būvkomersanta noteikšanas vai būvprojekta saņemšanas nosūta sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu.
23. Sistēmas lietotājs 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis pieslēguma līgumu, paraksta pieslēguma līgumu vai iesniedz sistēmas operatoram pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu. Sistēmas operators izvērtē sistēmas lietotāja iebildumus un 15 dienu laikā rakstveidā sniedz atbildi, ja sistēmas lietotāja iebildumi nav pamatoti, vai nosūta precizētu pieslēguma līgumu, ja iebildumi atzīti par pamatotiem.
24. Sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai. Ciktāl tas tehniski iespējams pirms elektroietaisies pieslēgšanas sistēmai, sistēmas lietotājs nodrošina pieslēdzamās elektroietaisies ierīkošanu un sagatavošanu pieslēgšanai (sprieguma saņemšanai) termiņā, kas pieslēguma līgumā noteikts sistēmas operatora organizēto pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanai, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.
25. Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis sistēmas lietotājam. Pieslēdzamo elektroietaisi sistēmas operators pieslēdz sistēmai 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo par sistēmas lietotāja elektroietaisies gatavību pieslēgšanai, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikta atšķirīga attiecīgās pieslēdzamās elektroietaisies pieslēgšanas kārtība vai sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.
26. Ja sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nepaziņo par pieslēdzamās elektroietaisies sagatavošanu pieslēgšanai vai to faktiski nav veicis, pieslēguma līgumā

noteiktās sistēmas operatora saistības uzskatāmas par izpildītām ar pieslēguma ierīkošanas pabeigšanas brīdi, nepieslēdzot sistēmas lietotāja elektroietaisi sistēmai.

27. Ja pieslēdzamā elektroietaisē nav sagatavota pieslēgšanai vai sistēmas lietotājs par pieslēdzamās elektroietaises sagatavošanu nav paziņojis sistēmas operatoram, sistēmas lietotājam ir pienākums saskaņā ar spēkā esošajiem sistēmas pakalpojuma tarifiem un elektroenerģijas tirgotāja vai sistēmas operatora rēķinu maksāt maksu par sistēmas pakalpojumiem, sākot ar nākamo mēnesi pēc termiņa, kas pieslēguma līgumā noteikts sistēmas lietotāja elektroietaišu sagatavošanai, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.
28. Ja jauna pieslēguma nodrošināšana neietver būvniecības procesu elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, sistēmas operators 30 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas nosūta sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu. Sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nodrošina elektroietaišu sagatavošanu pieslēgšanai un informē par to sistēmas operatoru.
29. Atkarībā no pieslēguma vai pieslēdzamās elektroietaises īpatnībām, sistēmas operatoram, rakstveidā brīdinot sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš, ir tiesības anulēt sistēmas lietotāja pieslēguma pieteikumu un izsniegtās tehniskās prasības, ja:
 - 29.1. sistēmas lietotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators izsniedzis sistēmas lietotājam tehniskās prasības, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos;
 - 29.2. sistēmas lietotājs nepilda šo noteikumu 15. punktā noteiktās vienošanās vai pieslēguma līguma noteikumus;
 - 29.3. sistēmas lietotājs paziņojis par šo noteikumu 15. punktā noteiktās vienošanās vai pieslēguma līguma vienpusēju izbeigšanu;
 - 29.4. sistēmas lietotājs 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, nav parakstījis pieslēguma līgumu un nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu;
 - 29.5. sistēmas lietotājs nav veicis pieslēguma maksas vai drošības naudas sistēmas jaudas rezervēšanai samaksu sistēmas operatora rēķinā, pieslēguma līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apmērā;
 - 29.6. beidzies pieslēguma tehnisko prasību derīguma termiņš un tehnisko prasību derīguma termiņā sistēmas lietotājs nav iesniedzis sistēmas operatoram pilnībā saskaņotu būvprojektu pieslēguma ierīkošanai;
 - 29.7. sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā ar sistēmas operatoru nav noslēdzis sistēmas pakalpojuma līgumu;
 - 29.8. sistēmas lietotājam nav spēkā esošas atļaujas jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai, ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves jaudas palielināšanai vai atjaunošanai, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
30. Ja sistēmas operators ir anulējis sistēmas lietotāja pieslēguma pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 29. punktu, bet sistēmas lietotājs tomēr vēlas ierīkot attiecīgo pieslēgumu, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram jaunu pieslēguma pieteikumu, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

31. Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē tehniskās prasības un kārtību pagaidu pieslēguma nodrošināšanai. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators nodrošina ierīkotā pagaidu pieslēguma pieslēgšanu sistēmai:
- 31.1. uz laiku līdz 24 mēnešiem elektroenerģijas piegādei būvlaukumam;
 - 31.2. uz laiku līdz vienam mēnesim īslaicīgai elektroenerģijas piegādei citiem objektiem.

III. Noteikumi galalietotāja objekta pieslēguma atjaunošanai un tehnisko parametru maiņai

32. Ja galalietotāja objekts iepriekš ir bijis pieslēgts sistēmai, bet elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta tādēļ, ka nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma un elektroenerģija netiek piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, sistēmas operators, izvērtējot galalietotāja pieslēguma pieteikumu, atjauno pieslēgumu, vienlaikus pastāvot šādiem apstākļiem:
- 32.1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls ir saglabājies tehniskajām prasībām atbilstošā stāvoklī (komercuzskaites mērāparāta, ievadaizsardzības aparāta neesība nav uzskatāma par elektrotīkla neesamību);
 - 32.2. attiecīgajā pieslēgumpunktā ir pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda;
 - 32.3. nepalielinās pieslēguma atļautā maksimālā slodze vai fāžu skaits, nemainās pieslēguma spriegums.
33. Ja, izvērtējot galalietotāja pieslēguma pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē visu šo noteikumu 32. punktā noteikto apstākļu iestāšanos:
- 33.1. sistēmas operators 10 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē galalietotāju par pieslēguma atjaunošanas iespējām, pieslēguma maksu un darbībām, kas galalietotājam jānodrošina savā elektroietaišu piederības robežas pusē, lai pieslēgumu atjaunotu;
 - 33.2. ja sistēmas operators un galalietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators 10 dienu laikā no dienas, kad galalietotājs ir samaksājis pieslēguma maksu un nodrošinājis sistēmas operatora norādīto darbību izpildi, atjauno pieslēgumu un nosūta galalietotājam paziņojumu, kurā norāda atjaunotā pieslēguma tehniskos parametrus.
34. Ja, izvērtējot galalietotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators nekonstatē visu šo noteikumu 32. punktā pieslēguma atjaunošanai noteikto apstākļu iestāšanos, pieslēgumu nodrošina šo noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā. Pēc galalietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato iemeslus, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieslēguma atjaunošanu saskaņā ar šo noteikumu 32. un 33. punktu.
35. Ja pieslēguma atļautā maksimālā slodze pēc galalietotāja pieprasījuma ir samazināta, bet galalietotājs pieprasa to pilnībā vai daļēji atjaunot, atļautās maksimālās slodzes atjaunošanu sistēmas operators nodrošina, ievērojot šo noteikumu 32.2., 32.3. apakšpunktā un 34. punktā noteikto.
36. Ja, izvērtējot galalietotāja pieslēguma pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esoša pieslēguma tehnisko parametru maiņai nav nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve:
- 36.1. sistēmas operators 10 dienu laikā pēc pieslēguma pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē galalietotāju par pieslēguma tehnisko parametru maiņas iespējām, darbībām, kas galalietotājam jānodrošina savā elektroietaišu piederības robežas pusē, un pieslēguma maksu;

- 36.2. ja sistēmas operators un galalietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators 10 dienu laikā no dienas, kad galalietotājs ir samaksājis pieslēguma maksu un ir izpildījis operatora noteiktos nosacījumus tehnisko parametru maiņai, nodrošina pieslēguma tehnisko parametru maiņu un nosūta galalietotājam paziņojumu, kurā norāda pieslēguma tehniskos parametrus pēc izmaiņu veikšanas.
37. Ja esoša pieslēguma tehnisko parametru maiņai ir nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, sistēmas operators pieslēgumu nodrošina šo noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.
38. Ja galalietotājs, kurš iepriekš pieprasījis uz laiku samazināt pieslēguma atļauto maksimālo slodzi, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus, pieprasa sistēmas operatoram atjaunot elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā pirms slodzes samazināšanas noteikto atļauto maksimālo slodzi, sistēmas operators sedz visas pieslēguma atļautās maksimālās slodzes atjaunošanas izmaksas, ja izpildās visi šādi nosacījumi:
- 38.1. galalietotājs pieprasījis atjaunot pieslēguma atļauto maksimālo slodzi vienu reizi kalendārā gada laikā, bet ne vēlāk kā divpadsmit mēnešu periodā no pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas brīža;
- 38.2. divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas uz laiku elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktā pieslēguma atļautā maksimālā slodze ir izmantota vismaz 90 secīgas dienas;
- 38.3. pieslēguma spriegums ir 6–20 kilovolti vai 400 volti, ja objekta summārā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nav mazāka par 100 ampēriem;
- 38.4. galalietotāja pieprasītais pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazinājums nav mazāks par 50% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes;
- 38.5. galalietotājs vismaz vienu kalendāro mēnesi divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas izmantojis vismaz 7% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās slodzes, kāda bija pirms sākotnējās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas uz laiku.
39. Par termiņu, kurā sistēmas operators samazina un atjauno pieslēguma atļauto maksimālo slodzi saskaņā ar šo noteikumu 38. punktu, sistēmas operators un sistēmas lietotājs vienojas, izdarot grozījumus sistēmas pakalpojumu līgumā.
40. Ja sistēmas operators, pamatojoties uz komercuzskaites mērāparāta rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc galalietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā maksimālā slodze (39. punkts), pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz galalietotāja pieprasīto samazināto atļauto maksimālo slodzi, sistēmas operators ar nākamo kalendāro mēnesi atjauno elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteikto atļauto maksimālo slodzi un informē par to galalietotāju.

IV. Noteikumi mikroģeneratora pieslēgšanai

41. Sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē tehniskās prasības mikroģeneratora pieslēgšanai, kā arī informāciju un dokumentus, kas sistēmas lietotājam jāiesniedz, lai apliecinātu mikroģeneratora sagatavošanu paralēlam darbam ar sistēmu.

42. Sistēmas lietotājs par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina mikroģenerators uzstādīšanu, iestatīšanu, pārbaudi, kā arī elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē esošo elektroietaišu ierīkošanu, nodrošinot, ka minētās darbības veic atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.
43. Ja, izvērtējot pieslēguma pieteikumu, sistēmas operators konstatē, ka mikroģenerators pieslēgšanai nav nepieciešama sistēmas operators elektroietaišu pārbūve, 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators ir saņēmis pieslēguma pieteikumu un visu sistēmas operators noteikto informāciju un dokumentus, kas apliecina mikroģenerators sagatavošanu pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu, sistēmas operators veic darbības, kas nepieciešamas, lai mikroģenerators pieslēgtu sistēmai, un izdod atļauju mikroģenerators pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu. Ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi, šajā punktā noteiktās darbības sistēmas operators nodrošina ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir samaksājis pieslēguma maksu.
44. Ja, izvērtējot pieslēguma pieteikumu, sistēmas operators konstatē, ka mikroģenerators pieslēgšanai vai mikroģenerators tehnisko parametru maiņai ir nepieciešama sistēmas operators elektroietaišu pārbūve, mikroģenerators pieslēgšanai nepieciešamo pieslēgumu sistēmas operators nodrošina šo noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.

V. Noteikumi elektrostacijas pieslēgšanai un elektrostacijas pieslēguma tehnisko parametru maiņai

45. Ja, izvērtējot pieslēguma pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka elektrostacijas pieslēgšanai vai elektrostacijas pieslēguma tehnisko parametru maiņai ir nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operators pusē, elektrostacijas pieslēgumu nodrošina šo noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.
46. Ja, izvērtējot pieslēguma pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka elektrostacijas pieslēgšanai, elektrostacijas pieslēguma tehnisko parametru maiņai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operators pusē:
- 46.1. sistēmas operators 20 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas nosūta sistēmas lietotājam tehniskās prasības un pieslēguma līgumu;
- 46.2. pēc pieslēguma līguma noslēgšanas, ievērojot sistēmas operators noteiktās tehniskās prasības, sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nodrošina elektrostacijas un elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē esošo elektroietaišu izbūvi vai pārbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai un informē par to sistēmas operators;
- 46.3. pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā sistēmas lietotājs un sistēmas operators veic elektrostacijas pārbaudi, noslēdz sistēmas pakalpojumu līgumu vai vienojas par izmaiņām spēkā esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā saistībā ar elektrostacijas darbību.
47. Tehniskās prasības, kas sistēmas lietotājam jāievēro, lai šo noteikumu 46. punktā noteiktajā gadījumā sistēmai pieslēgtu elektrostaciju, sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

VI. Noteikumi elektrostacijas pārbaudei

48. Sistēmas operators, kura sadales sistēmai pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, izstrādā un publicē savā tīmekļvietnē sistēmas lietotāju ekspluatācijas paziņošanas

procedūru un pārbaūžu kārtību. Eksploatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaūžu veikšanas kārtību sistēmas operators izstrādā, ievērojot:

- 48.1. Eiropas Komisijas 2016. gada 14. aprīļa Regulu (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām;
 - 48.2. Regulatora apstiprinātajā Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē noteikto regulējumu.
49. Sistēmas operatoram, kura sadales sistēmai pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem lietotāju, ir tiesības patstāvīgi izstrādāt eksploatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaūžu veikšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 48. punktu vai piemērot minētajā punktā noteiktā sadales sistēmas operatora izstrādāto kārtību.

VII. Vispārīgie noteikumi pieslēguma maksas noteikšanai

50. Pieslēguma maksu sistēmas operators nosaka, ņemot vērā pieslēdzamā objekta īpatnības un šādas ar pieslēguma nodrošināšanu saistītās ekonomiski pamatotās izmaksas, kuras pieslēguma maksā ietver atkarībā no attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai faktiski veicamajām darbībām un pieslēguma līguma noteikumiem:
- 50.1. būvdarbu izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē konkrēta pieslēguma nodrošināšanai, kurus veic būvkomersants, kas šajos noteikumos noteiktā kārtībā izvēlēts tikai attiecīgā pieslēguma ierīkošanai;
 - 50.2. jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas, kas saistītas ar elektrotīkla un pieslēguma jaudas uzturēšanu periodā, kad elektroenerģijas piegāde galalietotāja objektam bijusi pārtraukta vai samazināta pieslēguma atļautā maksimālā slodze;
 - 50.3. pārbaudes izmaksas – izmaksas par darbībām, kas saistītas ar elektrostacijas pārbaudes procedūras īstenošanu;
 - 50.4. projektēšanas izmaksas – izmaksas par pieslēguma būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanu, kuras nosaka un piemēro saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā noteikto vienošanos, ja būvprojekta izstrādi un saskaņošanu organizē sistēmas operators;
 - 50.5. slodzes vienības izbūves izmaksas – sistēmas operatora, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, aprēķinātas būvdarbu izmaksas pieslēguma maksas noteikšanai pieslēgumiem, kas atbilst šo noteikumu 59. punktā noteiktajiem kritērijiem;
 - 50.6. pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas (atliktā maksājuma gadījumā) – izmaksas, kuras nosaka pieslēguma maksas atliktā maksājuma piemērošanas periodā, būvdarbu izmaksām piemērojot pieslēguma līguma slēgšanas brīdī sistēmas operatora spēkā esošā sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķinā piemēroto regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi;
 - 50.7. pieslēgšanas izmaksas – izmaksas par tipveida darbībām, kuras veic sistēmas operatora personāls, lai nodrošinātu attiecīgo pieslēgumu un pēc pieslēguma ierīkošanas pieslēgtu sistēmai pieslēdzamo elektroietaisi.
51. Slodzes vienības izbūves izmaksas aprēķina katrai šo noteikumu 59.3. apakšpunktā noteiktajai zonai saskaņā ar formulu:

$$M_{\text{slodzes vienība n zonai}} = \frac{I_{\text{būv n zonai}} + (I_{\text{būv n zonai}} \times PCI_{\text{pl}})}{A_{\text{kop n zonai}}}$$

kur:

$M_{\text{slodzes vienība n zonai}}$ – izmaksas par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi [EUR/A] attiecīgajai 59.3. apakšpunktā noteiktajai zonai;

I_{būv n zonai} – kopējās būvdarbu izmaksas iepriekšējā kalendārajā gadā [EUR], kas saistītas ar jaunas sistēmas operatora elektrotīkla daļas ierīkošanu vai esošas elektrotīkla daļas pārveidošanu, tiem pieslēgumiem, kuri atbilst šo noteikumu 59. punktā noteiktajiem kritērijiem un 59.3. apakšpunktā noteiktajai zonai un kuru ierīkošanai nav pastāvējuši šo noteikumu 61. punktā noteiktie šķēršļi un apstākļi;

PCI_{pl} – kalendārajā gadā, kurā aprēķina slodzes vienības izmaksas, Latvijas Bankas prognozētās patēriņa cenu izmaiņas (%);

A_{kop n zonai} – kopējais ierīkotās un palielinātās atļautās maksimālās slodzes apjoms iepriekšējā kalendārajā gadā [A] pieslēgumiem, kuri atbilst šo noteikumu 59. punktā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgajai 59.3. apakšpunktā noteiktajai zonai un kuru ierīkošanai nav pastāvējuši šo noteikumu 61. punktā noteiktie šķēršļi un apstākļi.

52. Pieslēgšanas izmaksas aprēķina, ņemot vērā sistēmas operatora tiešās materiālu, darbaspēka, transporta, administrācijas izmaksas, kas rodas, veicot tipveida darbības, lai nodrošinātu attiecīgo pieslēgumu un pieslēdzamās elektroietaisies pieslēgšanu sistēmai, un nav ietvertas citās šo noteikumu 50. punktā minētajās izmaksās.
53. Slodzes vienības izbūves izmaksas un pieslēgšanas izmaksas sistēmas operators katru gadu līdz 1. aprīlim publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, un tās stājas spēkā no 1. maija un ir piemērojamas pieslēguma maksas noteikšanā pieslēgumiem, par kuriem pieslēguma līgums noslēgts pēc 30. aprīļa. Slodzes vienības izbūves izmaksu un pieslēgšanas izmaksu aprēķinu un to pamatojošo informāciju sistēmas operators iesniedz regulatoram katru gadu līdz 1. martam.
54. Jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā aprēķina pieslēguma pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošajā regulatora lēmumā par attiecīgā sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu noteikto fiksēto maksu par sistēmas pakalpojumiem (maksu par jaudas uzturēšanu, pieslēguma nodrošināšanu, ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksu par atļauto slodzi), reizinot ar to mēnešu skaitu, kurā elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta.
55. Sistēmas operators, kuram regulatora lēmumā par attiecīgā sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu nav noteikta fiksētā maksa par sistēmas pakalpojumiem, maksu par pieslēguma atjaunošanu nosaka, vienojoties ar galalietotāju un ņemot vērā attiecīgā sistēmas operatora sistēmas īpatnības un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas pieslēguma un sistēmas operatora elektrotīkla jaudas uzturēšanai. Pēc galalietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato aprēķinātās pieslēguma atjaunošanas izmaksas.
56. Pārbaudes izmaksas aprēķina, ņemot vērā sistēmas operatora tipveida tiešās darbaspēka, transporta, administrācijas izmaksas, kas rodas, nodrošinot mikroģeneratora vai elektrostacijas pārbaudes procedūras īstenošanu un atļauju elektrostacijas vai mikroģeneratora pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu izsniegšanu.

VIII. Īpašie noteikumi pieslēguma maksai galalietotāja objekta pieslēguma nodrošināšanai

57. Par galalietotāja objekta pieslēgumu pieslēguma maksas noteikšanai uzskata:
 - 57.1. pieslēgumu ar spriegumu līdz 400 voltiem un ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumu līdz 100 ampēriem;

- 57.2. citus pieslēgumus, ja:
- 57.2.1. ar jaunu pieslēgumu sistēmai vienlaikus pieslēdz elektroietaisi, kuru atļautā maksimālā slodze (izteikta jaudas vienībās) ir vienāda vai lielāka par atļauto jaudu elektroenerģijas nodošanai sistēmā;
 - 57.2.2. esoša pieslēguma tehnisko parametru maiņa nav saistīta ar elektrostacijas pieslēgšanu vai elektrostacijas jaudas palielināšanu.
58. Atkarībā no pieprasītās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes un sprieguma būvdarbu izmaksas pieslēguma maksā ietver par sistēmas operatora elektrotīkla daļu, kuru ierīko vai pārbūvē pieslēguma nodrošināšanai, proporcionāli pieslēdzamā objekta atļautajai maksimālai slodzei, bet ne tālāk kā:
- 58.1. līdz 110 kV apakšstacijai (to neieskaitot) – pieslēgumam ar spriegumu līdz 400 voltiem un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 100 ampēriem;
 - 58.2. līdz 330 kV apakšstacijai (to neieskaitot) – pieslēgumam ar spriegumu līdz 400 voltiem un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs 100 ampēriem, kā arī pieslēgumam ar spriegumu 6–20 kV.
59. Sistēmas operators, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem galalietotāju, ierīkojot jaunu pieslēgumu vai palielinot pieslēguma atļauto maksimālo slodzi, pieslēguma maksu nosaka, piemērojot slodzes vienības izbūves izmaksas, ja pieslēguma ierīkošanai vai pieslēguma atļautās maksimālās slodzes palielināšanai nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve vai pieslēguma nodrošināšanā tiek izmantota infrastruktūra, kas ierīkota saskaņā ar šo noteikumu 65.punktu, un pieslēgums vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
- 59.1. pieslēguma atļautā maksimālā slodze nepārsniedz 100 ampērus;
 - 59.2. pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltus;
 - 59.3. attālums no tuvākās sistēmas operatora 400 voltu elektrolīnijas līdz galalietotāja nekustamajam īpašumam tuvākajai iespējamajai elektroietaišu piederības robežai, mērot taisnā līnijā sistēmas operatora elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, ir:
 - 59.3.1. 1. zona – līdz 50 metriem (ieskaitot);
 - 59.3.2. 2. zona – no 50 līdz 150 metriem (ieskaitot);
 - 59.3.3. 3. zona – no 150 līdz 300 metriem (ieskaitot).
60. Pieslēguma maksu par šo noteikumu 59. punktā noteikto pieslēgumu nodrošināšanu nosaka:
- 60.1. jauna pieslēguma ierīkošanas gadījumā – attiecīgajai zonai noteiktās slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar pieslēguma atļauto maksimālo slodzi [A] un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas;
 - 60.2. ja jaunu pieslēgumu ierīko kopējas infrastruktūras izbūves ietvaros vairākiem galalietotājiem, piemērojot vienlaicīguma koeficientu, – attiecīgajai zonai noteiktās slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar lietotāja pieslēguma atļauto maksimālo slodzi [A] un vienlaicīguma koeficientu, pieskaitot pieslēgšanas izmaksas;
 - 60.3. pieslēguma atļautās maksimālās slodzes palielināšanas gadījumā, ja tā pieprasīta 24 mēnešu periodā pēc šo noteikumu 59. punktā noteiktā pieslēguma ierīkošanas, – attiecīgajai zonai noteiktās slodzes vienības izbūves izmaksas, kas bija spēkā pieslēguma ierīkošanas brīdī, reizinot ar pieslēguma atļautās maksimālās slodzes [A] lielumu slodzes palielinājuma apmērā un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas;
 - 60.4. pieslēguma atļautās maksimālās slodzes palielināšanas gadījumā, ja tā pieprasīta vēlāk nekā 24 mēnešus pēc šo noteikumu 59. punktā noteiktā pieslēguma ierīkošanas un:

- 60.4.1. netiek mainīts fāžu skaits, – 1. zonai noteiktās slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar pieslēguma atļautās maksimālās slodzes lielumu [A] slodzes palielinājuma apmērā [A] un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas;
- 60.4.2. tiek mainīts fāžu skaits, – 1. zonai noteiktās slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar pieslēguma kopējo atļauto maksimālo slodzi [A] pēc slodzes palielināšanas un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas.
61. Pieslēguma maksas noteikšanā slodzes vienības izbūves izmaksas nepiemēro, ja pieslēgums atbilst šo noteikumu 59. punktā noteiktajiem kritērijiem, bet vienlaikus pastāv šķēršļi (piemēram, upes, ezeri, purvi, autoceļi, dzelzceļa līnijas, aizsargājamās teritorijas, būves un citi objekti) un apstākļi (piemēram, normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, zemes īpašnieku atteikums saskaņot būvprojektu un citi apstākļi), kas būtiski ietekmē elektrotīkla garumu, kurš jāierīko pieslēguma nodrošināšanai, vai būtiski ietekmē būvdarbu izmaksas. Pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato iemeslus, kuru dēļ pieslēguma maksas noteikšanā slodzes vienības izbūves izmaksas nepiemēro.
62. Ja elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta šo noteikumu 32. punktā minēto iemeslu dēļ, jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā neatkarīgi no pārtraukuma ilguma nevar pārsniegt izmaksas par jaudas uzturēšanu 24 mēnešu periodā.
63. Ja galalietotājs saskaņā ar šo noteikumu 35. punktu pieprasa atjaunot pieslēguma atļauto maksimālo slodzi, pieslēguma maksā ietver jaudas uzturēšanas izmaksas par pieprasītās papildu jaudas uzturēšanu periodā, kurā atļautā maksimālā slodze objektam bijusi samazināta. Jaudas uzturēšanas izmaksas neatkarīgi no perioda, kurā pieslēguma atļautā maksimālā slodze bijusi samazināta, nevar pārsniegt izmaksas par pieprasītās papildu jaudas uzturēšanu 24 mēnešu periodā, kurā pieslēguma atļautā maksimālā slodze bijusi samazināta.
64. Ja galalietotājs pieprasa esošā pieslēguma atļautās maksimālās slodzes, fāžu skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus, tad sistēmas operators sedz visas ar pieslēguma atļautās maksimālās slodzes, fāžu skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu saistītās izmaksas elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, izņemot gadījumus, ja galalietotājs vienlaikus pieprasa esošā pieslēguma fāžu skaita samazināšanu un ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas palielināšanu.
65. Ja, izvērtējot jauna pieslēguma ierīkošanu, sistēmas operators konstatē, ka ekonomiski pamatoti ir ierīkot elektroietaisi ar papildu jaudu, kas pārsniedz galalietotāja pieprasīto atļauto maksimālo slodzi, sistēmas operators sedz visas ar papildu jaudas ierīkošanu saistītās izmaksas.
66. Ierīkojot vienu kopīgu pieslēgumu (elektrotīkla daļu) vairāku galalietotāju vajadzībām (vairākiem objektiem), pieslēguma izmaksas sadala starp šiem galalietotājiem proporcionāli būvprojektā katram galalietotājam (objektam) paredzētajai atļautajai maksimālajai slodzei.
67. Ja sistēmas operators iegūst īpašumā tiesību aktos noteiktajām tehniskajām prasībām atbilstošus elektrotīklus (piemēram, dārzkopības sabiedrību, garāžu kooperatīvu u. c. galalietotāju elektrotīklus), kas izmantoti elektroenerģijas piegādē apakšlietotājiem un personu objektiem, kas pieslēgti šādam elektrotīklam, un nemainās iepriekšējie pieslēguma tehniskie parametri, pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēgšanas izmaksām. Par

elektrotīkla pārņemšanas nosacījumiem un ar to saistīto izmaksu segšanu sistēmas operators vienojas ar elektrotīklu īpašnieku.

IX. Pieslēguma maksas samaksas kārtība

68. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, attiecīgo pieslēgumu sistēmas operators nodrošina ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis pieslēguma līgumā vai sistēmas operatora rēķinā noteikto pieslēguma maksu.
69. Sistēmas operators, kura sadales sistēmai pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, un galalietotājs var vienoties par pieslēguma maksas samaksu ar atlikto maksājumu galalietotāja objekta pieslēgšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- 69.1. pieslēguma spriegums ir 6–20 kilovolti vai 400 volti, ja objekta summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 ampēriem;
 - 69.2. galalietotājs ir nodrošinājis sistēmas operatora pieprasītās finanšu garantijas pieslēguma maksas samaksai;
 - 69.3. atliktā maksājuma finansēšanas un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un sistēmas pakalpojumu līgumā;
 - 69.4. galalietotāja objekta pieslēgumā netiek pieslēgta elektrostacija.
70. Sistēmas operators, kura sadales sistēmai pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē nosacījumus par nepieciešamajām garantijām atliktā maksājuma piemērošanai, pieslēguma maksas finansēšanas izmaksu aprēķina kārtību un citus nosacījumus, kas piemērojami, ja pieslēguma maksas samaksa notiek ar atlikto maksājumu.

X. Noslēguma jautājumi

71. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ierīko, ievērojot noslēgtajos pieslēguma līgumos ietvertos nosacījumus.
72. Šo noteikumu 53. punktā minētās izmaksas, kuras sistēmas operators noteicis un publicējis saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 3. jūnija lēmuma Nr. 1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” 43. punktu piemērojamas:
- 72.1. slodzes vienības izbūves izmaksas 1. zonai un pieslēgšanas izmaksas – līdz 2026. gada 30. aprīlim;
 - 72.2. slodzes vienības izbūves izmaksas 2. zonai un 3. zonai – līdz 2027. gada 30. aprīlim.
73. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 1/8 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” (Latvijas Vēstnesis, 2021, 108.nr., 2024, 84.nr., 2025. 63.nr.).
74. Noteikumi stājas spēkā 2026. gada 1. aprīlī.

2. pielikums Konsultāciju dokumentam
par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un sistēmas
pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas pārvades sistēmai

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

[Datums]

Nr. ____

(prot. Nr. __, __.p)

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai

*Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus
8. panta otro daļu un 9. panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk – noteikumi) nosaka:
 - 1.1. jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus potenciālajiem vai esošajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotājiem;
 - 1.2. pieslēdzamās elektroietaisēs, kuru plānots izmantot paralēlam darbam ar sistēmu, ekspluatācijas paziņošanas un pārbaudes kārtību.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
 - 2.1. elektroenerģijas uzkrātuves uzstādītā jauda – elektroenerģijas uzkrātuves ražotāja dokumentācijā vai elektroenerģijas uzkrātuves vadības sistēmas iestatījumos noteiktā maksimālā jauda;
 - 2.2. elektrostacija – šo noteikumu izpratnē pieslēdzamā elektroietaise, kura primāro enerģiju pārvērš elektroenerģijā un kura sastāv no viena vai vairākiem elektroenerģijas ražošanas moduļiem, kas pievienojami sistēmai, kā arī elektroenerģijas uzkrātuve, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;
 - 2.3. pieslēdzamā elektroietaise – elektrostacija, elektroenerģijas uzkrātuve vai elektroenerģiju patērējoša elektroietaise, kuru sistēmas lietotājs vēlas pieslēgt sistēmai, un saistītie elektrotīkli, kas atrodas elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē;
 - 2.4. pieslēguma jauda – tehniskajās prasībās vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktā maksimālā jauda elektroenerģijas nodošanai sistēmā un elektroenerģijas saņemšanai no sistēmas (atļautā slodze);
 - 2.5. pieslēguma līgums – līgums, kuru slēdz sistēmas operators un sistēmas lietotājs un kurā nosaka pieslēgumpunktu, elektroietaišu piederības robežu, pieslēguma vai elektrostācijas tehniskos parametrus, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas kārtību un termiņus, kā arī sistēmas operatora un sistēmas lietotāja pienākumus un tiesības, kas saistītas ar attiecīgā pieslēguma nodrošināšanu, tehnisko parametru maiņu un pieslēdzamās elektroietaisēs pieslēgšanu sistēmai;

- 2.6. pieslēguma vai elektrostacijas tehniskie parametri – atkarībā no konkrētā pieslēguma īpatnībām pieslēguma jauda (atļautā slodze), uzstādītā ražošanas jauda, elektroenerģijas uzkrātuves uzstādītā jauda, spriegums, pievienojumu skaits, elektroietaišu piederības robeža, elektroenerģijas ražošanas moduļa tips un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģija;
 - 2.7. pieslēgumpunkts – pieslēguma punkts sistēmā, no kura atbilstoši tehniskajām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams atbilstošā kvalitātē nodrošināt sistēmas pakalpojumu;
 - 2.8. pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa no pieslēgumpunkta līdz elektroietaišu piederības robežai;
 - 2.9. sistēmas lietotājs – šo noteikumu izpratnē elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas uzkrātuves operators, galalietotājs un sadales sistēmas operators, kura elektroietaisies pieslēdz sistēmai vai kura elektroietaišu darbības nodrošināšanai tiek mainīti pieslēguma tehniskie parametri;
 - 2.10. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts dokuments, kurā atkarībā no konkrētā pieslēguma īpatnībām noteikts pieslēgumpunkts, elektroietaišu piederības robeža, pieslēguma tehniskie parametri, pārvades pakalpojuma veids, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu pieslēdzamo elektroietaisi, veiktu elektroenerģijas ražošanas moduļa modifikāciju vai mainītu esošā pieslēguma vai pieslēgto elektroietaišu tehniskos parametrus;
 - 2.11. uzstādītā ražošanas jauda – elektrostaciju veidojošo iekārtu maksimālā ražošanas jauda, kas norādīta elektrostaciju veidojošo iekārtu ražotāja dokumentācijā vai noteikta elektrostacijas vadības sistēmas iestatījumos.
3. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma konsultē sistēmas lietotāju par pieslēguma ierīkošanas iespējām un kārtību, kā arī par citiem sistēmas operatora kompetencē esošiem jautājumiem, kas saistīti ar pieslēguma nodrošināšanu.
 4. Pieslēguma ierīkošanā, ciktāl tā saistīta ar būvniecību (projektēšana un būvdarbi), sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteikto regulējumu.
 5. Šajos noteikumos noteiktie līgumi (vienošanās) uzskatāmi par noslēgtiem, ja tos parakstījis sistēmas lietotājs un sistēmas operators. Līgumus sistēmas lietotājs un sistēmas operators var noslēgt, izmantojot arī distances saziņas līdzekļus.
 6. Visas pieslēguma nodrošināšanas un tehnisko parametru maiņas pamatotās izmaksas, tostarp izmaksas, kas saistītas ar sistēmas operatora esošo elektrotīklu pārbūvi, ja tāda nepieciešama pieslēguma nodrošināšanai, sedz sistēmas lietotājs. Sistēmas operators var izstrādāt un publicēt savā tīmekļvietnē metodiku, atbilstoši kurai aprēķina pieslēguma maksā ietvertās izmaksas par darbībām, kuras pieslēguma nodrošināšanai veic sistēmas operatora personāls.
 7. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, pieslēguma ierīkošanu sistēmas operators uzsāk ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis pieslēguma līgumā noteikto pieslēguma maksu. Salīdzināmos apstākļos sistēmas operators nodrošina vienādu pieslēguma maksas samaksas kārtību.
 8. Sistēmas operators uztur publisku pieslēgumu pieprasījumu reģistru, kurā reģistrē informāciju par pieslēguma pieprasītāju, pieslēgumpunktu, rezervēto sistēmas jaudu,

pārvades pakalpojuma veidu, pieslēguma ierīkošanas stadiju, elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju.

II. Pamatnoteikumi pieslēguma ierīkošanai

9. Lai sistēmai pieslēgtu jaunu elektroietaisi, mainītu esošā pieslēguma vai pieslēgto elektroietaišu tehniskos parametrus vai modificētu pieslēgto elektrostaciju, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma nodrošināšanai (turpmāk – pieslēguma pieteikums). Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē informāciju, kas atkarībā no sistēmas lietotājam nepieciešamā pieslēguma jāsniedz pieslēguma pieteikumā, kā arī norāda dokumentus, kas jāiesniedz kopā ar pieslēguma pieteikumu.
10. Ja pieslēguma pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt sistēmas lietotājam papildu informāciju, kas nepieciešama tehnisko prasību izsniegšanai un attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai. Pieslēguma pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad sistēmas operators ir saņēmis visu sistēmas operatora noteikto informāciju un dokumentus.
11. Sistēmas operators 60 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām.
12. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai sistēmas lietotājs pieteikumā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu 20 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas.
13. Ja sistēmas operators, izvērtējot saņemtos vairāku sistēmas lietotāju pieslēguma pieteikumus, konstatē, ka tehniski un ekonomiski pamatoti ir ierīkot kopīgu pieslēgumpunktu vairāku pieslēdzamo elektroietaišu pieslēgšanai, sistēmas operators var apvienot šos pieslēguma pieteikumus un sistēmas lietotājiem izsniegt savstarpēji saistītas tehniskās prasības, ievērojot šādus noteikumus:
 - 13.1. sistēmas lietotāji ar sistēmas operatoru noslēdz vienošanos par kopīga pieslēgumpunkta ierīkošanu, kurā nosaka sistēmas operatora un sistēmas lietotāju pienākumus, tiesības un atbildību, tostarp, ja kāds no sistēmas lietotājiem vienpusēji atkāpjas no vienošanās noteikumu izpildes;
 - 13.2. slēdzot šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto vienošanos, sistēmas lietotāji piekrīt, ka tiek grozītas sistēmas lietotājiem izsniegtās tehniskās prasības, ja tādas iepriekš izsniegtas, un ar sistēmas operatoru noslēgtās vienošanās vai līgumi.
14. Sistēmas operators tehniskajās prasībās noteiktajā apmērā rezervē sistēmā jaudu:
 - 14.1. elektroenerģijas ražotājam un elektroenerģijas uzkrātuves operatoram – ar tehnisko prasību izsniegšanas brīdi, ja tehniskās prasības izsniegtas konstantā pārvades sistēmas pakalpojuma saņemšanai;
 - 14.2. elektroenerģijas ražotājam un elektroenerģijas uzkrātuves operatoram – ar pieslēguma līguma noslēgšanas brīdi, ja tehniskās prasības izsniegtas elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma saņemšanai;
 - 14.3. galalietotājam un sadales sistēmas operatoram – ar tehnisko prasību izsniegšanas brīdi.

15. Ja sistēmas lietotājs vēlas grozīt spēkā esošas tehniskās prasības, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram grozītu pieslēguma pieteikumu, pievienojot argumentētu paskaidrojumu par tehnisko prasību maiņas iemesliem.
16. Sistēmas operators izvērtē grozīto pieslēguma pieteikumu un ar to saistīto paskaidrojumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas:
 - 16.1. ja sistēmas operators konstatē, ka pieprasītās izmaiņas tehniskajās prasības neietekmē citu sistēmas lietotāju, salīdzinot ar sākotnējo pieslēguma pieteikumu, vai nemainās rezervētās jaudas apjoms, sistēmas operators 15 dienu laikā pēc izvērtēšanas nosūta sistēmas lietotājam grozītas tehniskās prasības un pieslēguma ierīkošanas process turpinās, ievērojot grozītās tehniskās prasības;
 - 16.2. ja sistēmas operators konstatē, ka pieprasītās izmaiņas tehniskajās prasības ietekmē citu sistēmas lietotāju vai mainās rezervētās jaudas apjoms, sistēmas operators negroza izsniegtās tehniskās prasības un informē sistēmas lietotāju par nepieciešamību izstrādāt jaunas tehniskās prasības, norādot termiņu, kurā tehniskās prasības tiks izstrādātas;
 - 16.3. ja pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas sistēmas lietotājs rakstveidā informē sistēmas operatoru, ka neturpinās pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām, sistēmas operators anulē sistēmas lietotājam izsniegtās tehniskās prasības.
17. Sistēmas operators un sistēmas lietotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam tehniskās prasības, rakstveidā vienojas par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem, atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām noslēdzot vienu vai vairākas vienošanās par:
 - 17.1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādātāja un energoapgādes objekta būvdarbu veicēja (turpmāk – būvkomersants) izvēli;
 - 17.2. citām sistēmas operatora un sistēmas lietotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.
18. Ja saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā noteikto vienošanos būvkomersantu izvēlas sistēmas operators, tad būvkomersantu izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersantu kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pieslēguma ierīkošanai.
19. Ja saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā noteikto vienošanos būvkomersantu izvēlas sistēmas lietotājs, sistēmas lietotājs ievēro sistēmas operatora noteiktās atbilstības prasības. Vispārējās prasības būvkomersanta un pieslēguma ierīkošanā izmantojamo iekārtu atbilstībai sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē. Atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām par īpašajām prasībām būvkomersanta un pieslēguma ierīkošanā izmantojamo iekārtu atbilstībai sistēmas operators informē sistēmas lietotāju, slēdzot šo noteikumu 17. punktā noteikto vienošanos.
20. Sistēmas operators termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā noteikto vienošanos, nosūta sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu vai nodrošina šā līguma pieejamību savā tīmekļvietnē.
21. Sistēmas lietotājs 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nodrošināja pieslēguma līgumu, paraksta pieslēguma līgumu vai iesniedz sistēmas operatoram pamatotus

iebildumus par pieslēguma līgumu. Sistēmas operators izvērtē sistēmas lietotāja iebildumus un 15 dienu laikā rakstveidā sniedz atbildi, ja sistēmas lietotāja iebildumi nav pamatoti, vai nosūta precizētu pieslēguma līgumu, ja iebildumi atzīti par pamatotiem.

22. Sistēmas operators, noslēdzot attiecīgu līgumu ar šajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteiktu būvkomersantu, saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai. Sistēmas lietotājs nodrošina savu elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai saskaņā ar ekspluatācijas paziņošanas procedūru līdz termiņam, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto vienošanos, vai termiņam, kas pieslēguma līgumā noteikts sistēmas operatora organizēto pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanai, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.
23. Ja elektroenerģijas ražotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā vai termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā paredzēto vienošanos, ir sagatavojis pieslēgšanai tikai daļu no tehniskajās prasībās noteiktās elektroenerģijas ražošanas iekārtu jaudas, sistēmas operators ražotājam izsniedz grozītas tehniskās prasības, kurās pieslēguma jauda tiek noteikta atbilstoši pieslēgšanai faktiski sagatavoto ražošanas iekārtu jaudai.
24. Pirms sistēmas lietotāja elektroietaisies pieslēgšanas sistēmai sistēmas lietotājs un sistēmas operators noslēdz sistēmas pakalpojuma līgumu vai esoša pieslēguma gadījumā vienojas par grozījumiem sistēmas pakalpojuma līgumā. Tehniskās prasības, atbilstoši kurām ierīkots attiecīgais pieslēgums, pēc sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas uzskatāmas par šā līguma pielikumu.
25. Atkarībā no pieslēguma vai pieslēdzamās elektroietaisies īpatnībām sistēmas operatoram, rakstveidā brīdinot sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš, ir tiesības anulēt sistēmas lietotājam izsniegtās tehniskās prasības, vienlaikus izbeidzot uzsāktos pieslēguma ierīkošanas darbus, šādos gadījumos:
 - 25.1. sistēmas lietotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis tehniskās prasības, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 17. punktā paredzēto vienošanos vai nav samaksājis drošības naudu par sistēmas jaudas rezervēšanu;
 - 25.2. sistēmas lietotājs paziņojis par šo noteikumu 17. punktā paredzētās vienošanās vai pieslēguma līguma vienpusēju izbeigšanu;
 - 25.3. sistēmas lietotājs 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, nav parakstījis pieslēguma līgumu vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu;
 - 25.4. sistēmas lietotājs nav noslēdzis pieslēguma līgumu divu gadu laikā no tehnisko prasību izsniegšanas brīža;
 - 25.5. sistēmas lietotājs nepilda šo noteikumu 17. punktā paredzēto vienošanos vai pieslēguma līguma noteikumus;
 - 25.6. sistēmas lietotājs trīs gadu laikā no dienas, kad noslēgts pieslēguma līgums, nav sagatavojis pieslēgšanai sistēmas lietotāja iekārtas ar tehniskajās prasībās noteikto jaudu minimālajā apjomā;
 - 25.7. ražotājam un vai elektroenerģijas uzkrātuves operatoram nav spēkā esošas atļaujas jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai elektroenerģijas uzkrātuves ieviešanai, ražošanas vai elektroenerģijas uzkrātuves jaudu palielināšanai vai atjaunošanai.
26. Sistēmas operators var pagarināt šo noteikumu:
 - 26.1. 25.4. apakšpunktā minēto divu gadu termiņu ne vairāk kā par vienu gadu, ja sistēmas lietotājs ir iesniedzis sistēmas operatoram argumentētu pamatojumu par iemesliem, kuru

dēļ divu gadu termiņu nav bijis iespējams ievērot no sistēmas lietotāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

26.2. 25.6. apakšpunktā minēto trīs gadu termiņu, ja pieslēguma ierīkošana ir saistīta ar apjomīgiem būvdarbiem vai minēto termiņu nav bijis iespējams ievērot no sistēmas lietotāja neatkarīgu iemeslu dēļ un sistēmas lietotājs par šiem iemesliem savlaicīgi rakstveidā informējis sistēmas operatoru.

27. Sistēmas lietotājs, kurš ir atsaucis pieslēguma pieteikumu vai kuram sistēmas operators ir anulējis izsniegtās tehniskās prasības saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu, ir tiesīgs atkārtoti iesniegt pieslēguma pieteikumu attiecīgās pieslēdzamās elektroietaisies pieslēgšanai, ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem no brīža, kad iepriekšējais pieteikums atsaukts vai iepriekš izsniegtās tehniskās prasības anulētas.

III. Noteikumi pieslēguma vai pieslēgto elektroietaišu tehnisko parametru maiņai

28. Ja, izvērtējot pieslēguma pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektroietaisies tehnisko parametru maiņai vai modifikācijai ir nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, pieslēgumu ierīko šo noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.

29. Ja, izvērtējot pieslēguma pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektroietaisies tehnisko parametru maiņai vai modifikācijai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē:

29.1. sistēmas operators 60 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības un pieslēguma līgumu, ja tehnisko parametru maiņai nepieciešamā sistēmas jauda ir pieejama;

29.2. ja sistēmas lietotājs 30 dienu laikā no pieslēguma līguma nosūtīšanas nav to parakstījis vai nav sniedzis pamatotus iebildumus, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieslēguma pieteikumu un tehniskās prasības. Par pieslēguma pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš;

29.3. sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nodrošina elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē esošo elektroietaišu izbūvi vai pārbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai un informē par to sistēmas operatoru;

29.4. pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā sistēmas lietotājs un sistēmas operators noslēdz sistēmas pakalpojumu līgumu vai vienojas par izmaiņām spēkā esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā.

IV. Noteikumi pieslēguma ekspluatācijas uzsākšanai, elektrostacijas vai uzkrātuves pārbaudei un pieslēgšanai

30. Sistēmas operators izstrādā un publicē savā tīmekļvietnē sistēmas lietotāju ekspluatācijas paziņošanas procedūru un pārbaužu kārtību. Ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību sistēmas operators izstrādā, ievērojot:

30.1. Eiropas Komisijas 2016. gada 14. aprīļa Regulu (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām;

30.2. Eiropas Komisijas 2016. gada 17. augusta Regulu (ES) 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu;

30.3. Regulatora apstiprinātajā Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē noteikto regulējumu.

V. Noslēguma jautājumi

31. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu tehniskās prasības ir izsniegtas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/5 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” un 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 1/10 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai”, ierīko, ievērojot izsniegtajās tehniskajās prasībās un noslēgtajos pieslēguma līgumos ietvertos nosacījumus.
32. Atzīt par spēku zaudējušiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas:
 - 32.1. 2022. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/5 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 77. nr.; 2022, 245. nr.; 2025, 199. nr.);
 - 32.2. 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 1/10 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai” (Latvijas Vēstnesis, 2021, 192. nr.).
33. Noteikumi stājas spēkā 2026. gada 1. aprīlī.