



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Rīgā

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā
Reģistrācijas_numurs

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Ūnijas iela 45
Rīga, LV-1039
Latvija

Par konsultāciju dokumentu

AS "Sadales tīkls" ir izvērtējusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 24.oktobrī publicēto konsultāciju dokumentu par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (turpmāk – Tīkla kodekss) un sniedz savus priekšlikumus grozījumu precizēšanai un papildināšanai.

1) Par sistēmas dalībnieku informēšanu

Saskaņā ar konsultāciju dokumentu, paredzēts precizēt Tīkla kodeksa 13.punktu, kurā noteikta kārtība sistēmas dalībnieku informēšanai par elektroiekārtas pārbaudēm, kas var nelabvēlīgi ietekmēt sistēmas dalībnieku elektroiekārtas. AS "Sadales tīkls" lūdz precizēt konsultāciju dokumentā piedāvāto Tīkla kodeksa 13.punkta redakciju, jo piedāvātā redakcija nenodrošina galveno mērķi – ikvienam sistēmas dalībniekam būt informētam par plānoto pārbaudi, lai vajadzības gadījumā veiktu nepieciešamos sagatavošanās un elektroiekārtu aizsardzības pasākumus, kā arī pietiekami skaidri nenosaka katra sistēmas operatora pienākumus un atbildības par informēšanu, faktisko informēšanu paredz veikt sadales sistēmas operatoram. AS "Sadales tīkls" ieskatā ikvienam sistēmas dalībniekam ir savlaicīgi jāsaņem informācija (individuāli vai publiski) par plānoto elektroiekārtas pārbaudi, ja tā var nelabvēlīgi ietekmēt sistēmas dalībnieka elektroiekārtu darbību. Ierosinām noteikt vienotu kārtību visiem operatoriem, paredzot, ka pārbaudi organizējošie operatori publicē paziņojumu mājaslapā, kā arī organizē savai sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku individuālu vai publisku informēšanu. Tā kā elektroiekārtas pārbaude pārvades sistēmas operatora elektrotīklā var nelabvēlīgi ietekmēt arī ikvienu sadales sistēmas operatora elektrotīklam pieslēgto elektroietaišu darbību, par pārbaudēm pārvades tīklā būtu jāizplata publisks paziņojums plašsaziņas līdzekļos. Lai sadales sistēmas operators spētu nodrošināt atbilstošu sistēmas dalībnieku informēšanas procedūru, informāciju no pārvades sistēmas operatora nepieciešams saņemt savlaicīgāk. Ņemot vērā Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu 78. un 95.punktā noteiktos principus (termiņus, klientu skaitu) klientu informēšanai par atslēgumiem, AS "Sadales tīkls" ierosina Tīkla kodeksā izteikt 13.punktu un iekļaut 13.¹ punktu šādā redakcijā:

"13. Par elektroiekārtas pārbaudi sistēmas operators, kura sistēmai pieslēgta pārbaudāmā elektroiekārta, vismaz piecas dienas iepriekš informē sistēmas dalībniekus, kuru elektroiekārtas ir pieslēgtas attiecīgā sistēmas operatora elektroenerģijas sistēmai un var tikt nelabvēlīgi ietekmētas pārbaudes laikā. Ja pārbaude var nelabvēlīgi ietekmēt vairāk nekā 5000 sistēmas dalībnieku elektroiekārtas, sistēmas operators, kura sistēmai pieslēgta pārbaudāmā elektroiekārta, izplata informatīvu paziņojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un publicē to savā tīmekļvietnē.

13.¹ Par elektroenerģijas pārvades sistēmā organizētu pārbaudi pārvades sistēmas operators sadales sistēmas operatoru informē vismaz divdesmit dienas pirms plānotās pārbaudes. Sadales sistēmas operators nodrošina to sistēmas dalībnieku informēšanu, kuru elektroiekārtas pieslēgtas attiecīgai sadales sistēmai, publicējot informāciju savā tīmekļvietnē."

2) Par sistēmas aizsardzības plānu un atjaunošanas plānu īstenošanu

Saskaņā ar konsultāciju dokumentu, Tīkla kodeksā paredzēti grozījumi, kas saistīti ar sistēmas aizsardzības un sistēmas atjaunošanas plānu izstrādi, aktualizēšanu un īstenošanu. Šo plānu izstrādes ietvaros saskaņā ar Komisijas Regulu 2017/2196 ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā paredzēta arī manuālas pieprasījuma atslēgšanas procedūras izstrāde, pie kā šobrīd savstarpēji sadarbojoties strādā elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori. Sadales sistēmas operatora ieskatā būtu veicami grozījumi jau spēkā esošajos normatīvajos aktos, tajā skaitā Tīkla kodeksā, lai nodrošinātu manuālu pieprasījuma atslēgšanu atbilstoši šajos normatīvos paredzētai procedūrai. Neveicot izmaiņas, saskatām risku, ka sadales sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku pretenzijas un atlīdzību pieprasījumi saistībā ar zaudējumiem, kas sistēmas dalībniekam radīti manuālas pieprasījuma atslēgšanas rezultātā, var tikt atzīti pa pamatotiem un sistēmas operatoram par tiem jāuzņemas atbildība. Vēlamies uzsvērt, ka saskaņā ar spēkā esošo elektroenerģijas tirgus regulējumu, sistēmas pakalpojumu līgums tiek slēgts tikai ar daļu no sadales sistēmai pieslēgtajiem sistēmas dalībniekiem, māsaimniecības lietotājiem elektroenerģijas piegāde notiek tikai saskaņā ar elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, tāpēc sadales sistēmas operators attiecības ar sistēmas dalībnieku manuālas pieprasījuma atslēgšanas gadījumā nevar noregulēt veicot izmaiņas tikai sistēmas pakalpojumu līgumā. Tīkla kodeksa 26. un 46. punkti nosaka sistēmas dalībnieka pienākumus sistēmas stabilas darbības apdraudējuma gadījumā, paredzot pienākumu sistēmas dalībniekam atvienot (atslēgt) vai atļaut atvienot (atļaut atslēgt) savu elektroietaisi. Paredzēts, ka manuālas atslēgšanas procedūru pēc pārvades sistēmas operatora pieprasījuma īsteno sadales sistēmas operators nebrīdinot un neprasot atļauju sadales sistēmai pieslēgtajam sistēmas dalībniekam, jo atslēgšana īstenojama nekavējoties. Lai nodrošinātu, ka īstenojot manuālo pieprasījuma atslēgšanu tiktu izpildītas Tīkla kodeksa prasības arī pret sadales sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku un paredzētu pienākumu sistēmas dalībniekam rēķināties ar šādas elektroapgādes atslēgšanas iespējamību un sekām, lūdzam papildināt grozījumus:

Izteikt Tīkla kodeksa 26.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.5. atvienot vai nekavēt elektroietaisies vai tās daļas atvienošanu no elektroenerģijas sistēmas ārkārtas situācijā elektroenerģijas sistēmā, elektroenerģijas sistēmas stabilas darbības apdraudējuma gadījumā saskaņā ar aizsardzības vai atjaunošanas plānu, kā arī pēc sistēmas operatora pieprasījuma, izpildot tiesas lēmumu vai saskaņā ar vienošanos ar sistēmas operatoru;"

Papildināt Tīkla kodeksu ar 26.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.6. nodrošināt tehnoloģiskā procesa drošu apturēšanu vai turpināšanu, ja elektroietaisie atvienota no elektroenerģijas sistēmas ārkārtas situācijā elektroenerģijas sistēmā vai elektroenerģijas sistēmas stabilas darbības apdraudējuma gadījumā."

Izteikt Tīkla kodeksa 46.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

“46.2. atslēgt vai nekavēt elektroietaisies vai tās daļas atslēgšanu, ja ir apdraudēta cilvēku drošība, citu elektroenerģijas sistēmas dalībnieku vai sistēmas operatora elektroiekārtas vai elektroenerģijas sistēmas stabils darbības režīms. Sistēmas operators nav atbildīgs par izmaksām, kas radušās sistēmas dalībniekam elektroietaisies atslēgšanas rezultātā.”

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Klientu direktore

Baiba Priedīte

Tehniskais direktors

Raimonds Skrebs

Agris Kurms 67728598