

18.04.2019.

Nr. 2.5/2019/1487

**Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Ūnijas iela 45
Rīga
LV-1039**

Par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 2019.gada 28. marta Konsultāciju dokumentu par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē (turpmāk – Grozījumu projekts) un lūdz veikt tajā zemāk norādītās izmaiņas.

Ar Grozījumu projekta 1.10. punktu plānots papildināt Tīkla kodeksu elektroenerģijas nozarē (turpmāk – Tīkla kodekss) ar 8. pielikumu, kurā ietverti noteikumi regulēšanas pakalpojuma sniegšanai. Attiecīgi 8.pielikuma 2.3. punktā noteikts, ka pārvades sistēmas operators izstrādā un savā tīmekļa vietnē publicē tehniskās un datu apmaiņas prasības, kurām jāatbilst rezervju piegādātājiem vai rezervju piegādātājgrupai. Tāpat 8. pielikuma 11. punktā noteikts, ka pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators savstarpēji vienojas par pielikumā minētās informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem. Ņemot vērā, ka minētajām tehniskajām un datu apmaiņas prasībām, kā arī pārvades un sadales sistēmas operatora vienošanās par informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem jābūt izstrādātām līdz brīdim, kad stājās spēkā grozījumi Tīkla kodeksā, AST nolūkā izpildīt minētos pienākumus lūdz Regulatoru noteikt, ka Grozījumu projekta 1.5. punkts un 1.10. punkts daļā par Tīkla kodeksa papildināšanu ar 8. pielikumu stājas spēkā 2019. gada 1.septembrī.

Ar Grozījumu projekta 1.10. punktu plānots papildināt Tīkla kodeksu ar 11. pielikumu. Attiecīgi 11. pielikuma 13. punktā noteikts, ka releju aizsardzības iekārtām jānodrošina īsslēgumu atslēgšana bez laika aiztures, tomēr nav atrunāta situācija, kas notiek jaudas slēdža atteices gadījumā, kad nav iespējams nodrošināt īsslēgumu atslēgšanu bez laika aiztures. Līdz ar to AST lūdz papildināt 11. pielikuma 13. punktu ar nosacījumu, ka gadījumā, ja notiek jaudas slēdža atteice, releju aizsardzības iekārtām jānodrošina īsslēgumu atslēgšana laika periodā ne ilgāk kā 0,15 s laikā.

Valdes priekšsēdētājs

Varis Boks

Valdes loceklis

Mārcis Kauliņš

Kupics 67725341