

Rīgā

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā
Registrācijas_numurs

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Ūnijas iela 45
Rīga, LV-1039

Par konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē"

AS "Latvenergo" ir iepaziniesies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sagatavoto konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē" (turpmāk – Grozījumi) un, ievērojot Komisijas aicinājumu sniegt komentārus un priekšlikumus par konsultāciju dokumentu, informē par sekojošo:

1. Grozījumu projekta terminoloģija

Grozījumos ir formulēti termini, kuru definīcijas sākotnēji ir sniegtas Regulā 2017/2195 (Balansēšanas vadlīnijās). Termini ir identiski, bet to aprakstošais teksts atšķiras, vai arī dažādi termini Grozījumos un Regulā apzīmē vienu un to pašu:

1.1. "Pozīcija" (Grozījumu projektā: *balansēšanas pakalpojuma saņēmēja paziņotais plānotais elektroenerģijas daudzums par katru nebalansa aprēķina periodu*; Regulā 2017/2195: *balansatbildīgās puses deklarētais enerģijas daudzums, ko izmanto tās nebalansa aprēķināšanai*);

- 1.2. regulēšanas pakalpojuma sniedzēji un balansēšanas pakalpojumu sniedzēji;
- 1.3. regulēšanas pakalpojums un balansēšanas pakalpojums;
- 1.4. balansēšanas pakalpojuma saņēmējs un balansatbildīgās puses;
- 1.5. nebalansa norēķini - ar atšķirīgu interpretāciju, u.c.

2. **Grozījumu 1.3. un 1.5.punkts – pastāv interešu konflikta iespējamība** gadījumos, kad regulēšanas pakalpojuma sniedzējs un pārvades sistēmas operators ir viena un tā pati persona.

3. **Grozījumu 1.8.punktā nav sniegta precīza informācija par E_{gpt} lieluma aprēķināšanu.** Ir norādīts, ka jāņem vērā informācija no 9.pielikuma, neprecizējot - konkrēti kura informācija. Vēršam uzmanību uz mērvienību nesakrītību Grozījumu projekta 1.8.punktā un 9.pielikuma 2.punktā.

4. **Grozījumu 8.pielikuma 1.punktā norādīts, ka šis pielikums izstrādāts, pamatojoties uz Balansēšanas vadlīniju 5.panta 4.punktu un 18.panta 1.punkta a) apakšpunktu.** Praktiski 8.pielikums neietver vairākus būtiskus noteikumus, ko paredz Balansēšanas vadlīnijas:

4.1. tirgus darbību apturēšanas un atjaunošanas noteikumi atbilstīgi Regulas 2017/2196 36. pantam un noteikumus par norēķiniem tirgus darbību apturēšanas gadījumā atbilstīgi Regulas 2017/2196 39. pantam, tiklīdz tie apstiprināti saskaņā ar Regulas 2017/2196 4. pantu;

4.2. balansēšanas jaudas iepirkuma un nodošanas noteikumi, prasības un termiņi atbilstīgi 32., 33. un 34. pantam;

4.3. atļauja enerģijas uzkrātvienību īpašniekiem kļūt par balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jeb par "regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem", jo šobrīd par regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem var kļūt rezervju piegādātārvienības vai rezervju piegādātārvienību grupas, kas pēc Sistēmas darbības vadlīniju definīcijām neietver enerģijas uzkrātvienības;

4.4. Balansēšanas vadlīnijas regulē pirmskvalifikācijas procesu un kvalifikācijas procesu, bet 8.pielikuma noteikumos šos procesus nav iespējams nošķirt;

4.5. noteikumi par katra balansēšanas pakalpojumu sniedzēja balansēšanas enerģijas solījuma asinēšanu vienai vai vairākām balansatbildīgajām pusēm atbilstīgi 18.panta 4. punkta d) apakšpunktam.

Atbilstoši ACER rekomendācijām minētie punkti kopā ar atbilstošu pamatojumu būtu ietverami Grozījumos.

Noteikumi nesniedz skaidrojumu, kā tiek ievēroti satvari, saskaņā ar kuriem izveidos Eiropas platformas apmaiņai ar balansēšanas enerģiju un nebalansa ieskaita procesam atbilstīgi Balansēšanas vadlīniju 19., 21. un 22. pantam. Šobrīd noteikumi vairāk atbilst Balansēšanas vadlīniju 20.pantā minētajai Eiropas platformai apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju.

Grozījumu 8. pielikuma 2.3. punktā teikts, ka piegādātārvienībai jāatbilst pārvades sistēmas operatora publicētām tehnikām prasībām un datu apmaiņas prasībām, bet nav norādīts atbilstoši kādiem regulējušiem aktiem jābūt noteiktam šīm prasībām un cik bieži tās drīkst grozīt, kas ir būtiski regulēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

5. **Grozījumu 9.pielikuma noteikumi izstrādājami atbilstoši Balansēšanas vadlīniju 18.panta 1.punkta b) apakšpunktam.** Pašreiz daļa no Balansēšanas vadlīniju balansatbildīgajām pusēm piemērojamiem nosacījumiem ir gan tīkla kodeksa tekstā, gan 9.pielikumā, kas apgrūtina 9. pielikuma noteikumu pārskatāmību un izpratni.

Grozījumu 9.pielikuma 3. un 4.punkts – nepieciešams precizēt: kam un kādā kārtībā ir jāsniedz informācija.

6. **Grozījumu 10.pielikuma 15.punktā 5. attēlā norādītās sprieguma diapazona vērtības nesakrīt ar Grozījumu 12.punktā iekļautajā tabulā norādītajām vērtībām un 30.punktā 7. attēlā norādītās sprieguma diapazona vērtības nesakrīt ar Grozījumu 29.punktā iekļautajā tabulā norādītajām vērtībām un 5. un 7. attēlā nevar precīzi noteikt $-Q/P_{\max}$ un $+Q/P_{\max}$ maksimālas vērtības, kuras jāspēj izpildīt. 10. pielikuma 9. punktā noteikts, ka HVDC sistēma frekvences lēcienveida izmaiņu rezultātā spēj pielāgot savu aktīvo jaudu, bet nav noteikts kāda apjomā. 2. attēlā DELTA P/P_{\max} izteikts %, bet nekur nav minēts cik % jāaktivizē, vai arī kā tiks noteikts DELTA P/P_{\max} kuru jāaktivizē.**

7. **Grozījumu 11.pielikumā 3. un 4.tabulās nepieciešams precizēt darbības periodus, kas norādīti kā "neierobežoti".**

AS "Latvenergo" apzinās ierosināto grozījumu Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē nepieciešamību un ir gatava sniegt atbalstu dokumenta turpmākajā izstrādē.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Komercedirektors

Uldis Bariss

Elena Vilsone-Bērziņa 67728370