

### Par jaudas komponentu aprēķināšanas metodiku

Priekšlikums ir nepielietot diferencētu Jaudas komponenti viena tarifa ietvaros esošiem apakšplāniem (pamata, 1 plāns, 2 plāns), bet aprēķināt vienu visiem apakšplāniem atkarībā no pieslēguma.

Pretējā gadījumā **lielā mērā tiek zaudēts stimuls efektīvai jaudas izmantošanai**, ko paredz tarifu apakšplāni.

Piemērs:

Izmantotās sistēmas pakalpojums			0,4 kV līnijas	0,4 kV kopnes	6-20 kV līnijas	6-20 kV kopnes
S-8	Trīs laika zonas, visas atļautās slodzes	EUR/A/gadā	14.7			
		EUR/kW/gadā			28.64	34.91
S-8-1	Trīs laika zonas, visas atļautās slodzes	EUR/A/gadā	14.7			
		EUR/kW/gadā			28.64	34.91
S-8-2	Trīs laika zonas, visas atļautās slodzes	EUR/A/gadā	14.7			
		EUR/kW/gadā			28.64	34.91