

Rīgā 09.04.2019. Nr. 4-1-3/1430  
Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisijai  
Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039

**Par precizēto konsultāciju dokumentu "Par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātas dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem"**

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – Gaso) ir izvērtējusi šī gada 5.aprīlī elektroniski saņemto precizēto konsultāciju dokumenta projektu "Par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātas dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem" un secina, ka neskatoties uz vairākām savstarpējām tikšanās reizēm un Gaso pozīciju argumentējošo papildmateriālu iesniegšanu, projektā nav ņemti vērā Gaso iepriekš izteiktie konceptuālie iebildumi par projektā paredzēto regulējumu. Ņemot vērā, ka Gaso nesaskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) pretargumentācijas pietiekamību iebildumu noraidīšanai, Gaso informē, ka neatkāpjas no savas nostājas un uztur spēkā iepriekš izteiktus iebildumus.

Atkārtoti vēršam uzmanību uz to, ka Gaso pozīcija neizslēdz iespējamību dabasgāzes galalietotājam tieši pieslēgties pie pārvades sistēmas, bet ekonomisko un drošības apsvērumu dēļ, šādas iespējas izmantošana nevar būt bez stingriem ierobežojumiem. Gaso ieskatā galalietotājam nevar būt tiesības pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas, ja galalietotājs jau ir pieslēgts vai bija pieslēgts pie dabasgāzes sadales sistēmas, kas nodrošina vai spēj nodrošināt galalietotājam nepieciešamo dabasgāzes apjomu un pieprasīto slodzi. Tiesības tieši pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas varētu būt dabasgāzes lietošanas pretendentiem, ar plānotu dabasgāzes patēriņu virs 7 000 GWh un plānoto gazificējamajā objekta atļauto maksimālo slodzi virs 250 000 m<sup>3</sup>/h.

Papildus ir jāatzīmē, ka Regulators regulējumu par tiešo pieslēgumu pie pārvades sistēmas var izdot tikai tad, kad šāda jauninājuma ieviešanai ir nodrošināts atbilstošs regulējums likuma un Ministru kabineta noteikumu līmenī. Regulatora izdotiem noteikumiem nevar būt likumdevēja rīcību apsteidzošam raksturam.

Noslēgumā atgādinām, ka Gaso aktīvi, kas tiešā pieslēguma pie pārvades sistēmas rezultātā vairs netiks izmantoti sadales sistēmā, tiks izslēgti no regulējamo aktīvu bāzes. Kā rezultātā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība, neatkarīgi no nolietojuma, būs norakstāma. Vēršam uzmanību, ka Gaso ir privāts uzņēmums, kura aktīvus veido privātais kapitāls. Jebkurš sadales sistēmas infrastruktūras posms ir Gaso akcionāra investīcija, kuras aizsargāšana ir ne tikai investora interese, bet arī tiesība. No minētā secināms, ka beznosacījumu pieslēguma iespēja pie

SABIEDRISKO  
Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisija  
09.04.2019.  
Nr. 4558

pārvades sistēmas nozīmē būtisku investīciju vides maiņu un šos, šobrīd ar Regulatora lēmuma projektu, jaunatklātos nosacījumus Latvijas Republikas tiesību akti Gaso izveidošanas brīdī neparedzēja, un tie radīs neplānotu un neprognozētu investīciju vērtības kritumu. Pie šādiem apstākļiem nevar izslēgt iespējamību, ka Latvijas Republika varētu tikt iesaistīta investīciju strīdā.

Valdes priekšsēdētāja



I.Pētersone-Godmane

Lācis 67041653  
andris.lacis@gaso.lv