

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodikā

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta				
1.	<i>Grozījumu projekts</i>	<p>AS “Augstsprieguma tīkls” AS “Augstsprieguma tīkls” (turpmāk – AST) neiebilst, ka atbilstoši Grozījumu projektam ir izslēgts uzņēmumu ienākuma nodoklis, paredzot to turpmāk ietvert kapitāla atdeves likmes aprēķinā, tomēr jānorāda, ka, tā kā AST pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanā izmanto nomātos aktīvus, AST peļņu saskaņā ar Metodikas 24.punktu veido ne tikai kapitāla atdeve, bet arī apgrozījuma rentabilitāte. Līdz ar to Grozījumu projektā jāveic atbilstošas izmaiņas, lai apgrozījuma rentabilitātes aprēķinā tiktu ņemts vērā uzņēmumu ienākuma nodoklis.</p>	<p>Nemts vērā.</p>	<p>29. Apgrozījuma rentabilitāte (P_{rent}) tiek aprēķināta, fiksētu apgrozījuma rentabilitātes procentu (AR) reizinot ar pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksām, no kurām izslēdz nomāto aktīvu nomas maksu (I_{noma}). Rentabilitāti iekļauj kopējās pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksās. Fiksētu apgrozījuma rentabilitātes procentu nosaka kā pēdējo sešu mēnešu vidējo Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa</p>

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
				<p>kredītu (<i>euro</i>) mainīgo procentu likmi, kas izteikta pirmsnodokļu (bruto) izteiksmē saskaņā ar formulu:</p> $AR = \frac{r_{kred}}{(1-t)},$ <p>kur</p> <p>r_{kred} – pēdējo sešu mēnešu vidējā Latvijas Bankas publicētā nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa kredītu (<i>euro</i>) mainīgā procentu likme;</p> <p>t – uzņēmumu ienākuma nodokļa likme.</p>
2.	18. Uz pārvades sistēmas RAB attiecina tikai pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai efektīvi izmantojamus aktīvus vai to daļu, RAB vērtības aprēķinos iekļaujot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo vai bilances vērtību gada beigās. RAB vērtībā neietilpst	AS “Augstsprieguma tīkls” AST lūdz papildu skaidrojumu un atbilstošus precizējumus par Grozījumu projekta 1.7.apakšpunktā noteikto, ka regulējamo aktīvu bāzes vērtībā var iekļaut kopējo interešu projektos radušās pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu	Daļēji ņemts vērā. Grozījumu 1.7.apakšpunkts precizēts. Regulators paskaidro, ka Regulatora 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr.1/6 “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”	18. Uz pārvades sistēmas RAB attiecina tikai pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai efektīvi izmantojamus aktīvus vai to daļu, RAB vērtības aprēķinos iekļaujot pamatlīdzekļu un

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
	<p>finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, krājumi, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta. RAB atbilst ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti). Lai nodrošinātu atbilstošus stimulus, kas piešķirti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.aprīļa Regulas (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009 13.pantu, RAB var iekļaut kopējo interešu projektos radušās pamatlīdzekļu izveidošanas un</p>	<p>izmaksas, norādot, vai minētās izmaksas regulējamo aktīvu bāzes vērtībā iekļaujamas pilnā apmērā vai arī no tām izslēdzama Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā daļa.</p>	<p>18.punktā ietvertais nosacījums par aktīvu vai to daļu, kas finansēti no Eiropas Savienības finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, neiekļaušanu RAB attiecas arī uz kopējo interešu projektu ietvaros izveidotajiem aktīviem.</p> <p>Lai nodrošinātu vienotu pieeju attiecībā uz kopējo interešu projektu pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksu iekļaušanu RAB, ir sagatavoti arī atbilstoši precizējumi dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikās.</p>	<p>nemateriālo ieguldījumu iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo vai bilances vērtību gada beigās. RAB vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, krājumi, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta. RAB atbilst ilgtermiņa pakalpojumu</p>

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
	nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.			sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti). Lai nodrošinātu atbilstošus stimulus, kas piešķirti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.aprīļa Regulas (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009 13.pantu, RAB var iekļaut kopējo interešu projektos radušās pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, ja,

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
				izstrādājot kopējo interešu projektu, tā virzītājs ir pamatojis šāda stimula nepieciešamību un iekļāvis šā stimula papildu ieguvumus projekta izmaksu un ieguvumu analīzē un regulators ir pieņēmis lēmumu par šāda stimula piešķiršanu.
3.	2.8. regulējamo aktīvu bāze (RAB) – pārvades sistēmas operatora īpašumā esošie uz pārvades sistēmas pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi;	AS “Augstsprieguma tīkls” AST nepiekrīt Grozījumu projekta 1.3.apakšpunktā ietvertajai regulējamo aktīvu bāzes definīcijai, no kuras izslēgti pārvades sistēmas operatora nomātie uz pārvades sistēmas pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, jo atbilstoši pārvades sistēmas operatora nodalīšanas modelim pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanā lielākoties tiek	Daļēji ņemts vērā. Regulējamo aktīvu bāzē, kuras vērtība tiek izmantota, lai aprēķinātu kapitāla atdevi, tiek iekļauti tikai tie pamatlīdzekļi, kas ir pārvades sistēmas operatora īpašumā. Nomātajiem pamatlīdzekļiem tiek atsevišķi aprēķināta nomas maksa, kas tiek iekļauta tarifa izmaksās kā kapitāla izmaksu sastāvdaļa.	2.8. regulējamo aktīvu bāze (RAB) – sistēmas operatora aktīvi vai to daļa, kas nepieciešami efektīvai pārvadei sistēmas pakalpojuma sniegšanai; 34. Pārvades sistēmas aktīvu nomas maksa (I_{noma}). Pārvades tarifu aprēķinā iekļaujama tikai

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		<p>izmantoti no elektroenerģijas sistēmas īpašnieka nomātie pamatlīdzekļi. AST lūdz precizēt regulējamo aktīvu bāzes definīciju.</p>		<p>pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aktīvu nomas maksa. Uz pārvades tarifu attiecināmā nomas maksa nedrīkst pārsniegt pamatotu nomas maksas apjomu. Nomās maksā atsevišķi uzrāda vismaz šādas pozīcijas: nolietojums, kapitāla atdeve, apdrošināšana, nodokļi. Nomās maksā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas</p>

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
				<p>organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta. Lai nodrošinātu atbilstošus stimulus, kas piešķirti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.aprīļa Regulas (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009 13.pantu, nomas maksas aprēķinā var iekļaut kopējo interešu projektos radušās pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības</p>

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
				objektu izmaksas, ja, izstrādājot kopējo interešu projektu, tā virzītājs ir pamatojis šāda stimula nepieciešamību un iekļāvis šā stimula papildu ieguvumus projekta izmaksu un ieguvumu analīzē un regulators ir pieņēmis lēmumu par šāda stimula piešķiršanu.
II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta				
4.	44. Personāla un sociālās izmaksas (I_{pers}) aprēķina saskaņā ar Darba likumu un sociālās apdrošināšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.	AS “Augstsprieguma tīkls” AST lūdz precizēt Grozījumu projekta 1.13.apakšpunktā ietverto personāla un sociālo izmaksu skaidrojumu, nosakot, ka tā aprēķinā tiek ietvertas arī izmaksas, kas izriet no noslēgtā darba koplīguma.	Nav ņemts vērā. Tarifu aprēķinā darba koplīguma izmaksas būs iekļaujamas, ja tās būs ekonomiski pamatotas un nepieciešamas efektīvai pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanai.	44. Personāla un sociālās izmaksas (I_{pers}) aprēķina saskaņā ar Darba likumu un sociālās apdrošināšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
5.	<i>Grozījumu projekts</i>	<p>AS "Sadales tīkls" Kontekstā ar vairāku AS "Sadales tīkls" nozīmīgu klientu izrādīto interesi par pārslēgšanos pie pārvades sistēmas operatora elektrotīkla AS "Sadales tīkls" norāda, ka sadales sistēmas operatori savas licences zonas ietvaros objektīvi nevar konkurēt ar pārvades sistēmas operatoru piedāvāto tarifu. Šāda klientu pārslēgšanās būtiski samazina sadales sistēmas operatora ieņēmumu apjomu, bet nemazina sadales sistēmas operatora izmaksas par 110 kV apakšstacijās uzstādīto jaudu. Regulatora 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr.1/6 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu aprēķināšanas metodika" 10. un 52.punkts noteic, ka maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-6 kV transformatoru uzstādītajai jaudai. Lielo klientu pārslēgšanās gadījumā izmaksas par atbrīvoto jaudu uzturēšanu gulstas uz pārējiem sadales</p>	<p>Nav ņemts vērā. Piedāvātie grozījumi nesamazinās elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izmaksas par elektroenerģijas pārvades izmaksām, jo atbilstoši izmaksu attiecināšanas metodikai izmaksu masa, kas jāsedz 110/6-20 kV lietotājiem, nemainīsies, līdz ar to, samazinoties sadales operatora pieprasītajām jaudām, pieaugs vienas vienības izmaksas un kopējās izmaksas nemainīsies.</p>	

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
		<p>sistēmas lietotājiem. Arī uzstādītās 110 kV transformatoru jaudas samazināšana saskaņā ar Regulatora 2018.gada 27.marta lēmumu Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" gulstas uz sadales sistēmas operatoru.</p> <p>AS "Sadales tīkls" lūdz izvērtēt ierosinājumu, ka maksu par uzstādīto jaudu varētu noteikt arī atbilstoši lietotāja pieprasītajai vienlaicīgi atļautajai slodzei kā alternatīvu uzstādīto 110 kV transformatoru pasēs ierakstītajai jaudai.</p>		
6.	<i>Grozījumu projekts</i>	<p>AS "Sadales tīkls"</p> <p>AS "Sadales tīkls" ierosina precizēt, ka metodikas 58.3.apakšpunktā noteiktā piederības robeža piemērojama tikai sadales sistēmas operatoru pieslēgumiem.</p>	<p>Nav ņemts vērā.</p> <p>Pirms veikt grozījumus pārvades metodikas punktā, kas ierobežotu citu lietotāju iespēju pieslēgties 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē, nepieciešams rūpīgs izvērtējums. AS "Sadales tīkls" nav iesniegusi</p>	

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
			pamatojumu izteiktajam priekšlikumam.	

Priekšsēdētājs



R. Irklis