

09.03.2018. Nr. 500600/2.5/2018/1043

**Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Ūnijas iela 45
Rīga
LV-1039**

*Par Konsultāciju dokumentu par
grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem*

AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2018.gada 22.februāra Konsultāciju dokumentu par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un neatbalsta ar Grozījumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (turpmāk – noteikumu projekts) 1.1., 1.8., 1.11. un 1.12. punktu plānotās izmaiņas tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

Ar noteikumu projekta 1.1.punktu plānots svītrot vārdus "pārvades sistēmas operators" no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmuma Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (turpmāk - Noteikumi) 1.punkta. Šādas izmaiņas Noteikumu 1.punktā, kura mērķis ir definēt Noteikumu piemērojamības jomu, sniedz iespēju interpretēt, ka Noteikumi nav attiecināmi uz pārvades sistēmas operatoru. Ņemot vērā, ka Noteikumu prasības ir nepārprotami attiecināmas uz pārvades sistēmas operatoru, ar noteikumu 1.1.punktu plānotās izmaiņas nav uzskatāmas par korektām.

Ar noteikumu projektu 1.8.punktu plānots noteikt, ka pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis sistēmas lietotājam. Šādas izmaiņas piešķir sistēmas operatoram rīcības brīvību neatkarīgi no tā, kādi nosacījumi ir ietverti pieslēguma līgumā. Tāpat noteikumu projekta 1.8.punktā nav ietverti nekādi kritēriji, kuriem pastāvēt, sistēmas operatoram būtu jāpaziņo par pieslēguma ierīkošanas pabeigšanu. Savukārt, attiecībā uz noteikto 10 dienu termiņu AST vēlas norādīt, ka termiņa noteikšana elektroietais pieslēgšanai sistēmai pēc tam, kad saņemts sistēmas lietotāja apliecinājums, var radīt situāciju, kurā sistēmas operatoram ir pienākums pieslēgt elektroietaisi sistēmai brīdī, kad pieslēguma ierīkošana nav pilnībā pabeigta. Ņemot vērā minēto, AST aicina Regulatoru saglabāt esošo Noteikumu 26.punkta redakciju.

Ar noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punktu plānotas izmaiņas saistībā ar pieslēguma slodzes izmaiņām, kas pēc būtības attiecināmas uz sadales sistēmas lietotājiem. Proti, noteikumu projekta 1.11.punkts ir sasaistāms ar Noteikumu 42. punktu, jo abos šajos punktos ir atrunāta situācija, kad visas ar pieslēguma slodzes izmaiņām saistītās faktiskās izmaksas sedz sistēmas operators. Turklāt Noteikumu 42.punktā minētā pieslēguma slodzes samazināšana attiecināma tikai uz sadales sistēmas lietotāju. Savukārt, noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punktā atrunāti gadījumi, kas saistīti ar pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanu pēc tam, kad tā tikusi samazināta Noteikumu 42.punkta kārtībā, bet šo punktu redakcijas tiek attiecinātas uz visiem sistēmas lietotājiem. Attiecīgi konstatējama pretruna. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punkta prasības nevar būt attiecināmas uz pārvades sistēmas lietotājiem. Līdz ar to AST lūdz Regulatoru noteikumu projekta 1.11. un 1.12. punktu attiecināt tikai uz sadales sistēmas lietotājiem.

Valdes loceklis

M.Kauliņš

Valdes loceklis

A.Staltmanis