



07.03.2018. Nr. 16.
Uz Nr.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

informācijai
LR Ekonomikas ministrijai
LR Zemkopības ministrijai

Par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem


Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (turpmāk tekstā – Asociācija), atsaucoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publisko konsultāciju par izstrādātajiem noteikumu grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, tāpat arī pēc pārrunām ar LR Ekonomikas ministriju, A/S Sadales tīkls, par noteikumu punktu mērķiem un situāciju lauksaimniecības, tai skaitā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS), nozarē, sniedz sekojošus ierosinājumus:

1. Precizēt 41.12. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“41.12. pieslēguma vieta ir zemspriegums (0,4 kV), ja pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir 100 ampēri vai lielāka, vai visi vidsprieguma pieslēgumi.
2. Neierobežot sistēmas lietotāja izvēli atļautās slodzes samazinājumam (41.13. punkts). Sistēmas lietotājs samazina jaudu tik, cik tas ir nepieciešams un atslogo A/S Sadales tīkls rezervētās jaudas, kā arī veic maksājumus atbilstoši esošajai pieslēguma slodzei. Neredzam Regulatora risku, kāpēc nevarētu veikt atļautās slodzes samazinājumu mazāk nekā 50% no atļautās slodzes. Tāpēc aicinām svītrot noteikumu grozījumu projekta 41.13.punktu.
3. Ņemot vērā, ka 41.14. punkta mērķis ir ierobežot labumus Nulles pieslēgumiem, tad, ņemot vērā LPKS un lauksaimnieku pieslēgumu atļautās slodzes izmantošanu īpaši labvēlīgu laika apstākļu gadījumā, rosinām šo punktu izteikt sekojoši:
“41.14. pieslēguma noslodze vismaz vienu mēnesi divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās slodzes samazināšanas bija vismaz 7 % no atļautās slodzes, kas bija spēkā konkrētajā mēnesī, par kuru tika veikts pieslēguma noslodzes efektivitātes aprēķins”.
4. Ņemot vērā kļūdaini izstrādāto metodiku un nevēlēšanos ņemt vērā lauksaimnieku un LPKS norādījumus par sezonālātāti un iepriekšējo gadu kārtības saglabāšanu, kad

nesezonā bija iespēja samazināt pieslēguma jaudas, prasām izstrādāt un īstenot mehānismu par elektroenerģijas patērētāju pārmaksāto ar jaudu un Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) saistīto maksājumu kompensēšanu no 2018. gada janvāra līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim.

5. Ņemot vērā šos noteikumu grozījumus, ietvert tajos punktu, ka elektroenerģijas patērētājs, kurš ir atslēdzis vai samazinājis pieslēguma jaudu kopš 2017. gada 31. jūlija, to var palielināt vai atjaunot šo noteikumu grozījumu noteiktajās izmaksās un kārtībā.
6. Lai izvairītos no situācijām, kad samazinātais patēriņš varētu tikt pārsniegts par 1 ampēru (A) vai vienu kilovatu (kW) un no nākamā mēneša automātiski tiktu palielināta atļautā slodze līdz līmenim kāds tas bija pirms samazinājuma, lūdzam, noteikt minimālo pārsniegumu 10% apmērā un izteikt 42.¹.punktu sekojošā redakcijā:
“42.¹ Ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparāta ikstundas rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā slodze, pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto slodzi par vairāk nekā 10%, sistēmas operators ar nākamo mēnesi atjauno pieslēguma slodzi līdz elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes lielumam.”.

Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācijas
valdes priekšsēdētājs



Indulis Jansons

Sagatavoja:
L. Feldmane
Tel. 29334520
Epasts: Liene.Feldmane@llka.lv