

T51635, T52624 automatizācija, T51633, T51638 un 10kV elektrotīkla pārbūve Daugavpils, Rīgā	Rīga	1490	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	465	0	465	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B042, A-42, B421, B4226, transformatoru apakšstacijas T24226 pārbūve, T24232 automatizācija, T24251, T24275, T24253, T-4225 demontāža, 20kV kabeļlīnijas izbūve starp T24279 un T24237 Bergos, Rīgā un Ropažu novadā	Ropažu nov.	1083	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	406	0	406	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A803 (72-105) un A8031 pārbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā	Saldus nov.	2169	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	489	0	489	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV līniju U312 un U318 apvienošana, SP6003 "Baltinava" demontāža Sūslu, Medņevas, Šķībēnu, Briču ciema un Baltinavas pagastos, Balvu novadā	Balvu nov.	1025	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	318	0	318	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20 kV apakšstacijas Nr.69 "Nica" 20 kV sadales pārbūve Nicas pag., Dienvidkurzemes nov.	Dienvidkurzemes nov.	2742	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	616	0	616	0	Esošā 110 kV apakšstacija ir nepieciešama elektroapgādes nodrošināšanai, tika izvērtētas elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu un perspektīva	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A888 (18-176) pārbūve Kursiņu un Novadnieku pagastos, Saldus novadā	Saldus nov.	818	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība	225	0	225	14	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C576 posma no balsta Nr. 1a līdz balstam Nr.104 atjaunošana Galēnu pagastā, Preiļu novadā	Preiļu nov.	266	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība	142	0	142	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A803 (105-145), A8102 un A813 pārbūve Saldus pagastā, Saldus novadā	Saldus nov.	2169	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	643	0	643	27	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,4 kV EPL no T14102 pārbūve Mickevičos, Grāveru pagastā, Krāslavas novadā	Krāslavas nov.	209	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	136	0	136	8	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV līniju S1363 un S1270 pārbūve Valmieras novadā, Brenguļu pagastā	Valmieras nov.	318	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	178	0	178	10	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C103, C116, C149, C159, C6467 un C6079 pārbūve Daugavpilī	Augšdaugavas nov.	2215	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	1 189	0	1 189	57	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B7311, transformatora apakšstacijas T20335 pārbūve Cielavās, Mārupes novadā	Mārupes nov.	200	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	174	0	174	5	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U602(b.Nr.107 - b.Nr.149), U7505 un T67505 "Dijas" pārbūve Aizkraukles nov., Aizkraukles pag.	Aizkraukles nov.	1690	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	246	0	246	11	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV līniju S945, S2819 un S2739 atjaunošana, T72739 pārbūve Jaunpiebalgas pag. Cēsu nov.	Cēsu nov.	889	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība	150	0	150	7	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C4001 un T14095 pārbūve Krāslavas pagastā, Krāslavas novadā	Krāslavas nov.	767	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	138	0	138	8	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T-4215 "Limbažu patērētāju b-ba" Z-15, Z-16 un T74497 "MADARA" Z3 tīkla pārbūve Limbažos, Limbažu novadā	Limbažu nov.	146	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	137	0	137	15	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20kV GVL C560 (103-195), C5175 pārbūve Sīmalas pagastā, Rēzeknes novads	Rēzeknes nov.	384	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	262	0	262	17	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL B086 pārbūve posmā no balsta Nr. 40 līdz Nr. 66A Siguldas pilsētā	Siguldas nov.	2441	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	240	0	240	25	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T36916 "Supas" Z-1 un Z-2 pārbūve, Penkules pagastā, Dobeles novads	Dobeles nov.	23	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	172	0	172	13	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL E004 un E045 pārbūve Valdemārpilī un Arlavas pagastā, Talsu novads	Talsu nov.	1722	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	138	0	138	6	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzstādīto 110kV transformatoru jaudas palielināšana apakšstacijā Nr.33 "Krāslava" un uzstādītās 110kV transformatoru jaudas samazināšana apakšstacijā Nr. 276 "Ieriķi"	Cēsu nov.	5574	Krāslavas apakšstacijas elektroapgādes teritorijā būs pieejama lielāka brīvā jauda pieslēgumiem un elektrostacijām	399	0	399	30	Tika izvērtēta apakšstacijas transformatoru skaita un jaudas optimizēšana ņemot vērā noslodzi un pieslēgumu interesi, ierīkojis saglabājot vienu transformatoru no diviem, bet uz Krāslavā palielināt jaudu pārvodot līniju transformatorus	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-20 kV elektrotīkla pārbūve Brocēnos, Saldus novads	Saldus nov.	1060	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	795	0	795	36	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B791 pārbūve Ķekavas pagastā, Ķekavas novads	Ķekavas nov.	2321	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	371	0	371	20	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B725 un A-0268 posmā no balsta Nr.46 līdz balstam Nr.124 pārbūve Olaines un Jeļgavas novados	Olaines nov.	1265	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	309	0	309	9	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T22403 pievienotā 0,4 kV tīkla pārbūve Kegumā	Ogres nov.	209	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	202	0	202	18	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B001, transformatoru apakšstaciju T20137 un T20119 pārbūve Ķekavas novads	Ķekavas nov.	775	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	152	0	152	12	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B015, B150, B152, transformatoru apakšstaciju T21505, T21501, T21513 pārbūve Ādažu novads	Ādažu nov.	1307	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	216	0	216	23	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL E191 (33-137), E9180 un E9167 pārbūve Strazdes un Lībagu pagastos, Talsu novads	Talsu nov.	693	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	164	0	164	15	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektrolīniju U602 un U640, T67533 "Metēni" un T67516 "Klīdzīņa" pārbūve Skrīveru pagastā Aizkraukles novads	Aizkraukles nov.	1690	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	257	0	257	14	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 kV kabeļtīkla un T10639, T10646 un T10647 pārbūve Rēzeknē	Rēzekne	1541	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	186	0	186	12	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C364, C5021 un T15021 pārbūve, Kantīnieku un Sakstagala pagastos, Rēzeknes novads	Rēzeknes nov.	577	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	148	0	148	9	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV KL no SP1009 līdz TA-137 pārbūve un T10205 automatizācija Daugavpilī	Daugavpils	506	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	199	0	199	13	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20kV EPL A973, AB88, AB51 pārbūve Pampajās, Pampāju pagastā, Saldus novads	Saldus nov.	848	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	373	0	373	27	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,4 kV GVL no T14024 pārbūve Ausekļa ielā, Krāslavā, Krāslavas novads	Krāslavas nov.	134	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	197	0	197	16	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 GVL LN-2050 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T12050 un T12230, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads	Preiļu nov.	321	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	241	0	241	14	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C104 posma balsta Nr. 660 līdz balstam Nr. 722 pārbūve Krāslavā, Krāslavas novads	Krāslavas nov.	767	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	314	0	314	24	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C645 posma no C645-9 līdz T18141 pārbūve Golševas un Brīgu pagastos, Ludzas novads	Ludzas nov.	64	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	302	0	302	15	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C645 posma no balsta Nr. 337 līdz balstam 413 pārbūve Lidumnieku pagastā, Ludzas novads	Ludzas nov.	64	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	182	0	182	10	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T50761, T50768 un esošā 10kV elektrotīkla pārbūve, Rīgā	Rīga	1250	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	492	0	492	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T50206 un 10kV kabellīniju pārbūve Centrālringus un Maskavas ielā, Rīgā	Rīga	504	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	166	0	166	9	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T48063 "Katu māja" Z4 pārbūve Brocēnos, Saldus novads	Saldus nov.	303	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	157	0	157	5	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C8096 un T18096 pārbūve Lidumnieku pagastā, Ludzas novads	Ludzas nov.	261	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	274	0	274	14	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T36915 "Jukšas" Z-1 un Z-3 pārbūve, Penkules pagastā, Dobeles novads	Dobeles nov.	158	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	136	0	136	16	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL E6135 (1-58) pārbūve Jaunbērzes pagastā, Dobeles novads	Dobeles nov.	78	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	175	0	175	11	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvaldes līniju B0986, B0985, B009 transformatoru apakštaciju T20946, T20983, T20986 pārbūve Valvados, Olaines novads	Olaines nov.	2499	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	168	0	168	11	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektrolīnijas A-58 pārbūve kabellīnijas izpildījumā Mangalsalā, Rīgas pilsētā	Rīga	1330	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	258	0	258	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20 kV kabellīnijas izbūve no A/st.11 līdz T21305, Ogres pilsētā	Ogres nov.	4392	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	204	0	204	19	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvaldes līniju, transformatoru apakštaciju pārbūve, T25214 automatizācija Bukultos, Virškalnos, Ropažu novads	Ropažu nov.	1024	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespejas	483	0	483	32	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgttermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana Pārgrē, Ogres pilsētā	Ogres nov.	1937	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	510	0	510	15	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 kV EPL C409 un T14161 pārbūve Krāslavā, Krāslavas novads	Krāslavas nov.	2217	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	138	0	138	13	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B4802, B048, B4815, transformatoru apakšstaciju pārbūve, T21322 automatizācija Cēkolē, Ropažu un Salaspils novadā	Salaspils nov.	1037	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	402	0	402	12	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B0621, B0633, transformatora apakšstaciju T20633, T20650, T20621 un T20683 pārbūve Pavasārī, Olaines novadā	Olaines nov.	544	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	500	0	500	28	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B016, A-1303, A-1613, transformatoru apakšstaciju T21303, T21613 pārbūve, T21302, T21615 demontāža Ropažu novadā	Ropažu nov.	828	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	220	0	220	17	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV elektrolīnijas A-86 pārbūve kabeļlīnijas izpildījumā, Siguldas pilsētā	Siguldas nov.	2441	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	305	0	305	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drošuma uzlabošana TP-231 Varšavas ielā, Daugavpilī	Daugavpils	3415	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	181	0	181	10	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vecāku elektroapgādes drošuma uzlabošana, Rīgas pilsētā	Rīga	1330	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	373	0	373	11	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV kabeļlīniju T20200-T20779 un T20779-T20655 nomaigā Emīla Dārziņa ielā, Kemeross, Jūrmalas pilsētā	Jūrmala	564	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	137	0	137	11	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20kV apakšstacijas Nr.23 "Ērgļi" 20 kV sadales pārbūve Ērgļos, Madonas nov.	Madonas nov.	3263	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	616	0	616	0	Esot 110 kV apakšstacija ir nepieciešama elektroapgādes nodrošināšanai, tika izvērtētas elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu un perspektīva	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20 kV apakšstacijas Nr.49 "Eleja" 20 kV sadales pārbūve Elejā, Jelgavas nov.	Jelgavas nov.	3637	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	771	0	771	0	Tika izvērtēta apakšstacijas transformatoru skaita un jaudas optimizēšana, saglabājot divu transformatoru izpildījumu, elektrolīniju apvienošanas iespējas un rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20 kV apakšstacijas Nr.45 "Iecava" 20 kV RAA iekārtu atjaunošana Iecavā, Iecavas novadā	Bauskas nov.	8988	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	142	0	142	0	Tika izvērtēts slēgkārtnu tehniskais stāvoklis, labā tehniskā stāvoklī, jāmaina ir releju aizsardzība, kura neatbilst prasībām	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20 kV apakšstacijas Nr.210 "Ropaži" 20 kV RAA iekārtu atjaunošana Garkalnē, Ropažu novadā	Ropažu nov.	9382	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	139	0	139	0	Tika izvērtēts slēgkārtnu tehniskais stāvoklis, labā tehniskā stāvoklī, jāmaina ir releju aizsardzība, kura neatbilst prasībām	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/20 kV apakšstacijas Nr.142 "Mārupē" 20 kV RAA iekārtu atjaunošana Ventspils ielā 56/58, Rīgā	Rīga	10788	Uzlabots elektroapgādes drošums un iekārtu ekspluatācijas drošība	181	0	181	0	Tika izvērtēts slēgkārtnu tehniskais stāvoklis, labā tehniskā stāvoklī, jāmaina ir releju aizsardzība, kura neatbilst prasībām	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija KOPĀ				28 506	0	28 506	2 717		25 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV kabeļlīnijas izbūve no 110/20 kV apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" līdz Rojas pilsētai, Valdemārpilī, Ārlavas, Lubes, Rojas pagastos, Talsu novadā	Talsu novads	1716	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1 240	1 240	859	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Apē, Alsvidu pag., Alūksnes nov.	Alūksnes nov.	1348	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	320	320	200	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaunas 20kV kabelīnijas izbūve Lapmežciema pieejamās jaudas uzlabošanai Lapmežciema pag., Tukuma nov.	Tukuma nov.	1837	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	442	442	50	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabelīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Baldonē, Baldones pag., Ķekavas nov. un Tones pag., Ogres nov.	Ogres nov.	1620	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1536	1536	74	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esošo 20kV elektrolīniju pārbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Ādažos, Ādažu pag., Ādažu nov.	Ādažu nov.	2040	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	171	171	12	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabelīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov. un Salas pag., Mārupes nov.	Mārupes nov.	1362	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	518	518	37	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabelīnijas izbūve no a/st. Nr. 17 "Suntaži" līdz Mālpilij Ogres nov. Suntažu pag. un Siguldas nov. Mālpils pag.	Siguldas nov.	1028	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	1102	1102	97	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	700	305	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabelīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Ropažos, Siguldas un Ropažu novados	Ropažu nov.	1033	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	0	616	616	97	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	480	39	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Administratīvās ēkas Cukura iela 7, Liepāja Jumta un fasādes atjaunošana, tai skaitā siltināšana	Liepāja	Liepāja	Ēka sāka ekspluatēt 1977. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 139 kWh/m2 gadā, bet atbilstoši ēkas lietošanas veidam būtu jābūt 80 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 90 MWh gadā jeb 42%.	0	239	239	0	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Transporta dienesta ēkas Jelgavā, Elektriķu ielā 10, jumta un fasādes atjaunošana, tai skaitā siltināšana	Jelgava	Jelgava	Ēka sāka ekspluatēt 1975. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 131 kWh/m2 gadā, bet atbilstoši ēkas lietošanas veidam būtu jābūt 70 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 121 MWh gadā jeb 47%.	0	143	143	0	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Valmieras bāzes DEP	Valmiera	Valmiera	Ēka sāka ekspluatēt 1963. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 164 kWh/m2 gadā, bet, atbilstoši ēkas lietošanas veidam, būtu jābūt 90 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 154 MWh gadā jeb 45%.	0	259	259	0	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciālās tehnikas iegāde 2024-2025	Visa Latvija	Visa Latvija	Speciālā transporta un tehnikas atjaunošana, modernizēšana un optimizācija	10 505	0	10 505	0	Salīdzinājumā ar esošo transporta parku tiek samazināts vienību skaits un samazināts uzturēšanas izmaksu pieaugums	5 196	5 309	0	0	0	0	0	0	0	0
DVS sistēmas modernizācija vai nomaiņa	Visa Latvija	Visa Latvija	DVS un DMS sistēmu apvienošana, kibernetikas risku samazināšana, sistēmas drošuma paaugstināšana, divvirzienu jaudas plūsmas pārvaldība	3 744	0	3 744	0	Neīstenojot programmu sistēmas operatīvajā pārvaldībā īstenojamās vairāk manuālas darbības, operatīvā pārvaldībā apgrūtināta, pastāv augstāki riski attiecībā uz atbilstošu elektroapgādes kvalitātes parametru saglabāšanu	0	1 582	2 162	0	0	0	0	0	0	0
Kopā pavisam				42 755	6 586	49 340	4 142		35 801	7 235	2 162	0	0	0	0	0	0	0

Datums ____.*

Persona, kura tiesgā pārstāvēt sadales sistēmas operatoru	
Izpilddirektors Sandis Jansons	
Attīstības direktors Vīgants Radziņš	
	/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v. _____
Edgars Matulis
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis _26252950_

* Dokumenta rekvizīti "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.